

Отчет о теплосетевом потреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2013

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 22, ТЦ-3 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная открытая
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 44916

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до 12.07.2015

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

КТПТР-05

Обратн.тр. ПРЭМ 40

КТПТР-05

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето:Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Qот=$ $Qвент.=$ $Qтех.пот.=$ $Qгвс=$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Qтех.гвс.ср=$ $Qгвс.ср=$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $Gот=$ $Gвент.=$ $Gтех.пот.=$ $Gгвс=$ $Gгвс.м=$ Фактические нагрузки: $Gот ф.=$ т/сут $Gгвс ф.=$ т/сут $Qот.ф.=$ Гкал/мес $Qот.ср.ф.=$ Гкал/сутКонстантные значения: $P1=$ $P2=$ $P3=$ $P4=$ $T1=$ $T2=$ $T3=$ $T4=$ $T5=$

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT, С	dG, тонн	G1гвс, тонн	G2гвс, тонн	dGгвс, тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1, С	P1, кгс/см	G1, тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2, С	P2, кгс/см	G2, тонн	Q2 Гкал						
23.11.13	24	-	55,20	10,30	158,650	-	-	39,98	5,60	157,680	-	15,22	0,970	0,00	0,00	0,00	2,464
24.11.13	24	-	55,14	10,30	158,660	-	-	39,92	5,60	157,710	-	15,22	0,950	0,00	0,00	0,00	2,460
25.11.13	24	-	60,85	10,30	158,610	-	-	42,07	5,60	157,680	-	18,78	0,930	0,00	0,00	0,00	3,024
26.11.13	24	-	59,62	10,30	158,530	-	-	41,35	5,60	157,620	-	18,27	0,910	0,00	0,00	0,00	2,942
27.11.13	24	-	62,19	10,30	158,710	-	-	42,59	5,60	157,810	-	19,60	0,900	0,00	0,00	0,00	3,160
28.11.13	24	-	63,88	10,30	158,610	-	-	43,97	5,60	157,680	-	19,91	0,930	0,00	0,00	0,00	3,209
29.11.13	24	-	65,41	10,30	158,450	-	-	44,35	5,60	157,610	-	21,06	0,840	0,00	0,00	0,00	3,385
30.11.13	24	-	66,93	10,30	158,700	-	-	44,93	5,60	157,870	-	22,00	0,830	0,00	0,00	0,00	3,539
01.12.13	24	-	67,09	10,30	158,800	-	-	45,00	5,60	157,890	-	22,09	0,910	0,00	0,00	0,00	3,562
02.12.13	24	-	66,71	10,30	155,110	-	-	44,26	5,60	154,190	-	22,45	0,920	0,00	0,00	0,00	3,533
03.12.13	24	-	68,58	10,30	163,490	-	-	46,10	5,60	162,360	-	22,48	1,130	0,00	0,00	0,00	3,737
04.12.13	24	-	68,21	10,30	161,740	-	-	46,12	5,60	160,610	-	22,09	1,130	0,00	0,00	0,00	3,636
05.12.13	24	-	64,28	10,30	158,510	-	-	43,80	5,60	157,470	-	20,48	1,040	0,00	0,00	0,00	3,300
06.12.13	24	-	63,51	10,30	158,590	-	-	43,37	5,60	157,520	-	20,14	1,070	0,00	0,00	0,00	3,251
07.12.13	24	-	66,06	10,30	157,950	-	-	44,48	5,60	156,990	-	21,58	0,960	0,00	0,00	0,00	3,464
08.12.13	24	-	67,60	10,30	156,380	-	-	44,87	5,60	155,410	-	22,73	0,970	0,00	0,00	0,00	3,607
09.12.13	24	-	69,82	10,30	156,100	-	-	45,32	5,60	155,040	-	24,50	1,060	0,00	0,00	0,00	3,881
10.12.13	24	-	70,94	10,30	156,180	-	-	45,85	5,60	155,160	-	25,09	1,020	0,00	0,00	0,00	3,973
11.12.13	24	-	67,96	10,30	156,670	-	-	44,89	5,60	155,600	-	23,07	1,070	0,00	0,00	0,00	3,672
12.12.13	24	-	65,48	10,30	156,390	-	-	44,23	5,60	155,390	-	21,25	1,000	0,00	0,00	0,00	3,378
13.12.13	24	-	67,49	10,30	155,990	-	-	45,34	5,60	155,120	-	22,15	0,870	0,00	0,00	0,00	3,503
14.12.13	24	-	69,74	10,30	155,350	-	-	45,93	5,60	154,500	-	23,81	0,850	0,00	0,00	0,00	3,747
15.12.13	24	-	69,43	10,30	155,560	-	-	45,62	5,60	154,630	-	23,81	0,930	0,00	0,00	0,00	3,758
16.12.13	24	-	69,59	10,30	155,700	-	-	45,94	5,60	154,570	-	23,65	1,130	0,00	0,00	0,00	3,748
17.12.13	24	-	67,45	10,30	156,120	-	-	45,61	5,60	154,960	-	21,84	1,160	0,00	0,00	0,00	3,473
18.12.13	24	-	64,57	10,30	155,830	-	-	44,13	5,60	154,810	-	20,44	1,020	0,00	0,00	0,00	3,240
19.12.13	24	-	63,83	10,30	155,590	-	-	43,74	5,60	154,520	-	20,09	1,070	0,00	0,00	0,00	3,181
20.12.13	24	-	61,68	10,30	155,260	-	-	42,44	5,60	154,210	-	19,24	1,050	0,00	0,00	0,00	3,042
21.12.13	24	-	62,77	10,30	155,370	-	-	43,09	5,60	154,310	-	19,68	1,060	0,00	0,00	0,00	3,112
22.12.13	24	-	63,15	10,30	155,410	-	-	43,58	5,60	154,330	-	19,57	1,080	0,00	0,00	0,00	3,096
Среднее	24,00	-	65,17	10,30	157,367	-	-	44,10	5,60	156,375	-	21,08	0,992	-	-	-	3,369
Итого	720,0				4721,010	0,000				4691,250	0,000		29,760	0,00	0,00	0,00	101,08

Ориентировочно до конца месяца(+)

1400,503

1390,770

9,733

29,43

Корректировка за прошлый месяц (-)

1263,246

1255,474

7,771

21,37

Итого за декабрь 2013 :

4858,267

4826,546

31,721

109,14

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
25.11.13 06:00	72983,240	-	63570,430	-	0,000	0,000	2445,338	
23.12.13 08:00	77399,050	-	67958,290	-	0,000	0,000	2541,907	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв}=$ _____ °С

_____ Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

_____ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Константиновский В.В.

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА
ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО по заявке
до получения АКТА допуска ХУ

Дата

26 ДЕК 2013

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ