

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за декабрь 2013

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 22, ТЦ-4 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная открытая
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 44897

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до 12.07.2015

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

КТПТР-05

Обратн.тр. ПРЭМ 40

КТПТР-05

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT, С	dG, тонн	G1гвс, тонн	G2гвс, тонн	dGгвс, тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1, С	P1, кгс/см	G1, тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2, С	P2, кгс/см	G2, тонн	Q2 Гкал						
23.11.13	24	-	55,07	10,30	188,170	-	-	40,54	5,60	188,170	-	14,53	0,000	0,00	0,00	0,00	2,747
24.11.13	24	-	55,01	10,30	188,240	-	-	40,22	5,60	188,240	-	14,79	0,000	0,00	0,00	0,00	2,797
25.11.13	24	-	60,67	10,30	188,090	-	-	42,48	5,60	188,090	-	18,19	0,000	0,00	0,00	0,00	3,431
26.11.13	24	-	59,47	10,30	188,040	-	-	41,96	5,60	188,040	-	17,51	0,000	0,00	0,00	0,00	3,306
27.11.13	24	-	62,02	10,30	188,270	-	-	43,15	5,60	188,270	-	18,87	0,000	0,00	0,00	0,00	3,564
28.11.13	24	-	63,68	10,30	188,100	-	-	44,52	5,60	188,100	-	19,16	0,000	0,00	0,00	0,00	3,616
29.11.13	24	-	65,09	10,30	187,910	-	-	45,06	5,60	187,910	-	20,03	0,000	0,00	0,00	0,00	3,774
30.11.13	24	-	66,17	10,30	188,170	-	-	45,62	5,60	188,170	-	20,55	0,000	0,00	0,00	0,00	3,879
01.12.13	24	-	65,60	10,30	188,290	-	-	45,86	5,60	188,290	-	19,74	0,000	0,00	0,00	0,00	3,730
02.12.13	24	-	64,75	10,30	183,770	-	-	45,34	5,60	183,770	-	19,41	0,000	0,00	0,00	0,00	3,577
03.12.13	24	-	66,52	10,30	193,540	-	-	46,98	5,60	193,540	-	19,54	0,000	0,00	0,00	0,00	3,797
04.12.13	24	-	65,29	10,30	191,700	-	-	46,99	5,60	191,700	-	18,30	0,000	0,00	0,00	0,00	3,524
05.12.13	24	-	61,22	10,30	188,030	-	-	44,70	5,60	188,030	-	16,52	0,000	0,00	0,00	0,00	3,120
06.12.13	24	-	60,89	10,30	188,210	-	-	44,43	5,60	188,210	-	16,46	0,000	0,00	0,00	0,00	3,111
07.12.13	24	-	63,03	10,30	187,400	-	-	45,49	5,60	187,390	-	17,54	0,010	0,00	0,00	0,00	3,302
08.12.13	24	-	64,20	10,30	185,580	-	-	45,99	5,60	185,580	-	18,21	0,000	0,00	0,00	0,00	3,392
09.12.13	24	-	64,94	10,30	185,330	-	-	46,43	5,60	185,250	-	18,51	0,080	0,00	0,00	0,00	3,444
10.12.13	24	-	66,08	10,30	185,450	-	-	46,82	5,60	185,400	-	19,26	0,050	0,00	0,00	0,00	3,588
11.12.13	24	-	63,02	10,30	186,010	-	-	45,88	5,60	185,890	-	17,14	0,120	0,00	0,00	0,00	3,204
12.12.13	24	-	59,69	10,30	185,880	-	-	45,06	5,60	185,840	-	14,63	0,040	0,00	0,00	0,00	2,732
13.12.13	24	-	66,51	10,30	185,260	-	-	46,13	5,60	185,250	-	20,38	0,010	0,00	0,00	0,00	3,787
14.12.13	24	-	69,56	10,30	184,460	-	-	46,85	5,60	184,460	-	22,71	0,000	0,00	0,00	0,00	4,200
15.12.13	24	-	69,26	10,30	184,520	-	-	46,57	5,60	184,520	-	22,69	0,000	0,00	0,00	0,00	4,203
16.12.13	24	-	69,37	10,30	184,540	-	-	46,73	5,60	184,500	-	22,64	0,040	0,00	0,00	0,00	4,192
17.12.13	24	-	67,28	10,30	185,070	-	-	46,42	5,60	185,050	-	20,86	0,020	0,00	0,00	0,00	3,875
18.12.13	24	-	64,40	10,30	184,890	-	-	44,84	5,60	184,890	-	19,56	0,000	0,00	0,00	0,00	3,630
19.12.13	24	-	61,79	10,30	184,610	-	-	44,52	5,60	184,580	-	17,27	0,030	0,00	0,00	0,00	3,202
20.12.13	24	-	61,53	10,30	184,120	-	-	43,20	5,60	184,120	-	18,33	0,000	0,00	0,00	0,00	3,386
21.12.13	24	-	62,61	10,30	184,420	-	-	43,86	5,60	184,420	-	18,75	0,000	0,00	0,00	0,00	3,469
22.12.13	24	-	62,98	10,30	184,410	-	-	44,28	5,60	184,410	-	18,70	0,000	0,00	0,00	0,00	3,462
Среднее	24,00	-	63,59	10,30	186,683	-	-	44,90	5,60	186,669	-	18,69	0,013	-	-	-	3,501
Итого	720,0	-	-	-	5600,480	0,000	-	-	-	5600,080	0,000	-	0,400	0,00	0,00	0,00	105,04

Ориентировочно до конца месяца(+)

1661,220

1661,104

0,116

32,42

Корректировка за прошлый месяц (-)

1497,760

1494,846

2,914

23,89

Итого за декабрь 2013 :

5763,940

5766,339

-2,399

113,58

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
25.11.13 07:00	80891,310	-	74773,890	-	0,000	0,000	2462,812	
23.12.13 08:00	86121,940	-	80004,120	-	0,000	0,000	2562,642	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= _____ °С

_____ Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

_____ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Константиновский В.В.

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
 ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА
 ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО по заявке
 до получения АКТА допуска УУ
 Дата _____ 6 ДЕК 2013

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ