

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за декабрь 2013

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 22, ТЦ-5 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная открытая
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 185262

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до 12.07.2015

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 50

КТПТР-05

Обратн.тр. ПРЭМ 50

КТПТР-05

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT, С	dG, тонн	G1гвс, тонн	G2гвс, тонн	dGгвс, тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1, С	P1, кгс/см	G1, тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2, С	P2, кгс/см	G2, тонн	Q2 Гкал						
23.11.13	24	-	55,03	10,30	243,890	-	-	40,03	5,60	243,890	-	15,00	0,000	0,00	0,00	0,00	3,675
24.11.13	24	-	54,91	10,30	243,860	-	-	39,92	5,60	243,860	-	14,99	0,000	0,00	0,00	0,00	3,673
25.11.13	24	-	60,23	10,30	243,680	-	-	42,07	5,60	243,640	-	18,16	0,040	0,00	0,00	0,00	4,439
26.11.13	24	-	59,59	10,30	243,630	-	-	41,97	5,60	243,630	-	17,62	0,000	0,00	0,00	0,00	4,307
27.11.13	24	-	61,77	10,30	243,880	-	-	42,85	5,60	243,880	-	18,92	0,000	0,00	0,00	0,00	4,632
28.11.13	24	-	63,68	10,30	243,250	-	-	44,05	5,60	243,250	-	19,63	0,000	0,00	0,00	0,00	4,790
29.11.13	24	-	65,02	10,30	242,960	-	-	44,37	5,60	242,960	-	20,65	0,000	0,00	0,00	0,00	5,034
30.11.13	24	-	66,68	10,30	243,410	-	-	44,99	5,60	243,410	-	21,69	0,000	0,00	0,00	0,00	5,295
01.12.13	24	-	66,82	10,30	243,730	-	-	45,24	5,60	243,730	-	21,58	0,000	0,00	0,00	0,00	5,276
02.12.13	24	-	66,44	10,30	238,390	-	-	44,65	5,60	238,390	-	21,79	0,000	0,00	0,00	0,00	5,209
03.12.13	24	-	68,24	10,30	253,060	-	-	46,26	5,60	253,060	-	21,98	0,000	0,00	0,00	0,00	5,579
04.12.13	24	-	68,08	10,30	251,210	-	-	46,49	5,60	251,210	-	21,59	0,000	0,00	0,00	0,00	5,441
05.12.13	24	-	64,10	10,30	246,370	-	-	44,13	5,60	246,370	-	19,97	0,000	0,00	0,00	0,00	4,933
06.12.13	24	-	63,30	10,30	246,480	-	-	43,90	5,60	246,480	-	19,40	0,000	0,00	0,00	0,00	4,800
07.12.13	24	-	65,63	10,30	245,590	-	-	44,89	5,60	245,590	-	20,74	0,000	0,00	0,00	0,00	5,110
08.12.13	24	-	67,36	10,30	243,020	-	-	45,38	5,60	243,020	-	21,98	0,000	0,00	0,00	0,00	5,358
09.12.13	24	-	69,42	10,30	242,470	-	-	45,81	5,60	242,470	-	23,61	0,000	0,00	0,00	0,00	5,739
10.12.13	24	-	70,70	10,30	242,510	-	-	46,31	5,60	242,510	-	24,39	0,000	0,00	0,00	0,00	5,932
11.12.13	24	-	67,90	10,30	242,980	-	-	45,38	5,60	242,980	-	22,52	0,000	0,00	0,00	0,00	5,488
12.12.13	24	-	65,15	10,30	242,750	-	-	44,46	5,60	242,750	-	20,69	0,000	0,00	0,00	0,00	5,036
13.12.13	24	-	67,09	10,30	242,310	-	-	45,61	5,60	242,310	-	21,48	0,000	0,00	0,00	0,00	5,224
14.12.13	24	-	69,50	10,30	240,950	-	-	46,38	5,60	240,950	-	23,12	0,000	0,00	0,00	0,00	5,588
15.12.13	24	-	69,20	10,30	240,990	-	-	45,99	5,60	240,990	-	23,21	0,000	0,00	0,00	0,00	5,612
16.12.13	24	-	69,21	10,30	241,040	-	-	46,21	5,60	241,040	-	23,00	0,000	0,00	0,00	0,00	5,559
17.12.13	24	-	67,41	10,30	241,480	-	-	46,01	5,60	241,480	-	21,40	0,000	0,00	0,00	0,00	5,184
18.12.13	24	-	64,26	10,30	241,550	-	-	44,51	5,60	241,550	-	19,75	0,000	0,00	0,00	0,00	4,786
19.12.13	24	-	63,77	10,30	241,330	-	-	44,18	5,60	241,330	-	19,59	0,000	0,00	0,00	0,00	4,741
20.12.13	24	-	61,42	10,30	240,750	-	-	42,83	5,60	240,750	-	18,59	0,000	0,00	0,00	0,00	4,487
21.12.13	24	-	62,48	10,30	240,960	-	-	43,37	5,60	240,960	-	19,11	0,000	0,00	0,00	0,00	4,617
22.12.13	24	-	62,91	10,30	240,930	-	-	43,83	5,60	240,930	-	19,08	0,000	0,00	0,00	0,00	4,615
Среднее	24,00	-	64,91	10,30	243,314	-	-	44,40	5,60	243,312	-	20,51	0,001	-	-	-	5,005
Итого	720,0	-			7299,410	0,000				7299,370	0,000		0,040	0,00	0,00	0,00	150,16

Ориентировочно до конца месяца(+)

2170,337

2170,337

0,000

43,70

Корректировка за прошлый месяц (-)

1941,406

1941,406

0,000

31,91

Итого за декабрь 2013 :

7528,341

7528,301

0,040

161,95

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
25.11.13 12:00	3106,720	-	3100,900	-	0,000	0,000	51,733	
23.12.13 09:00	9886,800	-	9880,950	-	0,000	0,000	194,311	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв= _____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)

_____ Гкал

_____ Гкал

Константиновский В.В.

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
 ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА
 ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО по заявке
 до получения АКТА допуска УУ
 Дата _____ 26 ДЕК 2013

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ