

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за декабрь 2013

Потребитель: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 16-1 / СЦО+ГВС  
Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация"  
Источник:

СЦО  
Код УУТЭ:  
график: 150/70  
Схема подключения: Двухтрубная открытая

Установленные приборы: Часовые (суточные) архивы в файле:СПТ943-6075-ч(с)-1213.txt  
Вычислитель: СПТ-943 № 6075

Приборы УУТЭ поверены до: \_\_\_\_\_  
Режим(схема): 0,7 Тхв= 0. С

расходомер Gmin Gmax Термопреобр. Преобр. давления  
Подающий тр.  
Обратн.тр.  
тр-д. ГВС  
тр.цирк. ГВС  
Тр. подпитки (V5)

Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)$  лето:  $Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)$   
Договорные нагрузки, Гкал/ч,  $Q_{от}=0,158$   $Q_{вент.}=$   $Q_{тех.пот.}=$   $Q_{гвс}=0,041$   
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч:  $Q_{тех.гвс.ср}=$   $Q_{гвс.ср}=0,041$   
Договорные расходы, т/сут:  $G_{от}=47,4$   $G_{вент.}=0$   $G_{тех.пот.}=0$   $G_{гвс}=0$   
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Фактическое потребление за отчетный период: с 23.11.2013 по 23.12.2013

Дата	Ти	НС	Учет							Контроль							Q		
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V5	T3	T4			
час	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г
23.11.13	24,00	*	126,76	100,36	26,40	69,0	44,8	24,2	5,2	3,4	38,59	0,00	0,00	-	68,5	0,0	0,0		4,26
24.11.13	24,00	*	133,01	99,70	33,31	69,1	44,7	24,3	5,2	3,4	38,59	0,00	0,00	-	68,7	0,0	0,0		4,73
25.11.13	24,00	*	131,09	99,31	31,78	69,0	44,1	24,9	5,2	3,4	36,91	0,00	0,00	-	68,7	0,0	0,0		4,68
26.11.13	24,00	*	127,53	100,09	27,44	69,6	44,0	25,6	5,2	3,4	32,23	0,00	0,00	-	69,4	0,0	0,0		4,47
27.11.13	24,00	*	127,60	99,04	28,57	72,5	45,0	27,5	5,2	3,4	33,25	0,00	0,00	-	72,3	0,0	0,0		4,80
28.11.13	24,00	*	125,11	100,70	24,41	76,3	46,8	29,5	5,2	3,4	28,25	0,00	0,00	-	76,0	0,0	0,0		4,84
29.11.13	24,00	*	126,87	101,07	25,80	78,3	48,2	30,0	5,2	3,4	29,86	0,00	0,00	-	77,7	0,0	0,0		5,06
30.11.13	24,00	*	126,27	100,66	25,61	78,0	48,1	29,9	5,2	3,4	29,65	0,00	0,00	-	77,5	0,0	0,0		5,02
01.12.13	24,00	*	129,74	98,91	30,82	77,2	47,1	30,2	5,2	3,4	35,95	0,00	0,00	-	76,7	0,0	0,0		5,37
02.12.13	24,00	*	131,92	98,39	33,53	77,0	46,9	30,1	5,2	3,4	39,06	0,00	0,00	-	76,6	0,0	0,0		5,55
03.12.13	24,00	*	121,57	96,44	25,13	76,9	46,4	30,5	5,2	3,4	29,05	0,00	0,00	-	76,4	0,0	0,0		4,88
04.12.13	24,00	*	126,99	100,25	26,74	79,4	48,1	31,3	5,2	3,4	31,07	0,00	0,00	-	79,0	0,0	0,0		5,27
05.12.13	24,00	*	127,79	100,81	26,98	79,0	48,6	30,4	5,2	3,4	31,49	0,00	0,00	-	78,5	0,0	0,0		5,20
06.12.13	24,00	*	127,08	100,66	26,42	79,3	48,6	30,7	5,2	3,4	30,90	0,00	0,00	-	78,9	0,0	0,0		5,20
07.12.13	24,00	*	126,58	100,25	26,33	80,3	49,3	31,1	5,2	3,4	30,48	0,00	0,00	-	79,8	0,0	0,0		5,24
08.12.13	24,00	*	127,85	100,06	27,79	81,0	49,6	31,4	5,2	3,4	32,19	0,00	0,00	-	80,6	0,0	0,0		5,40
09.12.13	24,00	*	131,56	98,82	32,74	81,0	49,1	31,9	5,2	3,4	38,06	0,00	0,00	-	80,5	0,0	0,0		5,81
10.12.13	24,00	*	127,87	99,46	28,41	80,4	48,4	32,0	5,2	3,4	32,93	0,00	0,00	-	79,8	0,0	0,0		5,47
11.12.13	24,00	*	127,36	99,44	27,92	80,7	48,2	32,5	5,2	3,4	32,36	0,00	0,00	-	80,4	0,0	0,0		5,50
12.12.13	24,00	*	120,67	90,84	29,83	83,1	49,4	33,7	5,2	3,4	34,63	0,00	0,00	-	74,9	0,0	0,0		5,55
13.12.13	24,00	*	111,71	74,11	37,60	82,9	47,8	35,2	5,2	3,4	44,32	0,00	0,00	-	70,3	0,0	0,0		5,73
14.12.13	24,00	*	111,09	82,29	28,80	82,8	47,8	34,9	5,2	3,4	33,59	0,00	0,00	-	76,7	0,0	0,0		5,27
15.12.13	24,00	*	107,89	80,52	27,37	82,7	47,3	35,4	5,2	3,4	31,90	0,00	0,00	-	74,5	0,0	0,0		5,12
16.12.13	24,00	*	108,48	77,32	31,16	82,7	46,9	35,8	5,2	3,4	36,48	0,00	0,00	-	71,9	0,0	0,0		5,35
17.12.13	24,00	*	109,99	80,20	29,79	81,1	46,6	34,5	5,2	3,4	34,76	0,00	0,00	-	72,6	0,0	0,0		5,19
18.12.13	24,00	*	110,70	79,54	31,16	81,0	47,2	33,9	5,2	3,4	36,35	0,00	0,00	-	71,6	0,0	0,0		5,23
19.12.13	24,00	*	112,13	80,28	31,84	80,6	47,1	33,5	5,2	3,4	37,23	0,00	0,00	-	72,1	0,0	0,0		5,26
20.12.13	24,00	*	109,30	82,97	26,33	77,8	46,0	31,8	5,2	3,4	30,68	0,00	0,00	-	71,2	0,0	0,0		4,69
21.12.13	24,00	*	111,89	78,89	33,00	76,2	45,4	30,8	5,2	3,4	38,67	0,00	0,00	-	67,5	0,0	0,0		4,95
22.12.13	24,00	*	117,24	69,73	47,51	76,2	45,1	31,1	5,2	3,4	55,96	0,00	0,00	-	64,5	0,0	0,0		5,80
23.12.13	24,00	*	109,03	77,84	31,20	76,2	45,1	31,1	5,2	3,4	36,57	0,00	0,00	-	66,8	0,0	0,0		4,80
Среднее	24,00		121,63	91,90	29,73	78,0	47,0	31,0	5,2	3,4	34,64	-	-	-	74,2	-	-		5,15
Итого	744,00		3770,7	2849,0	921,7						1074,0	0,0	0,0	0,0					159,70

895,3 произв. наладку 10/13, 17

27 -4,26  
155,44

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V5, м.куб	Q, Гкал	Ти, ч
23.11.13 10:00	81186,037	54079,551	33269,209	100,132	-	3540,009	-
24.12.13 09:00	84945,617	56917,645	34342,998	100,132	-	3699,702	-

Период расчета по среднему: с по  
Период расчета по договору: с по  
Период превышения t2:  
Период аварийных ситуаций: 0,00 час 0,00 Гкал

Представитель ГУП «ТЭК СПб»

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ООО "МастерДом Эксплуатация"

ГУП «ТЭК СПб»  
Филиал «Энергосбыт»  
Управление производственного учета  
Центр эксплуатации КУУТЭ  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
«25» 12 13