

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за декабрь 2013

Потребитель: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 18-1 / СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация"
 Источник:

СЦО
 Код УУТЭ:
 график: 150/70

Схема подключения: Двухтрубная открытая

Установленные приборы: Часовые (суточные) архивы в файле:СПТ943-06066-ч(с)-1213.txt
 Вычислитель: СПТ-943 № 06066

Приборы УУТЭ поверены до: **16.02.2015**
 Режим(схема): 0;7 Тхв= 0 С

расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Подающий тр. ПРЭМ 32			КТПТР-05	
Обратн.тр. ПРЭМ 32			КТПТР-05	
тр-д. ГВС ПРЭМ 20			ТПТ-15-2	
тр.цирк. ГВС				
Тр. подпитки (V5)				

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0896
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0896
Договорные расходы, т/сут: Qот=100,8 Qвент.=0 Qтех.пот.=0 Qгвс=0
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Фактическое потребление за отчетный период: с 23.11.2013 по 23.12.2013

Дата	Ти час	НС	Учет								Контроль							Q Гкал
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, кгс/см2	P2, кгс/см2	M3, т	M4, т	dM, т	V5, м.куб	T3, С	T4, С		
23.11.13	24,00	*	107,91	86,73	21,18	69,2	39,9	29,4	5,3	3,4	23,46	0,00	0,00	-	68,9	0,0	4,02	
24.11.13	24,00	*	110,69	86,26	24,44	69,3	39,4	29,9	5,3	3,4	26,79	0,00	0,00	-	69,0	0,0	4,28	
25.11.13	24,00	*	106,46	86,63	19,83	69,9	39,0	30,8	5,3	3,4	22,07	0,00	0,00	-	69,8	0,0	4,06	
26.11.13	24,00	*	106,05	85,80	20,25	72,8	39,6	33,2	5,3	3,4	22,52	0,00	0,00	-	72,5	0,0	4,32	
27.11.13	24,00	*	105,85	86,92	18,93	76,6	41,0	35,7	5,3	3,4	21,26	0,00	0,00	-	76,4	0,0	4,56	
28.11.13	24,00	*	106,24	87,45	18,79	78,5	42,5	36,0	5,3	3,4	21,00	0,00	0,00	-	78,0	0,0	4,63	
29.11.13	24,00	*	103,97	87,10	16,86	78,3	42,3	36,0	5,3	3,4	18,88	0,00	0,00	-	77,7	0,0	4,46	
30.11.13	24,00	*	103,77	85,96	17,81	77,5	41,2	36,3	5,3	3,4	19,91	0,00	0,00	-	76,8	0,0	4,51	
01.12.13	24,00	*	106,15	85,78	20,38	77,3	41,1	36,2	5,3	3,4	22,67	0,00	0,00	-	76,8	0,0	4,68	
02.12.13	24,00	*	102,50	83,41	19,10	77,2	40,5	36,7	5,3	3,4	21,16	0,00	0,00	-	76,6	0,0	4,54	
03.12.13	24,00	*	103,77	87,03	16,73	79,7	41,9	37,8	5,3	3,4	19,17	0,00	0,00	-	79,2	0,0	4,63	
04.12.13	24,00	*	105,62	87,37	18,25	79,2	42,7	36,6	5,3	3,4	20,65	0,00	0,00	-	78,6	0,0	4,65	
05.12.13	24,00	*	104,70	87,27	17,43	79,6	42,5	37,2	5,3	3,4	19,73	0,00	0,00	-	79,2	0,0	4,64	
06.12.13	24,00	*	105,30	86,88	18,42	80,7	43,2	37,5	5,3	3,4	20,74	0,00	0,00	-	80,3	0,0	4,75	
07.12.13	24,00	*	105,72	86,93	18,79	81,3	43,4	37,9	5,3	3,4	21,35	0,00	0,00	-	80,8	0,0	4,83	
08.12.13	24,00	*	105,74	86,23	19,51	81,2	42,9	38,3	5,3	3,4	22,04	0,00	0,00	-	80,7	0,0	4,90	
09.12.13	24,00	*	105,18	86,30	18,87	80,7	42,1	38,6	5,3	3,4	21,14	0,00	0,00	-	80,1	0,0	4,86	
10.12.13	24,00	*	104,91	86,27	18,64	81,0	41,7	39,3	5,3	3,4	20,92	0,00	0,00	-	80,6	0,0	4,91	
11.12.13	24,00	*	104,39	87,92	16,47	83,4	43,2	40,2	5,3	3,4	18,38	0,00	0,00	-	83,0	0,0	4,92	
12.12.13	24,00	*	104,51	88,64	15,88	83,2	44,2	39,0	5,3	3,4	17,82	0,00	0,00	-	82,7	0,0	4,79	
13.12.13	24,00	*	107,15	88,65	18,50	83,1	44,4	38,7	5,3	3,4	20,52	0,00	0,00	-	82,7	0,0	4,98	
14.12.13	24,00	*	104,61	87,93	16,68	83,0	43,8	39,2	5,3	3,4	18,62	0,00	0,00	-	82,5	0,0	4,84	
15.12.13	24,00	*	108,26	87,67	20,59	83,0	43,3	39,8	5,3	3,4	22,61	0,00	0,00	-	82,5	0,0	5,20	
16.12.13	24,00	*	107,70	88,80	18,90	81,4	43,3	38,1	5,3	3,4	20,80	0,00	0,00	-	80,8	0,0	4,93	
17.12.13	24,00	*	108,45	89,39	19,06	81,4	43,9	37,5	5,3	3,4	21,00	0,00	0,00	-	80,9	0,0	4,91	
18.12.13	24,00	*	107,83	89,60	18,23	80,9	44,1	36,8	5,3	3,4	20,21	0,00	0,00	-	80,3	0,0	4,78	
19.12.13	24,00	*	110,22	89,27	20,95	78,1	42,9	35,1	5,3	3,4	22,97	0,00	0,00	-	77,5	0,0	4,78	
20.12.13	24,00	*	108,12	89,34	18,78	76,5	42,1	34,4	5,3	3,4	20,78	0,00	0,00	-	76,1	0,0	4,51	
21.12.13	24,00	*	110,23	88,88	21,35	76,5	42,0	34,6	5,3	3,4	23,36	0,00	0,00	-	76,2	0,0	4,71	
22.12.13	24,00	*	111,83	88,21	23,62	76,5	42,0	34,5	5,3	3,4	25,77	0,00	0,00	-	76,2	0,0	4,86	
23.12.13	24,00	*	109,89	88,69	21,20	74,9	41,7	33,2	5,3	3,4	23,20	0,00	0,00	-	74,3	0,0	4,54	
Среднее	24,00		106,57	87,40	19,17	78,4	42,2	36,3	5,3	3,4	21,34	-	-	-	78,0	-	4,68	
Итого	744,00		3303,7	2709,3	594,4						661,5	0,0	0,0	0,0			144,96	

573,22

63,04

27

-4,02

140,94

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V5, м.куб	Q, Гкал	Ти, ч
25.11.13 08:00	7495,126	5529,536	2102,698	0,000	-	268,797	-
24.12.13 07:00	10581,026	8066,290	2714,177	0,000	-	405,608	-

Период расчета по среднему: с по
 Период расчета по договору: с по
 Период превышения t2:
 Период аварийных ситуаций: 0,00 час 0,00 Гкал

Представитель ГУП «ТЭК СПб»

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 « 25 12 13 г.