

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2013

Потребитель: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 1 / ТЦ-3 СЦО
 Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация"
 Источник:

СЦО
 Код УУТЭ:
 график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Установленные приборы: Часовые (суточные) архивы в файле:СПП941-36498-ч(с)-1213.txt
 Вычислитель: СПП-941 № 36498

Приборы УУТЭ поверены до: **09.07.2016**
 Режим(схема): 0 Тхв= 0 С

расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Подающий тр. ПРЭМ 32			КТПТР-05	
Обратн.тр. ПРЭМ 32			КТПТР-05	
тр-д. ГВС				
тр.цирк. ГВС				
Тр. подпитки (V5)				

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето:
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот=0,933 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы, т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

все нет.

Фактическое потребление за отчетный период: с 23.11.2013 по 23.12.2013

Дата	Ти час	НС	Учет							Контроль							Q Гкал		
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, кгс/см2	P2, кгс/см2	M3, т	M4, т	dM, т	V5, м.куб	T3, С	T4, С			
23.11.13	24,00	*	125,14	121,34	3,80	68,4	41,4	27,0	-	-	3,80	-	3,80	-	-	-	-	-	3,54
24.11.13	24,00	*	124,84	121,23	3,61	68,4	41,3	27,1	-	-	3,61	-	3,61	-	-	-	-	-	3,54
25.11.13	24,00	*	124,63	121,15	3,47	68,8	41,0	27,9	-	-	3,47	-	3,47	-	-	-	-	-	3,62
26.11.13	24,00	*	123,37	119,95	3,42	71,7	41,5	30,1	-	-	3,42	-	3,42	-	-	-	-	-	3,86
27.11.13	24,00	*	124,67	121,23	3,45	75,5	43,0	32,5	-	-	3,45	-	3,45	-	-	-	-	-	4,21
28.11.13	24,00	*	125,84	121,98	3,86	77,4	44,2	33,2	-	-	3,86	-	3,86	-	-	-	-	-	4,36
29.11.13	24,00	*	125,02	121,16	3,86	77,2	43,9	33,3	-	-	3,86	-	3,86	-	-	-	-	-	4,34
30.11.13	24,00	*	123,62	119,72	3,90	76,5	43,1	33,3	-	-	3,90	-	3,90	-	-	-	-	-	4,30
01.12.13	24,00	*	123,88	119,96	3,92	76,2	43,0	33,2	-	-	3,92	-	3,92	-	-	-	-	-	4,29
02.12.13	24,00	*	115,14	111,45	3,69	76,1	41,6	34,4	-	-	3,69	-	3,69	-	-	-	-	-	4,12
03.12.13	24,00	*	124,67	121,14	3,52	78,5	43,6	34,9	-	-	3,52	-	3,52	-	-	-	-	-	4,51
04.12.13	24,00	*	125,17	121,44	3,72	78,2	44,0	34,2	-	-	3,72	-	3,72	-	-	-	-	-	4,45
05.12.13	24,00	*	124,93	121,25	3,68	78,5	44,1	34,4	-	-	3,68	-	3,68	-	-	-	-	-	4,46
06.12.13	24,00	*	124,37	120,67	3,70	79,4	44,7	34,8	-	-	3,70	-	3,70	-	-	-	-	-	4,50
07.12.13	24,00	*	124,57	120,85	3,72	80,1	45,0	35,1	-	-	3,72	-	3,72	-	-	-	-	-	4,55
08.12.13	24,00	*	124,20	120,42	3,78	80,1	44,6	35,5	-	-	3,78	-	3,78	-	-	-	-	-	4,58
09.12.13	24,00	*	123,92	120,12	3,80	79,6	44,1	35,6	-	-	3,80	-	3,80	-	-	-	-	-	4,58
10.12.13	24,00	*	123,90	108,33	15,57	79,8	43,3	36,5	-	-	15,57	-	15,57	-	-	-	-	-	5,20
11.12.13	24,00	*	125,88	85,86	40,02	82,2	43,3	38,9	-	-	40,02	-	40,02	-	-	-	-	-	6,63
12.12.13	24,00	*	125,63	121,63	4,00	82,1	45,5	36,6	-	-	4,00	-	4,00	-	-	-	-	-	4,78
13.12.13	24,00	*	125,93	121,79	4,13	81,9	45,8	36,1	-	-	4,13	-	4,13	-	-	-	-	-	4,75
14.12.13	24,00	*	124,80	121,32	3,48	81,9	45,3	36,6	-	-	3,48	-	3,48	-	-	-	-	-	4,73
15.12.13	24,00	*	124,96	121,34	3,61	81,9	45,1	36,8	-	-	3,61	-	3,61	-	-	-	-	-	4,77
16.12.13	24,00	*	126,25	122,54	3,71	80,4	44,8	35,7	-	-	3,71	-	3,71	-	-	-	-	-	4,68
17.12.13	24,00	*	126,88	123,05	3,84	80,3	45,3	35,0	-	-	3,84	-	3,84	-	-	-	-	-	4,62
18.12.13	24,00	*	127,25	123,30	3,95	79,9	45,4	34,5	-	-	3,95	-	3,95	-	-	-	-	-	4,57
19.12.13	24,00	*	127,20	123,22	3,98	77,2	44,6	32,6	-	-	3,98	-	3,98	-	-	-	-	-	4,33
20.12.13	24,00	*	124,52	120,76	3,76	75,5	43,4	32,1	-	-	3,76	-	3,76	-	-	-	-	-	4,17
21.12.13	24,00	*	120,39	117,03	3,37	75,5	43,0	32,5	-	-	3,37	-	3,37	-	-	-	-	-	4,06
22.12.13	24,00	*	119,68	116,32	3,37	75,5	43,3	32,2	-	-	3,37	-	3,37	-	-	-	-	-	4,01
23.12.13	24,00	*	120,16	116,79	3,37	74,1	42,8	31,2	-	-	3,37	-	3,37	-	-	-	-	-	3,90
Среднее	24,00		124,24	118,98	5,26	77,4	43,7	33,7	-	-	5,26	-	5,26	-	-	-	-	-	4,42
Итого	744,00		3851,4	3688,3	163,1						163,1	0,0	163,1	0,0					137,01

Устр. утеря.

- 3,54
133,47

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V5, м.куб	Q, Гкал	Ти, ч
25.11.13 08:00	18851,812	18490,912	360,900	-	-	412,963	6362,450
24.12.13 07:00	22446,349	21930,012	516,337	-	-	542,822	7057,450

Период расчета по среднему: с по
 Период расчета по договору: с по
 Период превышения t2:
 Период аварийных ситуаций: 0,00 час 0,00 Гкал

Представитель ГУП «ТЭК СПб»

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

В.т.