

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за декабрь 2013

Потребитель: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 11 / СЦО
 Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация"
 Источник:

СЦО
 Код УУТЭ:
 график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Установленные приборы: Часовые (суточные) архивы в файле:СППТ941-36954-ч(с)-1213.txt
 Вычислитель: СПТ-941 № 36954

Приборы УУТЭ поверены до: 12.08.2017
 Режим(схема): 0 Тхв= 0.С

Подающий тр.	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Обратн.тр.	ПРЭМ-1 32			КТПТР-05	
тр-д. ГВС	ПРЭМ-1 32			КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС					
Тр. подпитки (V5)					

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hxв)$ лето:
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Qот=0,356$ $Qвент.=$ $Qтех.пот.=$ $Qгвс=$
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч: $Qтех.гвс.ср=$ $Qгвс.ср=$
 Договорные расходы, т/сут: $Qот=106,8$ $Qвент.=0$ $Qтех.пот.=0$ $Qгвс=0$
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Фактическое потребление за отчетный период: с 23.11.2013 по 23.12.2013

все нет

Дата	Ti час	НС	Учет									Контроль						Q Гкал		
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, кгс/см2	P2, кгс/см2	M3, т	M4, т	dM, т	V5, м.куб	T3, С	T4, С				
23.11.13	24,00		143,59	144,20	-0,61	64,1	41,9	22,2	-	-	-0,61	-	-	-0,61	-	-	-	-	-	3,17
24.11.13	24,00		143,00	143,61	-0,61	64,0	41,6	22,4	-	-	-0,61	-	-	-0,61	-	-	-	-	-	3,19
25.11.13	24,00		144,38	145,01	-0,63	65,8	42,0	23,8	-	-	-0,63	-	-	-0,63	-	-	-	-	-	3,41
26.11.13	24,00		145,09	145,69	-0,60	69,8	43,6	26,2	-	-	-0,60	-	-	-0,60	-	-	-	-	-	3,78
27.11.13	24,00	*	145,13	145,65	-0,52	71,9	44,5	27,4	-	-	-0,52	-	-	-0,52	-	-	-	-	-	3,96
28.11.13	24,00		145,86	146,27	-0,40	75,7	46,6	29,1	-	-	-0,40	-	-	-0,40	-	-	-	-	-	4,23
29.11.13	24,00	*	96,47	98,04	-1,57	72,2	43,3	28,8	-	-	-1,57	-	-	-1,57	-	-	-	-	-	2,72
30.11.13	24,00		148,11	148,26	-0,15	74,9	45,4	29,4	-	-	-0,15	-	-	-0,15	-	-	-	-	-	4,36
01.12.13	24,00		149,24	149,24	-0,01	75,6	46,2	29,4	-	-	-0,01	-	-	-0,01	-	-	-	-	-	4,40
02.12.13	24,00		142,14	142,09	0,05	73,3	44,3	29,0	-	-	0,05	-	-	0,05	-	-	-	-	-	4,13
03.12.13	24,00		148,47	148,29	0,18	77,0	46,4	30,6	-	-	0,18	-	-	0,18	-	-	-	-	-	4,56
04.12.13	24,00		149,46	149,30	0,17	77,8	47,5	30,3	-	-	0,17	-	-	0,17	-	-	-	-	-	4,55
05.12.13	24,00		149,88	149,82	0,05	77,5	47,4	30,1	-	-	0,05	-	-	0,05	-	-	-	-	-	4,52
06.12.13	24,00		149,91	149,82	0,09	77,3	47,5	29,8	-	-	0,09	-	-	0,09	-	-	-	-	-	4,47
07.12.13	24,00		149,08	149,07	0,01	77,4	47,6	29,8	-	-	0,01	-	-	0,01	-	-	-	-	-	4,45
08.12.13	24,00	*	103,97	103,97	0,00	78,0	47,5	30,6	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-	3,18
09.12.13	24,00		149,81	149,82	-0,01	78,8	47,6	31,1	-	-	-0,01	-	-	-0,01	-	-	-	-	-	4,67
10.12.13	24,00		149,93	149,91	0,03	79,9	47,9	32,0	-	-	0,03	-	-	0,03	-	-	-	-	-	4,81
11.12.13	24,00		151,87	151,84	0,03	79,6	48,1	31,5	-	-	0,03	-	-	0,03	-	-	-	-	-	4,79
12.12.13	24,00		152,41	152,36	0,05	79,2	48,6	30,6	-	-	0,05	-	-	0,05	-	-	-	-	-	4,67
13.12.13	24,00		152,29	152,28	0,01	80,5	49,2	31,3	-	-	0,01	-	-	0,01	-	-	-	-	-	4,77
14.12.13	24,00		151,51	151,48	0,03	80,4	48,8	31,7	-	-	0,03	-	-	0,03	-	-	-	-	-	4,81
15.12.13	24,00		151,25	151,24	0,01	80,2	48,4	31,8	-	-	0,01	-	-	0,01	-	-	-	-	-	4,82
16.12.13	24,00		151,87	151,94	-0,07	80,3	48,7	31,6	-	-	-0,07	-	-	-0,07	-	-	-	-	-	4,80
17.12.13	24,00		151,47	151,66	-0,19	80,1	49,1	30,9	-	-	-0,19	-	-	-0,19	-	-	-	-	-	4,68
18.12.13	24,00		149,40	149,74	-0,34	77,6	48,0	29,6	-	-	-0,34	-	-	-0,34	-	-	-	-	-	4,41
19.12.13	24,00		148,54	148,91	-0,36	74,8	46,7	28,1	-	-	-0,36	-	-	-0,36	-	-	-	-	-	4,16
20.12.13	24,00		149,43	149,86	-0,43	72,0	45,4	26,6	-	-	-0,43	-	-	-0,43	-	-	-	-	-	3,96
21.12.13	24,00		149,56	149,95	-0,40	72,2	45,5	26,7	-	-	-0,40	-	-	-0,40	-	-	-	-	-	3,98
22.12.13	24,00		149,07	149,48	-0,41	72,7	45,8	26,9	-	-	-0,41	-	-	-0,41	-	-	-	-	-	3,99
23.12.13	24,00		148,02	148,47	-0,46	71,2	45,3	25,9	-	-	-0,46	-	-	-0,46	-	-	-	-	-	3,82
Среднее	24,00		145,49	145,72	-0,23	75,2	46,3	28,9	-	-	-0,23	-	-	-0,23	-	-	-	-	-	4,20
Итого	744,00		4510,2	4517,3	-7,1						-7,1	0,0		-7,1	0,0					130,22

-3,17
124,05

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V5, м.куб	Q, Гкал	Ti, ч
25.11.13 08:00	8360,641	8388,119	-27,479	-	-	170,057	1602,117
24.12.13 07:00	12579,565	12612,824	-33,259	-	-	293,947	2297,117

Период расчета по среднему: с по
 Период расчета по договору: с по
 Период превышения t2:
 Период аварийных ситуаций: 0,00 час 0,00 Гкал

Представитель ГУП «ТЭК СПб»

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
 Филиал "Энергосбыт"
 Управление приборного учета
 Отдел эксплуатации КУУТЭ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.12 *13*