

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2013

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-6
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской обороны 140, ТЦ-2 СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Четырёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-943 № 14736

Приборы УУТЭ поверены до 09.07.2016

Тхв=0 С

расходомер
 Подающий тр. ПРЭМ 50
 Обратн.тр. ПРЭМ 1 50
 тр-д. ГВС ПРЭМ 40
 тр.цирк. ГВС ПРЭМ 20
 Тр. Подпитки

Gmin

Gmax

Термопреобр.

Преобр. давления

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ **лето:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот.ф.= т/сут Gгвс.ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT, С	dG, тонн	G1гвс, тонн	G2гвс, тонн	dGгвс, тонн	Q Гкал
		fg1, %	T1, С	P1, кгс/см	G1, тонн	Q1 Гкал	fg2, %	T2, С	P2, кгс/см	G2, тонн	Q2 Гкал						
23.11.13	24	-	55,70	9,20	162,802	-	-	40,84	4,60	158,267	-	14,87	4,535	-	-	-	2,619
24.11.13	24	-	56,36	9,20	162,593	-	-	40,97	4,60	157,831	-	15,38	4,762	-	-	-	2,709
25.11.13	24	-	42,94	9,20	166,228	-	-	33,44	4,60	161,734	-	9,50	4,493	-	-	-	1,730
26.11.13	24	-	48,07	9,20	160,867	-	-	34,08	4,60	156,959	-	13,99	3,908	-	-	-	2,381
27.11.13	24	-	64,63	9,20	158,204	-	-	43,70	4,60	154,224	-	20,93	3,980	-	-	-	3,498
28.11.13	24	-	66,38	9,20	164,460	-	-	45,61	4,60	160,380	-	20,76	4,079	-	-	-	3,614
29.11.13	24	-	64,42	9,20	166,458	-	-	44,82	4,60	163,390	-	19,60	3,067	-	-	-	3,413
30.11.13	24	-	70,00	9,20	166,678	-	-	47,45	4,60	164,120	-	22,56	2,559	-	-	-	3,896
01.12.13	24	-	71,81	9,20	166,562	-	-	48,39	4,60	163,747	-	23,42	2,815	-	-	-	4,052
02.12.13	24	-	71,68	9,20	162,056	-	-	47,65	4,60	158,795	-	24,02	3,261	-	-	-	4,063
03.12.13	24	-	71,99	9,20	165,071	-	-	48,01	4,60	161,690	-	23,98	3,381	-	-	-	4,137
04.12.13	24	-	53,07	9,20	173,240	-	-	39,44	4,60	169,968	-	13,63	3,272	-	-	-	2,483
05.12.13	24	-	70,45	9,20	160,837	-	-	46,04	4,60	157,784	-	24,41	3,053	-	-	-	4,077
06.12.13	24	-	69,05	9,20	166,147	-	-	47,11	4,60	163,063	-	21,94	3,084	-	-	-	3,806
07.12.13	24	-	70,51	9,20	165,490	-	-	47,89	4,60	162,436	-	22,62	3,054	-	-	-	3,905
08.12.13	24	-	68,89	9,20	167,924	-	-	47,17	4,60	164,924	-	21,71	3,001	-	-	-	3,803
09.12.13	24	-	72,28	9,20	167,284	-	-	48,13	4,60	164,251	-	24,16	3,033	-	-	-	4,203
10.12.13	24	-	72,38	9,20	166,014	-	-	48,08	4,60	163,009	-	24,30	3,005	-	-	-	4,193
11.12.13	24	-	53,51	9,20	171,392	-	-	38,28	4,60	168,208	-	15,23	3,184	-	-	-	2,730
12.12.13	24	-	66,83	9,20	162,980	-	-	45,24	4,60	158,406	-	21,58	4,574	-	-	-	3,738
13.12.13	24	-	66,48	9,20	167,497	-	-	45,63	4,60	163,717	-	20,85	3,780	-	-	-	3,680
14.12.13	24	-	70,86	9,20	166,497	-	-	47,57	4,60	162,943	-	23,29	3,553	-	-	-	4,062
15.12.13	24	-	72,00	9,20	165,906	-	-	48,16	4,60	162,570	-	23,84	3,336	-	-	-	4,131
16.12.13	24	-	70,62	9,20	166,978	-	-	47,71	4,60	163,668	-	22,92	3,309	-	-	-	4,000
17.12.13	24	-	65,78	9,20	166,678	-	-	45,75	4,60	163,310	-	20,03	3,368	-	-	-	3,506
18.12.13	24	-	63,23	9,20	165,584	-	-	44,13	4,60	162,260	-	19,10	3,324	-	-	-	3,323
19.12.13	24	-	65,66	9,20	167,629	-	-	45,68	4,60	164,333	-	19,98	3,297	-	-	-	3,515
20.12.13	24	-	64,86	9,20	169,767	-	-	45,52	4,60	166,564	-	19,33	3,203	-	-	-	3,443
21.12.13	24	-	64,33	9,20	171,022	-	-	45,40	4,60	167,724	-	18,93	3,299	-	-	-	3,402
22.12.13	24	-	63,99	9,20	171,352	-	-	45,43	4,60	167,932	-	18,57	3,419	-	-	-	3,352
Среднее	24,00	-	64,96	9,20	166,073	-	-	44,78	4,60	162,607	-	20,18	3,466	-	-	-	3,515
Итого	720,0	-			4982,198	0,000				4878,206	0,000		103,992	0,00	0,00	0,00	105,46

Ориентировочно до конца месяца(+)

1515,870

1486,016

29,854

31,55

Корректировка за прошлый месяц (-)

1289,947

1253,631

36,316

24,22

Итого за декабрь 2013 :

5208,121

5110,591

97,530

112,80

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
25.11.13 17:00	21558,775	-	24980,972	-	-	-	567,700	
22.12.13 23:00	26093,635	-	29424,683	-	-	-	666,166	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв= _____ °С

_____ Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

_____ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Константиновский В.В.

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА
ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО по заявке
до получения АКТА допуска УУ

Дата _____

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"

ДЛЯ ОТЧЕТОВ

26 Дек 2013