

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2013**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-3  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Прибрежная 2, ГВС

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная открытая  
**ГВС**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 50074

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до 31.08.2015

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

КТПТР-05

Обратн.тр. ПРЭМ 20

КТПТР-05

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  лето:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ 

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT, С	dG, тонн	G1гвс, тонн	G2гвс, тонн	dGгвс, тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1, С	P1, кгс/см	G1, тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2, С	P2, кгс/см	G2, тонн	Q2 Гкал						
23.11.13	24	-	61,17	7,00	32,420	-	-	36,99	6,50	1,460	-	24,18	30,960	0,00	0,00	0,00	1,930
24.11.13	24	-	62,43	7,00	41,100	-	-	38,82	6,50	2,030	-	23,61	39,070	0,00	0,00	0,00	2,489
25.11.13	24	-	63,36	7,00	34,860	-	-	40,28	6,50	2,800	-	23,08	32,060	0,00	0,00	0,00	2,094
26.11.13	23	-	63,47	7,00	35,640	-	-	39,32	6,50	2,780	-	24,15	32,860	0,00	0,00	0,00	2,155
27.11.13	24	-	65,03	7,00	35,630	-	-	39,40	6,50	3,250	-	25,63	32,380	0,00	0,00	0,00	2,191
28.11.13	24	-	65,90	7,00	33,390	-	-	41,48	6,50	3,060	-	24,42	30,330	0,00	0,00	0,00	2,073
29.11.13	24	-	64,33	7,00	36,060	-	-	40,53	6,50	3,000	-	23,80	33,060	0,00	0,00	0,00	2,196
30.11.13	24	-	60,95	7,00	40,140	-	-	37,67	6,50	2,300	-	23,28	37,840	0,00	0,00	0,00	2,361
01.12.13	24	-	61,03	7,00	39,990	-	-	36,42	6,50	2,670	-	24,61	37,320	0,00	0,00	0,00	2,342
02.12.13	24	-	62,39	7,00	39,790	-	-	37,37	6,50	2,400	-	25,02	37,390	0,00	0,00	0,00	2,393
03.12.13	24	-	62,85	7,00	35,400	-	-	38,48	6,50	2,810	-	24,37	32,590	0,00	0,00	0,00	2,119
04.12.13	24	-	63,34	7,00	36,860	-	-	43,09	6,50	4,690	-	20,25	32,170	0,00	0,00	0,00	2,132
05.12.13	24	-	63,85	7,00	36,630	-	-	45,70	6,50	6,110	-	18,15	30,520	0,00	0,00	0,00	2,061
06.12.13	24	-	64,02	7,00	39,450	-	-	47,05	6,50	6,980	-	16,97	32,470	0,00	0,00	0,00	2,196
07.12.13	24	-	64,45	7,00	41,520	-	-	46,32	6,50	7,240	-	18,13	34,280	0,00	0,00	0,00	2,341
08.12.13	24	-	64,15	7,00	39,960	-	-	45,00	6,50	6,660	-	19,15	33,300	0,00	0,00	0,00	2,265
09.12.13	24	-	63,87	7,00	36,160	-	-	45,95	6,50	6,320	-	17,92	29,840	0,00	0,00	0,00	2,020
10.12.13	24	-	63,29	7,00	32,450	-	-	47,60	6,50	4,800	-	15,69	27,650	0,00	0,00	0,00	1,824
11.12.13	24	-	64,11	7,00	38,030	-	-	46,93	6,50	6,640	-	17,18	31,390	0,00	0,00	0,00	2,124
12.12.13	24	-	64,29	7,00	37,750	-	-	45,56	6,50	7,980	-	18,73	29,770	0,00	0,00	0,00	2,062
13.12.13	24	-	64,34	7,00	39,790	-	-	46,09	6,50	8,920	-	18,25	30,870	0,00	0,00	0,00	2,149
14.12.13	24	-	64,33	7,00	39,750	-	-	44,25	6,50	6,080	-	20,08	33,670	0,00	0,00	0,00	2,289
15.12.13	24	-	64,59	7,00	41,980	-	-	47,34	6,50	0,000	-	17,25	41,980	0,00	0,00	0,00	2,712
16.12.13	24	-	64,23	7,00	38,510	-	-	46,91	6,50	0,000	-	17,32	38,510	0,00	0,00	0,00	2,474
17.12.13	24	-	64,18	7,00	38,050	-	-	46,61	6,50	0,000	-	17,57	38,050	0,00	0,00	0,00	2,442
18.12.13	24	-	64,09	7,00	37,810	-	-	46,67	6,50	0,000	-	17,42	37,810	0,00	0,00	0,00	2,424
19.12.13	24	-	63,84	7,00	35,960	-	-	44,83	6,50	0,000	-	19,01	35,960	0,00	0,00	0,00	2,293
20.12.13	24	-	63,83	7,00	36,910	-	-	45,27	6,50	0,000	-	18,56	36,910	0,00	0,00	0,00	2,358
21.12.13	24	-	63,94	7,00	37,450	-	-	45,59	6,50	0,000	-	18,35	37,450	0,00	0,00	0,00	2,395
22.12.13	24	-	64,28	7,00	39,390	-	-	45,92	6,50	0,000	-	18,36	39,390	0,00	0,00	0,00	2,528
Среднее	23,97	-	63,66	7,00	37,628	-	-	43,31	6,50	3,366	-	20,35	34,262	-	-	-	2,248
Итого	719,0	-	-	-	1128,830	0,000	-	-	-	100,980	0,000	-	1027,850	0,00	0,00	0,00	67,43

Ориентировочно до конца месяца(+)

339,531

0,000

339,531

21,75

Корректировка за прошлый месяц (-)

287,874

22,377

265,497

16,76

**Итого за декабрь 2013 :**

1180,487

78,603

1101,884

72,42

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
25.11.13 06:00	36461,260	-	2631,900	-	0,000	0,000	2125,736	
23.12.13 09:00	37521,770	-	2728,190	-	0,000	0,000	2189,144	

Время аварийных ситуаций:

1,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв= \_\_\_\_\_ °С

\_\_\_\_\_ Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

\_\_\_\_\_ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Константиновский В.В.

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»  
 ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА  
 ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО по заявке  
 до получения АКТА допуска УУ ДЕК 2013  
 Дата \_\_\_\_\_

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"  
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ