

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2013**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-3  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Прибрежная 2, ЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная открытая  
**ЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 72051

Подающий тр. ПРЭМ 50

Обратн.тр. ПРЭМ 50

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до 09.09.2015

Gmin

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

**Тхв=0 С**

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:**  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  **лето:**

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT, С	dG, тонн	G1гвс, тонн	G2гвс, тонн	dGвс, тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1, С	P1, кгс/см	G1, тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2, С	P2, кгс/см	G2, тонн	Q2 Гкал						
23.11.13	24	-	55,26	10,20	238,510	-	-	40,05	5,60	237,310	-	15,21	1,200	0,00	0,00	0,00	3,694
24.11.13	24	-	55,24	10,20	237,410	-	-	40,01	5,60	236,400	-	15,23	1,010	0,00	0,00	0,00	3,672
25.11.13	24	-	59,66	10,20	237,110	-	-	41,76	5,60	236,370	-	17,90	0,740	0,00	0,00	0,00	4,288
26.11.13	23	-	58,79	10,20	230,660	-	-	41,60	5,60	230,100	-	17,19	0,560	0,00	0,00	0,00	4,002
27.11.13	24	-	58,47	10,20	243,580	-	-	41,30	5,60	242,870	-	17,17	0,710	0,00	0,00	0,00	4,225
28.11.13	24	-	61,77	10,20	248,550	-	-	43,58	5,60	247,810	-	18,19	0,740	0,00	0,00	0,00	4,569
29.11.13	24	-	62,70	10,20	247,970	-	-	43,59	5,60	246,970	-	19,11	1,000	0,00	0,00	0,00	4,799
30.11.13	24	-	62,71	10,20	238,620	-	-	42,98	5,60	237,560	-	19,73	1,060	0,00	0,00	0,00	4,766
01.12.13	24	-	62,81	10,20	238,560	-	-	43,03	5,60	237,590	-	19,78	0,970	0,00	0,00	0,00	4,775
02.12.13	24	-	62,61	10,20	238,080	-	-	42,38	5,60	237,200	-	20,23	0,880	0,00	0,00	0,00	4,868
03.12.13	24	-	66,51	10,20	237,280	-	-	44,38	5,60	236,510	-	22,13	0,770	0,00	0,00	0,00	5,299
04.12.13	24	-	68,99	10,20	238,080	-	-	46,20	5,60	237,450	-	22,79	0,630	0,00	0,00	0,00	5,471
05.12.13	24	-	64,56	10,20	236,400	-	-	43,92	5,60	236,020	-	20,64	0,380	0,00	0,00	0,00	4,914
06.12.13	24	-	64,62	10,20	235,890	-	-	44,03	5,60	235,600	-	20,59	0,290	0,00	0,00	0,00	4,884
07.12.13	24	-	66,96	10,20	235,720	-	-	45,07	5,60	235,510	-	21,89	0,210	0,00	0,00	0,00	5,184
08.12.13	24	-	68,32	10,20	236,160	-	-	45,70	5,60	235,920	-	22,62	0,240	0,00	0,00	0,00	5,368
09.12.13	24	-	69,20	10,20	233,030	-	-	45,55	5,60	232,430	-	23,65	0,600	0,00	0,00	0,00	5,557
10.12.13	24	-	68,56	10,20	237,930	-	-	45,18	5,60	237,130	-	23,38	0,800	0,00	0,00	0,00	5,612
11.12.13	24	-	65,10	10,20	247,920	-	-	44,17	5,60	247,150	-	20,93	0,770	0,00	0,00	0,00	5,238
12.12.13	24	-	63,49	10,20	248,460	-	-	43,71	5,60	247,810	-	19,78	0,650	0,00	0,00	0,00	4,959
13.12.13	24	-	64,44	10,20	248,040	-	-	44,13	5,60	247,650	-	20,31	0,390	0,00	0,00	0,00	5,069
14.12.13	24	-	67,47	10,20	246,460	-	-	45,50	5,60	246,020	-	21,97	0,440	0,00	0,00	0,00	5,449
15.12.13	24	-	67,55	10,20	246,670	-	-	45,50	5,60	246,090	-	22,05	0,580	0,00	0,00	0,00	5,480
16.12.13	24	-	67,56	10,20	247,140	-	-	45,64	5,60	246,620	-	21,92	0,520	0,00	0,00	0,00	5,454
17.12.13	24	-	65,46	10,20	248,700	-	-	45,15	5,60	248,120	-	20,31	0,580	0,00	0,00	0,00	5,091
18.12.13	24	-	63,37	10,20	247,880	-	-	44,06	5,60	247,300	-	19,31	0,580	0,00	0,00	0,00	4,826
19.12.13	24	-	63,87	10,20	249,150	-	-	44,44	5,60	248,560	-	19,43	0,590	0,00	0,00	0,00	4,883
20.12.13	24	-	62,56	10,20	253,710	-	-	43,90	5,60	253,160	-	18,66	0,550	0,00	0,00	0,00	4,775
21.12.13	24	-	63,25	10,20	256,580	-	-	44,51	5,60	255,970	-	18,74	0,610	0,00	0,00	0,00	4,855
22.12.13	24	-	63,29	10,20	255,940	-	-	44,71	5,60	255,310	-	18,58	0,630	0,00	0,00	0,00	4,800
Среднее	23,97	-	63,84	10,20	242,873	-	-	43,86	5,60	242,217	-	19,98	0,656	-	-	-	4,894
Итого	719,0				7286,190	0,000				7266,510	0,000		19,680	0,00	0,00	0,00	146,83

Ориентировочно до конца месяца(+)

2261,700

2256,480

5,220

44,59

Корректировка за прошлый месяц (-)

1970,960

1967,703

3,257

31,13

**Итого за декабрь 2013 :**

7576,930

7555,287

21,643

160,29

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
25.11.13 07:00	17212,630	-	15575,770	-	0,000	0,000	461,236	
23.12.13 09:00	24049,300	-	22394,940	-	0,000	0,000	601,429	

Время аварийных ситуаций:

1,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды  $t_{хв} =$  \_\_\_\_ °С

\_\_\_\_ Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

\_\_\_\_ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Константиновский В.В.

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»  
 ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА  
 ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО по заявке  
 до получения АКТА допуска УУЭ 6 ДЕК 2013  
 Дата \_\_\_\_\_

**ЗАО "МастерДом Эксплуатация"**  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**