

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2013

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-1
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 31-1, СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Четырёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-943 № 04814

расходомер
 Подающий тр. VA2305M 40
 Обратн.тр. VA2305M 40
 тр-д. ГВС VA2305M 25
 тр.цирк. ГВС VA2305M 15
 Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до 23.09.2015

Gmax

Термопреобр.
 КТПТР-05
 КТПТР-05
 КТПТР-05
 КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ **лето:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT, С	dG, тонн	G1гвс, тонн	G2гвс, тонн	dGгвс, тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1, С	P1, кгс/см	G1, тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2, С	P2, кгс/см	G2, тонн	Q2 Гкал						
23.11.13	24	-	55,11	9,16	138,762	-	-	40,30	4,60	137,935	-	14,81	0,827	-	-	-	2,100
24.11.13	24	-	54,75	9,16	142,556	-	-	40,22	4,60	141,583	-	14,53	0,973	-	-	-	2,122
25.11.13	24	-	56,25	9,16	142,370	-	-	40,67	4,60	141,447	-	15,58	0,923	-	-	-	2,267
26.11.13	24	-	54,48	9,16	143,316	-	-	39,90	4,60	142,283	-	14,58	1,033	-	-	-	2,142
27.11.13	24	-	54,58	9,16	142,326	-	-	39,37	4,60	141,429	-	15,20	0,897	-	-	-	2,210
28.11.13	24	-	59,88	9,16	140,364	-	-	42,46	4,60	139,405	-	17,42	0,960	-	-	-	2,498
29.11.13	24	-	61,15	9,16	140,301	-	-	43,05	4,60	139,281	-	18,10	1,019	-	-	-	2,594
30.11.13	24	-	61,32	9,16	140,095	-	-	42,83	4,60	139,114	-	18,49	0,981	-	-	-	2,644
01.12.13	24	-	61,34	9,16	139,954	-	-	42,75	4,60	138,997	-	18,59	0,957	-	-	-	2,655
02.12.13	24	-	61,48	9,16	137,367	-	-	42,46	4,60	136,413	-	19,02	0,953	-	-	-	2,664
03.12.13	24	-	65,75	9,16	137,508	-	-	44,39	4,60	136,540	-	21,35	0,968	-	-	-	2,991
04.12.13	24	-	68,93	9,16	141,068	-	-	46,91	4,60	139,959	-	22,02	1,109	-	-	-	3,171
05.12.13	24	-	65,20	9,16	139,456	-	-	44,92	4,60	138,474	-	20,28	0,982	-	-	-	2,885
06.12.13	24	-	64,54	9,16	135,767	-	-	44,30	4,60	134,833	-	20,24	0,935	-	-	-	2,801
07.12.13	24	-	67,07	9,16	131,752	-	-	45,05	4,60	130,779	-	22,02	0,973	-	-	-	2,956
08.12.13	24	-	68,64	9,16	131,669	-	-	45,69	4,60	130,671	-	22,95	0,997	-	-	-	3,079
09.12.13	24	-	69,03	9,16	135,562	-	-	45,94	4,60	134,605	-	23,09	0,957	-	-	-	3,186
10.12.13	24	-	68,40	9,16	137,284	-	-	45,69	4,60	136,272	-	22,71	1,011	-	-	-	3,176
11.12.13	24	-	65,18	9,16	142,149	-	-	44,52	4,60	141,162	-	20,66	0,987	-	-	-	2,993
12.12.13	24	-	65,05	9,16	142,842	-	-	44,95	4,60	141,851	-	20,09	0,991	-	-	-	2,927
13.12.13	24	-	65,26	9,16	143,317	-	-	45,45	4,60	142,324	-	19,81	0,993	-	-	-	2,897
14.12.13	24	-	65,44	9,16	140,522	-	-	44,95	4,60	139,527	-	20,49	0,995	-	-	-	2,936
15.12.13	24	-	67,18	9,16	138,527	-	-	45,42	4,60	137,584	-	21,76	0,942	-	-	-	3,070
16.12.13	24	-	67,14	9,16	138,572	-	-	45,46	4,60	137,613	-	21,67	0,959	-	-	-	3,059
17.12.13	24	-	64,74	9,16	139,006	-	-	44,84	4,60	138,075	-	19,90	0,931	-	-	-	2,820
18.12.13	24	-	62,19	9,16	139,130	-	-	43,63	4,60	138,253	-	18,55	0,877	-	-	-	2,631
19.12.13	24	-	62,84	9,16	137,598	-	-	43,81	4,60	136,669	-	19,03	0,929	-	-	-	2,671
20.12.13	24	-	61,53	9,16	135,437	-	-	42,81	4,60	134,594	-	18,72	0,843	-	-	-	2,583
21.12.13	24	-	62,44	9,16	135,551	-	-	43,33	4,60	134,658	-	19,11	0,893	-	-	-	2,641
22.12.13	24	-	62,91	9,16	135,808	-	-	43,82	4,60	134,938	-	19,09	0,870	-	-	-	2,642
Среднее	24,00	-	62,99	9,16	138,865	-	-	43,66	4,60	137,909	-	19,33	0,956	-	-	-	2,734
Итого	720,0				4165,936	0,000				4137,270	0,000		28,666	0,00	0,00	0,00	82,01

Ориентировочно до конца месяца (+)

1235,702

1227,601

8,101

24,49

Корректировка за прошлый месяц (-)

1081,404

1074,473

6,932

16,87

Итого за декабрь 2013 :

4320,234

4290,399

29,835

89,63

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
25.11.13 08:00	58899,798	-	57910,455	-	-	-	1360,345	
23.12.13 09:00	62781,693	-	61765,572	-	-	-	1438,354	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв= _____ °С

_____ Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

_____ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
 ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА
 ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО по заявке
 до получения АКТА допуска 28 ДЕК 2013

Дата _____

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Константиновский В.В.