

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за декабрь 2013

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 37-1, ТЦ-2 СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Трёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-943 № 05458

расходомер
 Подающий тр. VA2305M 40
 Обратн.тр. VA2305M 40
 тр-д. ГВС VA2305M 25
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до 23.09.2015

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

ТПТ-15-2

Тхв=0 С

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT, С	dG, тонн	G1гвс, тонн	G2гвс, тонн	dGгвс, тонн	Q Гкал	
		fG1, %	T1, С	P1, кгс/см	G1, тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2, С	P2, кгс/см	G2, тонн	Q2 Гкал							
23.11.13	24	-	54,59	9,16	184,129	-	-	41,83	4,56	183,735	-	12,75	0,394	-	-	-	2,380	
24.11.13	24	-	54,25	9,16	188,884	-	-	41,76	4,56	188,460	-	12,49	0,425	-	-	-	2,394	
25.11.13	24	-	55,74	9,16	188,676	-	-	42,07	4,56	188,223	-	13,67	0,453	-	-	-	2,614	
26.11.13	24	-	53,87	9,16	189,200	-	-	40,94	4,56	188,743	-	12,93	0,457	-	-	-	2,481	
27.11.13	24	-	54,01	9,16	175,202	-	-	39,83	4,56	174,783	-	14,18	0,420	-	-	-	2,515	
28.11.13	24	-	59,30	9,16	161,642	-	-	42,47	4,56	161,288	-	16,83	0,353	-	-	-	2,750	
29.11.13	24	-	60,48	9,16	161,429	-	-	42,98	4,56	161,039	-	17,50	0,390	-	-	-	2,855	
30.11.13	24	-	60,66	9,16	161,310	-	-	42,57	4,56	160,845	-	18,09	0,465	-	-	-	2,951	
01.12.13	24	-	60,71	9,16	161,145	-	-	42,62	4,56	160,704	-	18,09	0,441	-	-	-	2,948	
02.12.13	24	-	60,76	9,16	157,921	-	-	42,20	4,56	157,420	-	18,57	0,500	-	-	-	2,966	
03.12.13	24	-	65,07	9,16	158,435	-	-	44,40	4,56	158,034	-	20,67	0,401	-	-	-	3,306	
04.12.13	24	-	68,12	9,16	162,185	-	-	47,05	4,56	161,780	-	21,07	0,405	-	-	-	3,451	
05.12.13	24	-	64,44	9,16	160,460	-	-	44,84	4,56	159,983	-	19,60	0,477	-	-	-	3,180	
06.12.13	24	-	63,82	9,16	156,113	-	-	44,29	4,56	155,655	-	19,53	0,458	-	-	-	3,082	
07.12.13	24	-	66,25	9,16	151,478	-	-	44,88	4,56	151,024	-	21,37	0,453	-	-	-	3,271	
08.12.13	24	-	67,83	9,16	151,463	-	-	45,57	4,56	151,112	-	22,25	0,351	-	-	-	3,400	
09.12.13	24	-	68,26	9,16	156,145	-	-	45,72	4,56	155,775	-	22,53	0,369	-	-	-	3,549	
10.12.13	24	-	67,61	9,16	157,178	-	-	45,39	4,56	156,800	-	22,22	0,377	-	-	-	3,523	
11.12.13	24	-	64,58	9,16	161,922	-	-	44,33	4,56	161,536	-	20,25	0,385	-	-	-	3,310	
12.12.13	24	-	64,44	9,16	162,603	-	-	45,00	4,56	162,255	-	19,44	0,348	-	-	-	3,191	
13.12.13	24	-	64,60	9,16	163,096	-	-	45,55	4,56	162,753	-	19,05	0,343	-	-	-	3,137	
14.12.13	24	-	64,80	9,16	159,838	-	-	44,94	4,56	159,486	-	19,86	0,352	-	-	-	3,203	
15.12.13	24	-	66,49	9,16	157,752	-	-	45,25	4,56	157,403	-	21,23	0,349	-	-	-	3,379	
16.12.13	24	-	66,49	9,16	157,854	-	-	45,35	4,56	157,501	-	21,14	0,353	-	-	-	3,367	
17.12.13	24	-	64,05	9,16	158,324	-	-	44,95	4,56	157,991	-	19,10	0,333	-	-	-	3,052	
18.12.13	24	-	61,60	9,16	158,410	-	-	43,74	4,56	158,074	-	17,86	0,336	-	-	-	2,858	
19.12.13	24	-	62,18	9,16	157,627	-	-	43,86	4,56	157,287	-	18,33	0,340	-	-	-	2,917	
20.12.13	24	-	60,95	9,16	155,127	-	-	42,88	4,56	154,773	-	18,07	0,354	-	-	-	2,831	
21.12.13	24	-	61,82	9,16	155,257	-	-	43,30	4,56	154,912	-	18,52	0,345	-	-	-	2,903	
22.12.13	24	-	62,28	9,16	155,587	-	-	43,82	4,56	155,276	-	18,46	0,311	-	-	-	2,899	
Среднее	24,00	-	62,34	9,16	162,880	-	-	43,81	4,56	162,488	-	18,52	0,391	-	-	-	3,022	
Итого	720,0	-	-	-	4886,391	0,000	-	-	-	4874,650	0,000	-	-	11,741	0,00	0,00	0,00	90,66

Ориентировочно до конца месяца(+)

1411,954

1408,902

3,052

26,78

Корректировка за прошлый месяц (-)

1442,516

1439,378

3,138

19,38

Итого за декабрь 2013 :

4855,829

4844,174

11,655

98,06

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
25.11.13 09:00	78203,118	-	77621,262	-	-	-	1537,440	
23.12.13 09:00	82702,713	-	82110,000	-	-	-	1623,527	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв= _____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

_____ Гкал

_____ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Константиновский В.В.

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербург»

ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА
ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО по заявке
до получения АКТА допуска УУ

/Дата

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

26 DEC 2013