

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за декабрь 2013

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-1
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 39, СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Четырёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-943 № 04776

расходомер
 Подающий тр. VA2305M 50
 Обратн. тр. VA2305M 50
 тр-д. ГВС VA2305M 25
 тр.цирк. ГВС VA2305M 15
 Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до 19.10.2014

Gmax

Термопреобр.

КТППТР-05

КТППТР-05

КТППТР-05

КТППТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср. час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT, С	dG, тонн	G1гвс, тонн	G2гвс, тонн	dGгвс, тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1, С	P1, кгс/см	G1, тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2, С	P2, кгс/см	G2, тонн	Q2 Гкал						
23.11.13	24	-	54,60	9,16	241,995	-	-	39,35	4,60	239,075	-	15,25	2,920	-	-	-	3,825
24.11.13	24	-	54,29	9,16	248,957	-	-	39,35	4,60	245,649	-	14,94	3,308	-	-	-	3,869
25.11.13	24	-	55,69	9,16	248,470	-	-	39,72	4,60	245,279	-	15,97	3,191	-	-	-	4,115
26.11.13	24	-	54,08	9,16	249,734	-	-	38,99	4,60	246,560	-	15,09	3,174	-	-	-	3,912
27.11.13	24	-	54,07	9,16	247,888	-	-	38,35	4,60	244,595	-	15,72	3,293	-	-	-	4,042
28.11.13	24	-	59,24	9,16	244,690	-	-	41,19	4,60	241,147	-	18,05	3,543	-	-	-	4,582
29.11.13	24	-	60,48	9,16	244,390	-	-	41,77	4,60	240,656	-	18,72	3,734	-	-	-	4,750
30.11.13	24	-	60,70	9,16	244,387	-	-	41,65	4,60	240,540	-	19,05	3,847	-	-	-	4,837
01.12.13	24	-	60,73	9,16	244,045	-	-	41,55	4,60	240,314	-	19,18	3,732	-	-	-	4,855
02.12.13	24	-	60,80	9,16	239,061	-	-	41,15	4,60	235,595	-	19,65	3,466	-	-	-	4,861
03.12.13	24	-	64,92	9,16	239,470	-	-	43,02	4,60	235,917	-	21,91	3,553	-	-	-	5,419
04.12.13	24	-	68,14	9,16	245,887	-	-	45,53	4,60	241,814	-	22,62	4,073	-	-	-	5,768
05.12.13	24	-	64,56	9,16	243,455	-	-	43,64	4,60	239,216	-	20,92	4,239	-	-	-	5,299
06.12.13	24	-	63,88	9,16	237,879	-	-	43,12	4,60	233,789	-	20,75	4,090	-	-	-	5,134
07.12.13	24	-	66,20	9,16	231,272	-	-	43,66	4,60	227,461	-	22,54	3,810	-	-	-	5,399
08.12.13	24	-	67,77	9,16	230,912	-	-	44,31	4,60	227,295	-	23,46	3,617	-	-	-	5,598
09.12.13	24	-	68,18	9,16	237,586	-	-	44,55	4,60	234,068	-	23,63	3,518	-	-	-	5,792
10.12.13	24	-	67,64	9,16	239,276	-	-	44,29	4,60	235,720	-	23,35	3,556	-	-	-	5,766
11.12.13	24	-	64,52	9,16	246,494	-	-	43,12	4,60	242,998	-	21,40	3,496	-	-	-	5,446
12.12.13	24	-	64,39	9,16	247,765	-	-	43,48	4,60	243,894	-	20,91	3,871	-	-	-	5,369
13.12.13	24	-	64,61	9,16	248,335	-	-	43,80	4,60	244,591	-	20,81	3,743	-	-	-	5,353
14.12.13	24	-	64,66	9,16	243,191	-	-	43,25	4,60	239,810	-	21,42	3,382	-	-	-	5,375
15.12.13	24	-	66,43	9,16	239,963	-	-	43,85	4,60	236,452	-	22,58	3,510	-	-	-	5,593
16.12.13	24	-	66,38	9,16	239,936	-	-	43,89	4,60	236,513	-	22,49	3,422	-	-	-	5,566
17.12.13	24	-	64,15	9,16	240,620	-	-	43,34	4,60	237,129	-	20,81	3,492	-	-	-	5,177
18.12.13	24	-	61,54	9,16	240,795	-	-	42,07	4,60	237,272	-	19,47	3,523	-	-	-	4,856
19.12.13	24	-	61,85	9,16	194,995	-	-	40,85	4,60	192,266	-	20,99	2,730	-	-	-	4,722
20.12.13	24	-	60,84	9,16	201,583	-	-	39,52	4,60	199,156	-	21,32	2,427	-	-	-	4,410
21.12.13	24	-	61,71	9,16	200,212	-	-	39,71	4,60	197,267	-	22,00	2,945	-	-	-	4,537
22.12.13	24	-	62,18	9,16	197,890	-	-	40,08	4,60	195,727	-	22,11	2,163	-	-	-	4,478
Среднее	24,00	-	62,31	9,16	236,704	-	-	42,07	4,60	233,259	-	20,24	3,446	-	-	-	4,957
Итого	720,0	-	-	-	7101,132	0,000	-	-	-	6997,764	0,000	-	103,370	0,00	0,00	0,00	148,70

Ориентировочно до конца месяца(+)

1949,183

Корректировка за прошлый месяц (-)

1888,946

Итого за декабрь 2013 :

7161,369

1922,567

1864,209

7056,122

26,618

24,736

105,252

43,39

30,80

161,30

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
25.11.13 10:00	123866,067	-	124003,419	-	-	-	2444,421	
23.12.13 10:00	130452,659	-	130493,353	-	-	-	2585,718	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв= _____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

_____ Гкал

_____ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА
ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО по заявке
до получения АКТА допуска УУ

Дата

Константиновский В.В.

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

26 ДЕК 2013