

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2013

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 43-1, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная открытая
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 44848

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до 18.07.2015

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT, С	dG, тонн	G1гвс, тонн	G2гвс, тонн	dGгвс, тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1, С	P1, кгс/см	G1, тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2, С	P2, кгс/см	G2, тонн	Q2 Гкал						
01.12.13	24	-	63,13	10,30	150,620	-	-	42,96	5,60	149,620	-	20,17	1,000	0,00	0,00	0,00	3,092
02.12.13	24	-	62,90	10,30	150,380	-	-	42,63	5,60	149,440	-	20,27	0,940	0,00	0,00	0,00	3,096
03.12.13	24	-	67,21	10,30	150,190	-	-	44,76	5,60	149,250	-	22,45	0,940	0,00	0,00	0,00	3,423
04.12.13	24	-	69,02	10,30	150,550	-	-	46,26	5,60	149,630	-	22,76	0,920	0,00	0,00	0,00	3,478
05.12.13	24	-	64,92	10,30	149,730	-	-	44,02	5,60	148,910	-	20,90	0,820	0,00	0,00	0,00	3,174
06.12.13	24	-	64,91	10,30	149,390	-	-	44,19	5,60	148,620	-	20,72	0,770	0,00	0,00	0,00	3,140
07.12.13	24	-	67,50	10,30	149,090	-	-	45,33	5,60	148,460	-	22,17	0,630	0,00	0,00	0,00	3,345
08.12.13	24	-	68,66	10,30	149,550	-	-	45,77	5,60	148,700	-	22,89	0,850	0,00	0,00	0,00	3,471
09.12.13	24	-	69,61	10,30	147,750	-	-	45,64	5,60	146,850	-	23,97	0,900	0,00	0,00	0,00	3,592
10.12.13	24	-	68,71	10,30	154,210	-	-	45,68	5,60	153,080	-	23,03	1,130	0,00	0,00	0,00	3,613
11.12.13	24	-	65,26	10,30	160,130	-	-	44,82	5,60	159,060	-	20,44	1,070	0,00	0,00	0,00	3,331
12.12.13	24	-	63,84	10,30	160,650	-	-	44,59	5,60	159,650	-	19,25	1,000	0,00	0,00	0,00	3,146
13.12.13	24	-	64,91	10,30	160,710	-	-	45,28	5,60	159,620	-	19,63	1,090	0,00	0,00	0,00	3,213
14.12.13	24	-	67,78	10,30	159,510	-	-	46,25	5,60	158,260	-	21,53	1,250	0,00	0,00	0,00	3,504
15.12.13	24	-	67,82	10,30	159,430	-	-	45,98	5,60	158,200	-	21,84	1,230	0,00	0,00	0,00	3,547
16.12.13	24	-	68,00	10,30	159,850	-	-	46,27	5,60	158,650	-	21,73	1,200	0,00	0,00	0,00	3,539
17.12.13	24	-	65,47	10,30	160,980	-	-	45,87	5,60	159,660	-	19,60	1,320	0,00	0,00	0,00	3,226
18.12.13	24	-	63,74	10,30	160,760	-	-	44,99	5,60	159,230	-	18,75	1,530	0,00	0,00	0,00	3,095
19.12.13	24	-	63,99	10,30	161,010	-	-	45,00	5,60	159,420	-	18,99	1,590	0,00	0,00	0,00	3,137
20.12.13	24	-	62,84	10,30	164,600	-	-	44,57	5,60	163,040	-	18,27	1,560	0,00	0,00	0,00	3,089
21.12.13	24	-	63,56	10,30	165,990	-	-	45,18	5,60	164,330	-	18,38	1,660	0,00	0,00	0,00	3,138
22.12.13	24	-	63,56	10,30	165,630	-	-	45,39	5,60	163,940	-	18,17	1,690	0,00	0,00	0,00	3,097
Среднее	24,00	-	65,79	10,30	156,396	-	-	45,07	5,60	155,255	-	20,72	1,140	-	-	-	3,295
Итого	528,0	-	-	-	3440,710	0,000	-	-	-	3415,620	0,000	-	25,090	0,00	0,00	0,00	72,49

Ориентировочно до конца месяца(+) 1464,197 1450,633 13,564 28,70

Итого за декабрь 2013 : 4904,907 4866,253 38,654 101,18

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
12.12.13 14:00	77525,620	-	67205,080	-	0,000	0,000	1910,807	
23.12.13 09:00	79273,040	-	68937,390	-	0,000	0,000	1945,851	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= _____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

_____ Гкал
 _____ Гкал

Константиновский В.В.

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА
ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО по заявке
до получения АКТА допуска УУ
 Дата _____ 26.12.2013