

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за декабрь 2013**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-3  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 45, ГВС

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная открытая  
**ГВС**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 43702

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 32

Обратн.тр. ПРЭМ 20

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до 31.08.2015

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  лето:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ 

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT, С	dG, тонн	G1гвс, тонн	G2гвс, тонн	dGгвс, тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1, С	P1, кгс/см	G1, тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2, С	P2, кгс/см	G2, тонн	Q2 Гкал						
23.11.13	24	-	62,96	7,00	17,330	-	-	41,70	6,50	2,830	-	21,26	14,500	0,00	0,00	0,00	0,974
24.11.13	24	-	64,05	7,00	19,520	-	-	42,51	6,50	2,720	-	21,54	16,800	0,00	0,00	0,00	1,136
25.11.13	24	-	65,35	7,00	16,470	-	-	41,12	6,50	2,670	-	24,23	13,800	0,00	0,00	0,00	0,966
26.11.13	24	-	65,66	7,00	16,850	-	-	41,69	6,50	2,570	-	23,97	14,280	0,00	0,00	0,00	1,001
27.11.13	24	-	67,57	7,00	16,280	-	-	41,55	6,50	2,440	-	26,02	13,840	0,00	0,00	0,00	0,997
28.11.13	24	-	68,61	7,00	17,000	-	-	43,10	6,50	2,430	-	25,51	14,570	0,00	0,00	0,00	1,062
29.11.13	24	-	66,09	7,00	15,770	-	-	42,27	6,50	2,500	-	23,82	13,270	0,00	0,00	0,00	0,938
30.11.13	24	-	62,44	7,00	16,040	-	-	39,53	6,50	2,530	-	22,91	13,510	0,00	0,00	0,00	0,905
01.12.13	24	-	63,08	7,00	20,330	-	-	40,79	6,50	2,600	-	22,29	17,730	0,00	0,00	0,00	1,176
02.12.13	24	-	64,30	7,00	19,270	-	-	41,21	6,50	2,400	-	23,09	16,870	0,00	0,00	0,00	1,142
03.12.13	24	-	65,12	7,00	17,000	-	-	41,49	6,50	2,490	-	23,63	14,510	0,00	0,00	0,00	1,004
04.12.13	24	-	65,33	7,00	16,700	-	-	47,08	6,50	4,210	-	18,25	12,490	0,00	0,00	0,00	0,893
05.12.13	24	-	65,93	7,00	18,520	-	-	47,04	6,50	5,290	-	18,89	13,230	0,00	0,00	0,00	0,972
06.12.13	24	-	65,82	7,00	18,210	-	-	47,91	6,50	5,780	-	17,91	12,430	0,00	0,00	0,00	0,922
07.12.13	24	-	66,11	7,00	20,350	-	-	48,65	6,50	5,820	-	17,46	14,530	0,00	0,00	0,00	1,062
08.12.13	24	-	65,93	7,00	20,870	-	-	48,72	6,50	5,350	-	17,21	15,520	0,00	0,00	0,00	1,118
09.12.13	24	-	65,86	7,00	19,480	-	-	46,59	6,50	4,490	-	19,27	14,990	0,00	0,00	0,00	1,073
10.12.13	24	-	65,44	7,00	17,460	-	-	45,11	6,50	4,530	-	20,33	12,930	0,00	0,00	0,00	0,936
11.12.13	24	-	65,92	7,00	17,930	-	-	49,35	6,50	4,530	-	16,57	13,400	0,00	0,00	0,00	0,959
12.12.13	24	-	66,18	7,00	18,750	-	-	46,30	6,50	5,160	-	19,88	13,590	0,00	0,00	0,00	1,003
13.12.13	24	-	65,94	7,00	17,330	-	-	45,31	6,50	5,000	-	20,63	12,330	0,00	0,00	0,00	0,914
14.12.13	24	-	66,08	7,00	19,080	-	-	46,08	6,50	4,560	-	20,00	14,520	0,00	0,00	0,00	1,051
15.12.13	24	-	66,35	7,00	21,670	-	-	46,18	6,50	4,490	-	20,17	17,180	0,00	0,00	0,00	1,229
16.12.13	24	-	65,97	7,00	18,210	-	-	45,16	6,50	4,480	-	20,81	13,730	0,00	0,00	0,00	1,000
17.12.13	24	-	66,12	7,00	18,690	-	-	44,90	6,50	4,240	-	21,22	14,450	0,00	0,00	0,00	1,048
18.12.13	24	-	65,98	7,00	17,990	-	-	44,23	6,50	3,950	-	21,75	14,040	0,00	0,00	0,00	1,014
19.12.13	24	-	65,76	7,00	17,950	-	-	42,99	6,50	3,540	-	22,77	14,410	0,00	0,00	0,00	1,027
20.12.13	24	-	65,54	7,00	16,430	-	-	43,02	6,50	3,420	-	22,52	13,010	0,00	0,00	0,00	0,931
21.12.13	24	-	65,80	7,00	17,420	-	-	43,25	6,50	3,350	-	22,55	14,070	0,00	0,00	0,00	1,002
22.12.13	24	-	66,11	7,00	18,810	-	-	43,17	6,50	3,400	-	22,94	15,410	0,00	0,00	0,00	1,099
Среднее	24,00	-	65,58	7,00	18,124	-	-	44,27	6,50	3,792	-	21,31	14,331	-	-	-	1,018
Итого	720,0	-			543,710	0,000				113,770	0,000		429,940	0,00	0,00	0,00	30,55

Ориентировочно до конца месяца(+)

161,357

33,917

127,440

9,16

Корректировка за прошлый месяц (-)

129,589

20,674

108,914

7,33

**Итого за декабрь 2013 :**

575,479

127,013

448,466

32,38

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
25.11.13 10:00	15508,510	-	3080,330	-	0,000	0,000	844,854	
23.12.13 10:00	16015,610	-	3188,880	-	0,000	0,000	873,315	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв= \_\_\_\_\_ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета \_\_\_\_\_ Гкал

\_\_\_\_\_ Гкал

\_\_\_\_\_ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Константиновский В.В.

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА  
ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО по заявке

до получения АКТА допуска УУ

Дата \_\_\_\_\_

26 ДЕК 2013

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"  
ДЛЯ ОТЧЕТОВ