

Отчет о теплосетевом потреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2013

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 45, СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная открытая
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 45076

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до 31.08.2015

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс.}$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} = Q_{гвс.ср}$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $G_{от} = G_{вент.} = G_{тех.пот.} = G_{гвс.} = G_{гвс.м.}$ Фактические нагрузки: $G_{от.ф.} = т/сут$ $G_{гвс.ф.} = т/сут$ $Q_{от.ф.} = Гкал/мес$ $Q_{от.ср.ф.} = Гкал/сут$ Константные значения: $P1 = P2 = P3 = P4 = T1 = T2 = T3 = T4 = T5 =$

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT, С	dG, тонн	G1гвс, тонн	G2гвс, тонн	dGгвс, тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1, С	P1, кгс/см	G1, тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2, С	P2, кгс/см	G2, тонн	Q2 Гкал						
23.11.13	24	-	55,58	10,20	113,700	-	-	38,83	5,60	114,750	-	16,75	-1,050	0,00	0,00	0,00	1,912
24.11.13	24	-	55,50	10,20	113,350	-	-	38,58	5,60	114,470	-	16,92	-1,120	0,00	0,00	0,00	1,925
25.11.13	24	-	59,66	10,20	113,730	-	-	39,93	5,60	114,380	-	19,73	-0,650	0,00	0,00	0,00	2,249
26.11.13	24	-	59,30	10,20	115,760	-	-	40,12	5,60	115,830	-	19,18	-0,070	0,00	0,00	0,00	2,226
27.11.13	24	-	58,83	10,20	117,190	-	-	39,69	5,60	117,190	-	19,14	0,000	0,00	0,00	0,00	2,249
28.11.13	24	-	62,14	10,20	119,410	-	-	41,87	5,60	119,410	-	20,27	0,000	0,00	0,00	0,00	2,429
29.11.13	24	-	63,07	10,20	118,130	-	-	42,18	5,60	118,800	-	20,89	-0,670	0,00	0,00	0,00	2,474
30.11.13	24	-	63,07	10,20	113,700	-	-	41,36	5,60	114,840	-	21,71	-1,140	0,00	0,00	0,00	2,475
01.12.13	24	-	63,19	10,20	113,730	-	-	41,42	5,60	115,130	-	21,77	-1,400	0,00	0,00	0,00	2,482
02.12.13	24	-	63,00	10,20	113,730	-	-	41,03	5,60	115,080	-	21,97	-1,350	0,00	0,00	0,00	2,505
03.12.13	24	-	66,97	10,20	114,050	-	-	42,75	5,60	114,970	-	24,22	-0,920	0,00	0,00	0,00	2,769
04.12.13	24	-	69,40	10,20	115,090	-	-	44,54	5,60	115,160	-	24,86	-0,070	0,00	0,00	0,00	2,866
05.12.13	24	-	64,94	10,20	114,610	-	-	42,36	5,60	114,750	-	22,58	-0,140	0,00	0,00	0,00	2,595
06.12.13	24	-	64,97	10,20	114,590	-	-	42,53	5,60	114,590	-	22,44	0,000	0,00	0,00	0,00	2,579
07.12.13	24	-	67,32	10,20	114,530	-	-	43,48	5,60	114,530	-	23,84	0,000	0,00	0,00	0,00	2,740
08.12.13	24	-	68,69	10,20	114,690	-	-	43,99	5,60	114,690	-	24,70	0,000	0,00	0,00	0,00	2,840
09.12.13	24	-	69,55	10,20	113,370	-	-	43,71	5,60	113,370	-	25,84	0,000	0,00	0,00	0,00	2,935
10.12.13	24	-	68,94	10,20	116,910	-	-	43,87	5,60	117,080	-	25,07	-0,170	0,00	0,00	0,00	2,939
11.12.13	24	-	65,47	10,20	122,040	-	-	42,87	5,60	122,040	-	22,60	0,000	0,00	0,00	0,00	2,763
12.12.13	24	-	63,86	10,20	122,610	-	-	42,60	5,60	122,690	-	21,26	-0,080	0,00	0,00	0,00	2,616
13.12.13	24	-	64,83	10,20	122,670	-	-	43,13	5,60	122,670	-	21,70	0,000	0,00	0,00	0,00	2,669
14.12.13	24	-	67,86	10,20	121,770	-	-	44,38	5,60	121,770	-	23,48	0,000	0,00	0,00	0,00	2,867
15.12.13	24	-	67,93	10,20	121,750	-	-	44,24	5,60	121,750	-	23,69	0,000	0,00	0,00	0,00	2,891
16.12.13	24	-	67,95	10,20	121,970	-	-	44,34	5,60	122,050	-	23,61	-0,080	0,00	0,00	0,00	2,886
17.12.13	24	-	65,82	10,20	122,640	-	-	43,99	5,60	122,960	-	21,83	-0,320	0,00	0,00	0,00	2,684
18.12.13	24	-	63,74	10,20	122,130	-	-	43,01	5,60	122,860	-	20,73	-0,730	0,00	0,00	0,00	2,538
19.12.13	24	-	64,21	10,20	121,850	-	-	43,32	5,60	122,570	-	20,89	-0,720	0,00	0,00	0,00	2,553
20.12.13	24	-	62,89	10,20	124,020	-	-	42,85	5,60	125,480	-	20,04	-1,460	0,00	0,00	0,00	2,494
21.12.13	24	-	63,59	10,20	125,320	-	-	43,38	5,60	126,540	-	20,21	-1,220	0,00	0,00	0,00	2,541
22.12.13	24	-	63,64	10,20	125,150	-	-	43,59	5,60	126,360	-	20,05	-1,210	0,00	0,00	0,00	2,515
Среднее	24,00	-	64,20	10,20	118,140	-	-	42,46	5,60	118,625	-	21,73	-0,486	-	-	-	2,574
Итого	720,0	-			3544,190	0,000				3558,760	0,000		-14,570	0,00	0,00	0,00	77,21

Ориентировочно до конца месяца(+)

1109,674

1117,054

-7,380

23,41

Корректировка за прошлый месяц (-)

936,731

943,543

-6,811

16,37

Итого за декабрь 2013 :

3717,133

3732,271

-15,139

84,25

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
25.11.13 11:00	54808,900	-	54584,050	-	0,000	0,000	1229,327	
23.12.13 10:00	58126,190	-	57913,730	-	0,000	0,000	1302,846	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ _____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

_____ Гкал

_____ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Константиновский В.В.

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
 ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА
 ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО по заявке
 до получения АКТА допуска УУ

Дата

26 ДЕК 2013

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ