

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2013**

Потребитель: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 101 / СЦО+ГВС  
 Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация"  
 Источник:

**СЦО**  
 Код УУТЭ:  
 график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная открытая

Установленные приборы: Часовые (суточные) архивы в файле:СПТ943-6079-ч(с)-1213.txt  
 Вычислитель: СПТ-943 № 6079

Приборы УУТЭ поверены до: **24.12.2014**  
 Режим(схема): 0;7 Тхв= 0. С

расходемер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Подающий тр. <b>ПРЭМ 32</b>			<b>КТПТР-05</b>	
Обратн.тр. <b>ПРЭМ 32</b>			<b>КТПТР-05</b>	
тр-д. ГВС <b>ПРЭМ 20</b>			<b>ТПТ-15-2</b>	
тр.цирк. ГВС				
Тр. подпитки (V5)				

Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  лето:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$   
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, **Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,06**  
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч: **Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=**  
 Договорные расходы, т/сут: **Qот=100,8 Qвент.=0 Qтех.пот.=0 Qгвс=0**  
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

**Фактическое потребление за отчетный период: с 23.11.2013 по 23.12.2013**

Дата	Ти час	НС	Учет							Контроль							Q Гкал
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, кгс/см2	P2, кгс/см2	M3, т	M4, т	dM, т	V5, м.куб	T3, С	T4, С	
23.11.13	24,00	*	148,76	120,23	<del>28,53</del>	69,5	48,6	20,9	7,3	3,6	7,58	0,00	0,00	-	66,6	0,0	<del>4,51</del>
24.11.13	24,00	*	152,89	119,74	33,16	69,5	48,2	21,3	7,3	3,6	8,94	0,00	0,00	-	66,6	0,0	4,87
25.11.13	24,00	*	149,16	119,93	29,23	70,1	47,9	22,2	7,3	3,6	7,59	0,00	0,00	-	67,5	0,0	4,72
26.11.13	24,00	*	147,98	118,65	29,34	73,1	49,0	24,1	7,3	3,6	7,81	0,00	0,00	-	70,7	0,0	5,01
27.11.13	24,00	*	146,89	119,96	26,93	76,9	51,2	25,7	7,3	3,6	7,30	0,00	0,00	-	74,5	0,0	5,17
28.11.13	24,00	*	148,91	120,65	28,26	78,8	53,0	25,8	7,3	3,6	7,98	0,00	0,00	-	75,6	0,0	5,36
29.11.13	24,00	*	146,74	120,28	26,46	78,5	52,6	25,9	7,3	3,6	7,49	0,00	0,00	-	75,5	0,0	5,21
30.11.13	24,00	*	145,50	118,91	26,59	77,7	51,5	26,2	7,3	3,6	7,43	0,00	0,00	-	74,7	0,0	5,19
01.12.13	24,00	*	150,12	118,88	31,25	77,5	51,5	26,1	7,3	3,6	8,89	0,00	0,00	-	75,0	0,0	5,54
02.12.13	24,00	*	143,57	115,01	28,56	77,5	50,7	26,8	7,3	3,6	7,92	0,00	0,00	-	74,8	0,0	5,31
03.12.13	24,00	*	147,49	120,24	27,25	80,0	52,6	27,4	7,3	3,6	7,53	0,00	0,00	-	77,1	0,0	5,49
04.12.13	24,00	*	148,79	120,59	28,20	79,5	53,1	26,5	7,3	3,6	7,89	0,00	0,00	-	76,6	0,0	5,45
05.12.13	24,00	*	147,55	120,53	27,02	79,9	53,0	26,9	7,3	3,6	7,42	0,00	0,00	-	77,2	0,0	5,42
06.12.13	24,00	*	134,37	108,92	25,45	80,9	52,4	28,5	7,3	3,6	7,27	0,00	0,00	-	77,4	0,0	5,18
07.12.13	24,00	*	117,91	89,49	28,41	81,5	49,1	32,4	7,3	3,6	8,63	0,00	0,00	-	78,7	0,0	5,23
08.12.13	24,00	*	115,22	89,33	25,88	81,4	48,5	32,9	7,3	3,6	7,90	0,00	0,00	-	78,5	0,0	5,06
09.12.13	24,00	*	117,22	88,99	28,24	80,9	47,6	33,2	7,3	3,6	8,88	0,00	0,00	-	78,1	0,0	5,25
10.12.13	24,00	*	117,35	88,95	28,40	81,2	47,3	33,9	7,3	3,6	8,57	0,00	0,00	-	79,1	0,0	5,34
11.12.13	24,00	*	117,05	90,15	26,90	83,7	49,0	34,6	7,3	3,6	8,32	0,00	0,00	-	82,2	0,0	5,38
12.12.13	24,00	*	106,92	81,42	25,50	83,4	48,5	34,9	7,3	3,6	7,99	0,00	0,00	-	81,4	0,0	4,98
13.12.13	24,00	*	96,86	71,67	25,19	83,2	46,3	36,9	7,3	3,6	8,10	0,00	0,00	-	81,0	0,0	4,75
14.12.13	24,00	*	96,75	71,05	25,70	83,1	45,2	37,9	7,3	3,6	8,01	0,00	0,00	-	80,5	0,0	4,84
15.12.13	24,00	*	98,86	71,01	27,85	83,1	44,7	38,4	7,3	3,6	8,47	0,00	0,00	-	80,3	0,0	5,05
16.12.13	24,00	*	99,05	71,70	27,35	81,5	44,5	37,0	7,3	3,6	8,31	0,00	0,00	-	78,8	0,0	4,89
17.12.13	24,00	*	97,05	72,07	24,98	81,5	45,4	36,0	7,3	3,6	7,50	0,00	0,00	-	78,5	0,0	4,64
18.12.13	24,00	*	92,18	67,80	24,38	81,0	45,1	35,9	7,3	3,6	7,23	0,00	0,00	-	77,9	0,0	4,42
19.12.13	24,00	*	96,73	69,51	27,22	77,7	45,6	32,1	7,3	3,6	8,14	0,00	0,00	-	75,0	0,0	4,36
20.12.13	24,00	*	139,89	112,88	27,01	76,7	50,5	26,2	7,3	3,6	7,29	0,00	0,00	-	74,0	0,0	5,04
21.12.13	24,00	*	141,03	112,80	28,24	76,7	50,8	26,0	7,3	3,6	7,61	0,00	0,00	-	74,4	0,0	5,11
22.12.13	24,00	*	140,40	112,08	28,32	76,7	50,8	25,9	7,3	3,6	7,57	0,00	0,00	-	73,8	0,0	5,09
23.12.13	24,00	*	141,66	112,56	29,10	75,1	50,3	24,8	7,3	3,6	7,74	0,00	0,00	-	71,9	0,0	4,99
Среднее	24,00		128,74	101,16	27,58	78,6	49,2	29,5	7,3	3,6	7,91	-	-	-	75,9	-	5,06
Итого	744,00		3990,9	3136,0	<del>854,9</del>						245,1	0,0	0,0	0,0			156,85

*826,37 учас.  
уменьш.*

*427 -4,51  
152,34*

**Показания счетчиков на момент снятия данных:**

Дата и время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V5, м.куб	Q, Гкал	Ти, ч
25.11.13 08:00	95319,134	68369,097	20173,076	0,000	-	3719,468	-
24.12.13 08:00	98999,567	71257,091	20401,632	0,000	-	3866,867	-

*42*

Период расчета по среднему: с по  
 Период расчета по договору: с по  
 Период превышения t2:  
 Период аварийных ситуаций: 0,00 час 0,00 Гкал

Представитель ГУП «ТЭК СПб»

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

**ЗАО "МастерДом Эксплуатация"**  
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

**ГУП "ТЭК СПб"**  
 Филиал "Энергосбыт"  
 Управление приборного учета  
 Отдел эксплуатации КУУТЭ  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ**  
*«25» 12 13 г.*