

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за декабрь 2013

Потребитель: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 75 / СЦО
 Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация"
 Источник:

СЦО
 Код УУТЭ:
 график: 150/70

Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Установленные приборы: Часовые (суточные) архивы в файле:СПТ941-24960-ч(с)-1213.txt
 Вычислитель: СПТ-941 № 24960

Приборы УУТЭ поверены до: **18.08.2014**
 Режим(схема): 0 Тхв= 0 С

| | | | | | |
|-------------------|------------------|------|------|-----------------|------------------|
| | расходомер | Gmin | Gmax | Термопреобр. | Преобр. давления |
| Подающий тр. | ПРЭМ-3 32 | | | КТПТР-01 | |
| Обратн.тр. | ПРЭМ-3 32 | | | КТПТР-01 | |
| тр-д. ГВС | | | | | |
| тр.цирк. ГВС | | | | | |
| Тр. подпитки (V5) | | | | | |

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето:
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот=0,396 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы, т/сут: Gот=118,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Фактическое потребление за отчетный период: с 23.11.2013 по 23.12.2013

нет гвс

| Дата | Ти час | НС | Учет | | | | | | | | | Контроль | | | | | Q Гкал | | |
|----------|--------|----|---------------|---------------|-------------|-------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------|-------|--------|---|---------------|
| | | | M1, т | M2, т | dM, т | T1, С | T2, С | dT, С | P1, кгс/см2 | P2, кгс/см2 | M3, т | M4, т | dM, т | V5, м.куб | T3, С | T4, С | | | |
| 23.11.13 | 24,00 | | 111,08 | 109,91 | 1,16 | 66,3 | 38,3 | 28,0 | - | - | 1,16 | - | 1,16 | - | - | - | - | - | 3,16 |
| 24.11.13 | 24,00 | | 110,30 | 109,16 | 1,14 | 66,3 | 38,0 | 28,2 | - | - | 1,14 | - | 1,14 | - | - | - | - | - | 3,16 |
| 25.11.13 | 24,00 | | 111,41 | 110,26 | 1,16 | 68,2 | 38,1 | 30,0 | - | - | 1,16 | - | 1,16 | - | - | - | - | - | 3,39 |
| 26.11.13 | 24,00 | | 112,01 | 110,80 | 1,20 | 72,4 | 39,3 | 33,1 | - | - | 1,20 | - | 1,20 | - | - | - | - | - | 3,76 |
| 27.11.13 | 24,00 | * | 114,14 | 112,96 | 1,18 | 74,6 | 40,1 | 34,5 | - | - | 1,18 | - | 1,18 | - | - | - | - | - | 3,99 |
| 28.11.13 | 24,00 | | 118,40 | 117,31 | 1,09 | 78,7 | 42,4 | 36,3 | - | - | 1,09 | - | 1,09 | - | - | - | - | - | 4,35 |
| 29.11.13 | 24,00 | * | 85,41 | 84,93 | 0,48 | 74,4 | 40,6 | 33,8 | - | - | 0,48 | - | 0,48 | - | - | - | - | - | 2,93 |
| 30.11.13 | 24,00 | | 119,25 | 117,96 | 1,29 | 78,0 | 41,2 | 36,8 | - | - | 1,29 | - | 1,29 | - | - | - | - | - | 4,44 |
| 01.12.13 | 24,00 | | 121,50 | 120,17 | 1,33 | 78,5 | 42,2 | 36,3 | - | - | 1,33 | - | 1,33 | - | - | - | - | - | 4,48 |
| 02.12.13 | 24,00 | | 117,52 | 116,24 | 1,28 | 77,1 | 41,3 | 35,8 | - | - | 1,28 | - | 1,28 | - | - | - | - | - | 4,26 |
| 03.12.13 | 24,00 | | 118,39 | 117,10 | 1,29 | 80,0 | 41,9 | 38,1 | - | - | 1,29 | - | 1,29 | - | - | - | - | - | 4,57 |
| 04.12.13 | 24,00 | | 119,67 | 118,43 | 1,24 | 80,9 | 43,3 | 37,6 | - | - | 1,24 | - | 1,24 | - | - | - | - | - | 4,56 |
| 05.12.13 | 24,00 | | 120,07 | 118,82 | 1,24 | 80,5 | 43,2 | 37,3 | - | - | 1,24 | - | 1,24 | - | - | - | - | - | 4,53 |
| 06.12.13 | 24,00 | | 120,55 | 119,32 | 1,23 | 80,2 | 43,5 | 36,7 | - | - | 1,23 | - | 1,23 | - | - | - | - | - | 4,49 |
| 07.12.13 | 24,00 | | 119,78 | 118,59 | 1,19 | 80,4 | 43,6 | 36,7 | - | - | 1,19 | - | 1,19 | - | - | - | - | - | 4,46 |
| 08.12.13 | 24,00 | | 118,55 | 117,25 | 1,30 | 80,9 | 43,3 | 37,6 | - | - | 1,30 | - | 1,30 | - | - | - | - | - | 4,52 |
| 09.12.13 | 24,00 | | 120,10 | 118,87 | 1,23 | 81,8 | 43,2 | 38,6 | - | - | 1,23 | - | 1,23 | - | - | - | - | - | 4,70 |
| 10.12.13 | 24,00 | | 120,55 | 119,08 | 1,48 | 83,1 | 43,6 | 39,5 | - | - | 1,48 | - | 1,48 | - | - | - | - | - | 4,84 |
| 11.12.13 | 24,00 | | 123,19 | 121,80 | 1,38 | 82,7 | 44,0 | 38,7 | - | - | 1,38 | - | 1,38 | - | - | - | - | - | 4,83 |
| 12.12.13 | 24,00 | | 123,70 | 122,36 | 1,34 | 82,2 | 44,6 | 37,6 | - | - | 1,34 | - | 1,34 | - | - | - | - | - | 4,72 |
| 13.12.13 | 24,00 | | 123,58 | 122,30 | 1,28 | 83,5 | 45,1 | 38,4 | - | - | 1,28 | - | 1,28 | - | - | - | - | - | 4,81 |
| 14.12.13 | 24,00 | | 122,59 | 121,36 | 1,23 | 83,5 | 44,8 | 38,7 | - | - | 1,23 | - | 1,23 | - | - | - | - | - | 4,81 |
| 15.12.13 | 24,00 | | 122,29 | 121,02 | 1,26 | 83,3 | 44,4 | 38,9 | - | - | 1,26 | - | 1,26 | - | - | - | - | - | 4,83 |
| 16.12.13 | 24,00 | | 123,19 | 121,90 | 1,29 | 83,3 | 44,7 | 38,6 | - | - | 1,29 | - | 1,29 | - | - | - | - | - | 4,82 |
| 17.12.13 | 24,00 | | 123,28 | 121,99 | 1,29 | 83,1 | 45,2 | 37,9 | - | - | 1,29 | - | 1,29 | - | - | - | - | - | 4,74 |
| 18.12.13 | 24,00 | | 121,52 | 120,30 | 1,22 | 80,5 | 44,2 | 36,3 | - | - | 1,22 | - | 1,22 | - | - | - | - | - | 4,47 |
| 19.12.13 | 24,00 | | 120,47 | 119,28 | 1,19 | 77,6 | 43,0 | 34,5 | - | - | 1,19 | - | 1,19 | - | - | - | - | - | 4,22 |
| 20.12.13 | 24,00 | | 121,13 | 119,91 | 1,22 | 74,6 | 41,9 | 32,7 | - | - | 1,22 | - | 1,22 | - | - | - | - | - | 4,01 |
| 21.12.13 | 24,00 | | 121,18 | 119,91 | 1,27 | 74,8 | 42,0 | 32,8 | - | - | 1,27 | - | 1,27 | - | - | - | - | - | 4,03 |
| 22.12.13 | 24,00 | | 120,73 | 119,52 | 1,21 | 75,3 | 42,3 | 33,0 | - | - | 1,21 | - | 1,21 | - | - | - | - | - | 4,04 |
| 23.12.13 | 24,00 | | 119,96 | 118,75 | 1,20 | 73,8 | 42,0 | 31,8 | - | - | 1,20 | - | 1,20 | - | - | - | - | - | 3,87 |
| Среднее | 24,00 | | 118,24 | 117,02 | 1,22 | 78,1 | 42,4 | 35,6 | - | - | 1,22 | - | 1,22 | - | - | - | - | - | 4,28 |
| Итого | 744,00 | | 3665,5 | 3627,6 | 37,9 | | | | | | 37,9 | 0,0 | 37,9 | 0,0 | | | | | 132,77 |

чистр. учет.

3,16
129,61

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата и время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V5, м.куб | Q, Гкал | Ти, ч |
|----------------|-----------|-----------|---------|-------|-----------|----------|-----------|
| 25.11.13 09:00 | 66897,640 | 66802,394 | 324,792 | - | - | 2573,887 | 24935,500 |
| 24.12.13 08:00 | 70340,378 | 70209,527 | 360,396 | - | - | 2700,416 | 25630,500 |

Период расчета по среднему: с по
 Период расчета по договору: с по
 Период превышения t2:
 Период аварийных ситуаций: 0,00 час 0,00 Гкал

Представитель ГУП «ТЭК СПб»

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Управление приборного учета
 Обслуживание двутрубки КУУЦ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
« 25 » 12 13 г.