

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2013**

Потребитель: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 82 / СЦО+ГВС  
 Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация"  
 Источник:

**СЦО**  
 Код УУТЭ:  
 график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная открытая

Установленные приборы: Часовые (суточные) архивы в файле:СПТ943-14862-ч(с)-1213.txt Приборы УУТЭ поверены до: **01.07.2017**  
 Вычислитель: СПТ-943 № 14862 Режим(схема): 0;7 Тхв= 0. С

расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Подающий тр. <b>ПРЭМ-1 40</b>			<b>КТПТР-05</b>	
Обратн.тр. <b>ПРЭМ-1 40</b>			<b>КТПТР-05</b>	
тр-д. ГВС <b>ПРЭМ-1 32</b>			<b>ТПТ-15-2</b>	
тр.цирк. ГВС				
Тр. подпитки (V5)				

Расчетный алгоритм: зима:  $Q_{от} = m^1 \cdot (h_1 - h_{хв}) - m^2 \cdot (h_2 - h_{хв})$  лето:  $Q_{гвс} = m^3 \cdot (h_3 - h_{хв})$   
 Договорные нагрузки, Гкал/ч,  $Q_{от} = 0,432$   $Q_{вент.} =$   $Q_{тех.пот.} =$   $Q_{гвс} = 0,1253$   
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч:  $Q_{тех.гвс.ср} =$   $Q_{гвс.ср} =$   
 Договорные расходы, т/сут:  $G_{от} = 129,6$   $G_{вент.} = 0$   $G_{тех.пот.} = 0$   $G_{гвс} = 0$   
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

**Фактическое потребление за отчетный период: с 23.11.2013 по 23.12.2013**

Дата	Ти час	НС	Учет							Контроль							Q Гкал
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, кгс/см2	P2, кгс/см2	M3, т	M4, т	dM, т	V5, м.куб	T3, С	T4, С	
23.11.13	24,00		119,20	87,11	32,09	65,1	35,1	30,0	7,5	3,9	21,84	0,00	0,00	-	65,0	0,0	4,71
24.11.13	24,00		119,81	85,97	33,84	65,0	34,7	30,3	7,5	3,9	23,76	0,00	0,00	-	64,9	0,0	4,81
25.11.13	24,00		119,72	87,11	32,61	66,9	34,9	32,1	7,5	3,9	22,93	0,00	0,00	-	67,0	0,0	4,98
26.11.13	24,00		118,72	87,71	31,01	71,0	35,8	35,2	7,5	3,9	20,83	0,00	0,00	-	70,9	0,0	5,29
27.11.13	24,00	*	118,74	69,39	49,35	73,1	36,4	36,7	7,5	3,9	20,29	0,00	0,00	-	73,4	0,0	6,16
28.11.13	24,00		120,25	43,54	76,72	76,9	38,1	38,8	7,5	3,9	20,79	0,00	0,00	-	76,5	0,0	7,60
29.11.13	24,00	*	90,97	53,48	37,49	71,1	44,8	26,3	7,5	3,9	24,48	0,00	0,00	-	61,1	0,0	8,98
30.11.13	24,00		119,51	43,77	75,74	76,1	37,4	38,7	7,5	3,9	18,30	0,00	0,00	-	75,9	0,0	7,46
01.12.13	24,00	*	71,40	52,91	18,50	75,4	37,2	38,2	7,5	3,9	21,55	0,00	0,00	-	52,5	0,0	9,85
02.12.13	24,00	*	70,23	52,63	17,60	73,8	44,7	29,0	7,5	3,9	27,53	0,00	0,00	-	63,7	0,0	9,96
03.12.13	24,00		116,66	39,58	77,08	78,0	37,1	40,9	7,5	3,9	20,47	0,00	0,00	-	77,7	0,0	7,63
04.12.13	24,00	*	90,22	51,65	38,57	78,9	37,8	41,1	7,5	3,9	17,45	0,00	0,00	-	78,1	0,0	5,71
05.12.13	24,00		121,96	95,91	26,05	78,6	38,9	39,6	7,5	3,9	21,02	0,00	0,00	-	78,2	0,0	5,86
06.12.13	24,00		119,74	96,61	23,13	78,3	39,0	39,3	7,5	3,9	18,29	0,00	0,00	-	77,9	0,0	5,62
07.12.13	24,00		120,27	95,65	24,63	78,5	38,8	39,7	7,5	3,9	20,08	0,00	0,00	-	78,1	0,0	5,74
08.12.13	24,00		119,82	94,28	25,54	79,0	38,4	40,6	7,5	3,9	21,42	0,00	0,00	-	78,7	0,0	5,85
09.12.13	24,00		118,91	96,00	22,92	79,9	38,4	41,5	7,5	3,9	18,70	0,00	0,00	-	79,8	0,0	5,83
10.12.13	24,00		119,34	96,29	23,05	81,1	38,5	42,6	7,5	3,9	18,24	0,00	0,00	-	80,5	0,0	5,98
11.12.13	24,00		119,93	97,38	22,55	80,7	38,8	41,9	7,5	3,9	17,94	0,00	0,00	-	80,3	0,0	5,91
12.12.13	24,00		121,41	98,36	23,06	80,3	39,5	40,7	7,5	3,9	18,77	0,00	0,00	-	79,9	0,0	5,87
13.12.13	24,00		121,54	98,31	23,23	81,6	40,0	41,5	7,5	3,9	18,17	0,00	0,00	-	81,2	0,0	5,99
14.12.13	24,00		122,55	96,67	25,88	81,6	39,6	42,0	7,5	3,9	20,94	0,00	0,00	-	81,0	0,0	6,18
15.12.13	24,00		123,13	96,47	26,67	81,4	39,2	42,2	7,5	3,9	21,77	0,00	0,00	-	81,0	0,0	6,25
16.12.13	24,00		121,55	98,00	23,55	81,4	39,6	41,8	7,5	3,9	18,45	0,00	0,00	-	80,9	0,0	6,02
17.12.13	24,00		120,98	98,39	22,59	81,1	40,2	40,9	7,5	3,9	17,46	0,00	0,00	-	80,4	0,0	5,87
18.12.13	24,00		120,64	96,43	24,21	78,6	39,3	39,4	7,5	3,9	19,08	0,00	0,00	-	78,1	0,0	5,71
19.12.13	24,00	*	85,66	71,55	14,11	76,4	38,7	37,8	7,5	3,9	10,37	0,00	0,00	-	75,8	0,0	3,79
20.12.13	24,00		118,25	95,97	22,28	72,9	37,4	35,6	7,5	3,9	17,67	0,00	0,00	-	72,5	0,0	5,05
21.12.13	24,00		121,17	95,41	25,76	73,1	37,4	35,7	7,5	3,9	21,16	0,00	0,00	-	72,8	0,0	5,30
22.12.13	24,00		121,03	95,20	25,83	73,7	37,8	35,9	7,5	3,9	21,28	0,00	0,00	-	73,5	0,0	5,33
23.12.13	24,00		118,92	94,99	23,93	72,1	37,4	34,7	7,5	3,9	19,20	0,00	0,00	-	71,5	0,0	5,03
Среднее	24,00		113,94	82,67	31,28	76,2	38,4	37,8	7,5	3,9	20,01	-	-	-	74,5	-	6,14
Итого	744,00		3532,3	2562,7	969,6						620,2	0,0	0,0	0,0			190,31

*937,57 Устр. утеря. 598,36 727 -4,71 185,6*

**Показания счетчиков на момент снятия данных:**

Дата и время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V5, м.куб	Q, Гкал	Ти, ч
25.11.13 09:00	6543,349	5667,293	1955,067	0,000	-	790,641	-
24.12.13 08:00	9831,546	8056,184	2527,644	0,000	-	971,284	-

Период расчета по среднему: с по  
 Период расчета по договору: с по  
 Период превышения t2:  
 Период аварийных ситуаций: 0,00 час 0,00 Гкал

Представитель ГУП «ТЭК СПб»

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

**ООО "МастерДом Эксплуатация"**  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**

**ООО "МастерДом Эксплуатация"**  
**Филиал "Энергосбыт"**  
 Управление приборного учета  
 Отдел эксплуатации КУУТЭ  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ**  
 « 29 12 13 г.