

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2013

Потребитель: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 28 / СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация"
 Источник:

СЦО
 Код УУТЭ:
 график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная открытая

Установленные приборы: Часовые (суточные) архивы в файле:СПТ943-14798-ч(с)-1213.txt
 Вычислитель: СПТ-943 № 14798

Приборы УУТЭ поверены до: **22.07.2017**
 Режим(схема): 0;7 Тхв= 0 .С

Подающий тр.	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Обратн.тр.	ПРЭМ-1 40			КТПТР-05	
тр-д. ГВС	ПРЭМ-1 40			КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС	ПРЭМ 32			ТПТ-15-2	
Тр. подпитки (V5)					

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-h2)+M3*(h2-hxv)$ лето: $Q=M1*(h1-hxv)+M2*(h2-hxv)$
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от}=0,437$ $Q_{вент.} =$ $Q_{тех.пот.} =$ $Q_{гвс}=0,1013$
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч: $Q_{тех.гвс.ср} =$ $Q_{гвс.ср} =$
 Договорные расходы, т/сут: $G_{от}=131,1$ $G_{вент.}=0$ $G_{тех.пот.}=0$ $G_{гвс}=0$
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Фактическое потребление за отчетный период: с 23.11.2013 по 23.12.2013

Дата	Ти	НС	Учет								Контроль							Q
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1,	P2,	M3,	M4,	dM,	V5,	T3,	T4,		
час	т	т	т	С	С	С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м.куб	С	С	Гкал			
23.11.13	24,00		200,24	168,34	31,90	69,6	46,3	23,3	5,0	4,0	57,83	0,00	0,00	-	69,2	0,0	6,15	
24.11.13	24,00		202,81	168,11	34,71	69,6	46,0	23,6	5,0	4,0	60,60	0,00	0,00	-	69,3	0,0	6,38	
25.11.13	24,00		196,67	168,22	28,45	70,2	45,8	24,4	5,0	4,0	54,41	0,00	0,00	-	70,0	0,0	6,10	
26.11.13	24,00		194,41	164,50	29,91	73,2	46,6	26,6	5,0	4,0	55,47	0,00	0,00	-	72,9	0,0	6,56	
27.11.13	24,00		193,94	163,84	30,10	77,1	48,4	28,7	5,0	4,0	55,59	0,00	0,00	-	76,8	0,0	7,03	
28.11.13	24,00		194,04	165,22	28,82	79,0	50,0	28,9	5,0	4,0	54,54	0,00	0,00	-	78,5	0,0	7,07	
29.11.13	24,00		195,35	164,95	30,40	78,7	49,6	29,1	5,0	4,0	56,12	0,00	0,00	-	78,3	0,0	7,19	
30.11.13	24,00		191,49	163,21	28,27	77,9	48,6	29,3	5,0	4,0	53,78	0,00	0,00	-	77,4	0,0	6,99	
01.12.13	24,00		196,38	163,32	33,06	77,7	48,5	29,2	5,0	4,0	58,59	0,00	0,00	-	77,3	0,0	7,34	
02.12.13	24,00		187,90	158,58	29,32	77,6	47,8	29,9	5,0	4,0	54,12	0,00	0,00	-	77,2	0,0	7,02	
03.12.13	24,00		194,49	164,90	29,59	80,2	49,7	30,4	5,0	4,0	55,33	0,00	0,00	-	79,8	0,0	7,39	
04.12.13	24,00		197,18	165,56	31,62	79,7	50,1	29,6	5,0	4,0	57,47	0,00	0,00	-	79,3	0,0	7,42	
05.12.13	24,00		188,89	162,64	26,26	80,0	49,6	30,4	5,0	4,0	52,06	0,00	0,00	-	79,7	0,0	7,05	
06.12.13	24,00		192,36	163,10	29,26	81,1	50,2	30,9	5,0	4,0	54,79	0,00	0,00	-	80,7	0,0	7,43	
07.12.13	24,00		197,53	168,37	29,15	81,8	51,0	30,7	5,0	4,0	54,65	0,00	0,00	-	81,4	0,0	7,56	
08.12.13	24,00	*	198,48	166,30	32,18	81,7	50,7	31,0	5,0	4,0	57,38	0,00	0,00	-	81,3	0,0	7,79	
09.12.13	24,00		196,38	167,39	28,98	81,1	50,0	31,1	5,0	4,0	54,20	0,00	0,00	-	80,6	0,0	7,57	
10.12.13	24,00		193,96	167,48	26,48	81,5	49,8	31,7	5,0	4,0	51,89	0,00	0,00	-	81,1	0,0	7,48	
11.12.13	24,00		196,29	169,50	26,79	84,0	51,3	32,7	5,0	4,0	52,33	0,00	0,00	-	83,6	0,0	7,79	
12.12.13	24,00		197,54	169,82	27,72	83,8	52,2	31,5	5,0	4,0	53,33	0,00	0,00	-	83,3	0,0	7,68	
13.12.13	24,00		196,99	170,07	26,92	83,7	52,5	31,2	5,0	4,0	52,52	0,00	0,00	-	83,3	0,0	7,56	
14.12.13	24,00		195,76	168,45	27,31	83,6	52,0	31,6	5,0	4,0	52,67	0,00	0,00	-	83,2	0,0	7,62	
15.12.13	24,00		199,93	168,50	31,43	83,6	51,8	31,8	5,0	4,0	56,74	0,00	0,00	-	83,2	0,0	8,00	
16.12.13	24,00		197,71	170,36	27,35	82,0	51,2	30,7	5,0	4,0	53,06	0,00	0,00	-	81,5	0,0	7,48	
17.12.13	24,00		198,68	171,24	27,44	81,9	51,8	30,1	5,0	4,0	53,28	0,00	0,00	-	81,6	0,0	7,41	
18.12.13	24,00		199,36	171,58	27,78	81,4	51,8	29,6	5,0	4,0	53,65	0,00	0,00	-	81,0	0,0	7,36	
19.12.13	24,00		197,56	171,53	26,03	78,6	50,4	28,2	5,0	4,0	52,04	0,00	0,00	-	78,1	0,0	6,88	
20.12.13	24,00		200,00	171,71	28,28	77,0	49,4	27,6	5,0	4,0	54,33	0,00	0,00	-	76,6	0,0	6,92	
21.12.13	24,00		203,75	171,53	32,22	77,0	49,6	27,4	5,0	4,0	58,16	0,00	0,00	-	76,7	0,0	7,19	
22.12.13	24,00		202,89	170,44	32,45	77,0	49,6	27,3	5,0	4,0	58,19	0,00	0,00	-	76,6	0,0	7,16	
23.12.13	24,00		200,31	171,30	29,01	75,3	49,0	26,3	5,0	4,0	54,96	0,00	0,00	-	74,8	0,0	6,69	
Среднее	24,00		196,75	167,42	29,33	78,9	49,7	29,2	5,0	4,0	54,97	-	-	-	78,5	-	7,20	
Итого	744,00		6099,3	5190,1	909,2						1704,1	0,0	0,0	0,0			223,27	

8773

*Проверить
ин. тагу.*

6,15

217,12

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V5, м.куб	Q, Гкал	Ти, ч
25.11.13 10:00	12712,601	10460,510	3779,099	0,000	-	356,778	-
24.12.13 08:00	18393,527	15300,935	5360,459	0,000	-	567,220	-

Период расчета по среднему: с по
 Период расчета по договору: с по
 Период превышения t2:
 Период аварийных ситуаций: 0,00 час 0,00 Гкал

Представитель ГУП «ТЭК СПб»

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ЗАО "МастерДом Эксплуатация" ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 « 25 » 12 13 г.