

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2013

Потребитель: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 33 / СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация"
 Источник:

СЦО
 Код УУТЭ:
 график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная открытая

Установленные приборы: Часовые (суточные) архивы в файле:СПТ943-6101-ч(с)-1213.txt Приборы УУТЭ поверены до: **11.02.2015**
 Вычислитель: СПТ-943 № 6101 Режим(схема): 0;7 Тхв= 0·С

Подающий тр.	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Обратн.тр.	ПРЭМ			КТПТР-01	
тр-д. ГВС	ПРЭМ			КТПТР-01	
тр.цирк. ГВС	ПРЭМ			ТПТ-15-2	
Тр. подпитки (V5)					

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Qот=0,336$ $Qвент.=$ $Qтех.пот.=$ $Qгвс=0,088$
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч: $Qтех.гвс.ср=$ $Qгвс.ср=$
 Договорные расходы, т/сут: $Qот=100,56$ $Qвент.=0$ $Qтех.пот.=0$ $Qгвс=0$
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Фактическое потребление за отчетный период: с 23.11.2013 по 23.12.2013

Дата	Ти час	НС	Учет									Контроль					Q Гкал
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, кгс/см2	P2, кгс/см2	M3, т	M4, т	dM, т	V5, м.куб	T3, С	T4, С	
23.11.13	24,00	*	98,72	75,29	23,43	69,8	43,5	26,3	7,3	3,6	23,87	0,00	0,00	-	69,4	0,0	3,62
24.11.13	24,00	*	100,96	75,19	25,77	69,8	43,2	26,6	7,3	3,6	26,23	0,00	0,00	-	69,5	0,0	3,81
25.11.13	24,00	*	97,00	75,20	21,80	70,5	42,9	27,6	7,3	3,6	22,15	0,00	0,00	-	70,4	0,0	3,62
26.11.13	24,00	*	96,12	74,46	21,66	73,4	43,6	29,8	7,3	3,6	22,04	0,00	0,00	-	73,2	0,0	3,82
27.11.13	24,00	*	96,53	75,17	21,36	77,3	45,5	31,8	7,3	3,6	21,52	0,00	0,00	-	77,0	0,0	4,05
28.11.13	24,00	*	96,55	75,69	20,86	79,2	47,3	31,9	7,3	3,6	20,94	0,00	0,00	-	78,7	0,0	4,08
29.11.13	24,00	*	95,31	75,39	19,93	78,9	46,9	32,0	7,3	3,6	19,91	0,00	0,00	-	78,4	0,0	4,00
30.11.13	24,00	*	98,76	74,54	24,22	78,1	45,8	32,3	7,3	3,6	24,24	0,00	0,00	-	77,5	0,0	4,31
01.12.13	24,00	*	99,06	74,64	24,42	77,9	45,8	32,1	7,3	3,6	24,56	0,00	0,00	-	77,5	0,0	4,31
02.12.13	24,00	*	93,48	72,19	21,29	77,9	45,2	32,7	7,3	3,6	21,62	0,00	0,00	-	77,4	0,0	4,03
03.12.13	24,00	*	97,16	75,27	21,88	80,4	46,9	33,5	7,3	3,6	22,40	0,00	0,00	-	79,9	0,0	4,29
04.12.13	24,00	*	96,33	75,66	20,67	79,9	47,3	32,7	7,3	3,6	21,21	0,00	0,00	-	79,3	0,0	4,13
05.12.13	24,00	*	96,03	75,63	20,40	80,3	47,0	33,3	7,3	3,6	20,98	0,00	0,00	-	79,9	0,0	4,17
06.12.13	24,00	*	94,30	75,32	18,98	81,3	47,7	33,6	7,3	3,6	19,56	0,00	0,00	-	80,8	0,0	4,08
07.12.13	24,00	*	95,01	75,44	19,57	82,0	48,0	33,9	7,3	3,6	20,09	0,00	0,00	-	81,5	0,0	4,18
08.12.13	24,00	*	98,96	75,16	23,79	81,9	47,6	34,4	7,3	3,6	24,31	0,00	0,00	-	81,4	0,0	4,54
09.12.13	24,00	*	97,48	75,06	22,42	81,4	46,8	34,5	7,3	3,6	22,95	0,00	0,00	-	80,7	0,0	4,43
10.12.13	24,00	*	94,67	75,07	19,61	81,7	46,7	35,1	7,3	3,6	20,17	0,00	0,00	-	81,3	0,0	4,24
11.12.13	24,00	*	93,34	70,10	23,24	84,2	48,1	36,1	7,3	3,6	24,08	0,00	0,00	-	76,1	0,0	4,50
12.12.13	24,00	*	89,20	67,70	21,50	83,9	48,6	35,4	7,3	3,6	22,31	0,00	0,00	-	74,3	0,0	4,21
13.12.13	24,00	*	90,18	66,00	24,18	83,8	49,0	34,9	7,3	3,6	24,98	0,00	0,00	-	72,8	0,0	4,34
14.12.13	24,00	*	89,25	65,67	23,59	83,7	48,2	35,6	7,3	3,6	24,38	0,00	0,00	-	72,5	0,0	4,32
15.12.13	24,00	*	88,66	61,92	26,74	83,7	47,6	36,2	7,3	3,6	27,58	0,00	0,00	-	68,5	0,0	4,49
16.12.13	24,00	*	89,80	66,08	23,72	82,1	47,3	34,8	7,3	3,6	24,54	0,00	0,00	-	70,7	0,0	4,25
17.12.13	24,00	*	90,22	67,34	22,87	82,1	48,1	34,0	7,3	3,6	23,71	0,00	0,00	-	71,8	0,0	4,17
18.12.13	24,00	*	89,93	67,15	22,78	81,6	48,1	33,4	7,3	3,6	23,63	0,00	0,00	-	70,8	0,0	4,11
19.12.13	24,00	*	90,20	67,02	23,18	78,7	46,8	32,0	7,3	3,6	24,05	0,00	0,00	-	68,6	0,0	3,97
20.12.13	24,00	*	89,95	68,00	21,94	77,1	45,9	31,2	7,3	3,6	22,79	0,00	0,00	-	68,3	0,0	3,83
21.12.13	24,00	*	90,14	66,73	23,41	77,1	45,9	31,3	7,3	3,6	24,28	0,00	0,00	-	67,3	0,0	3,90
22.12.13	24,00	*	90,50	60,31	30,19	77,1	46,1	31,0	7,3	3,6	31,34	0,00	0,00	-	63,3	0,0	4,21
23.12.13	24,00	*	90,26	67,12	23,14	75,5	45,7	29,8	7,3	3,6	24,01	0,00	0,00	-	66,4	0,0	3,76
Среднее	24,00		94,00	71,34	22,66	79,1	46,5	32,6	7,3	3,6	23,24	-	-	-	74,4	-	4,12
Итого	744,00		2914,1	2211,5	702,5						720,4	0,0	0,0	0,0			127,76

679,04

696,53

-3,62
124,14

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V5, м.куб	Q, Гкал	Ти, ч
25.11.13 10:00	64551,777	45056,868	20496,763	0,000	-	2755,517	-
24.12.13 08:00	67256,788	47110,072	21165,742	0,000	-	2875,628	-

Период расчета по среднему: с по
 Период расчета по договору: с по
 Период превышения t2:
 Период аварийных ситуаций: 0,00 час 0,00 Гкал

Представитель ГУП «ТЭК СПб»

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Сух

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Управление приборного учета
 Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

« 25 12 13 г.