Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2013

Потребитель: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: **г. Санкт-Петербург, Шелгунова 37 / СЦО+ГВС**
Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация"
Источник:

СЦО
Код УУТЭ:
график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная открытая

Установленные приборы: Часовые (суточные) архивы в файле:СПТ943-6057-ч(с)-1213.txt
Вычислитель: **СПТ-943 № 6057**

Приборы УУТЭ поверены до: _____
Режим(схема): 0;7 **Тхв= 0. С**

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Подающий тр.					
Обратн.тр.					
тр-д. ГВС					
тр.цирк. ГВС					
Тр. подпитки (V5)					

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,088
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы, т/сут: Gот=100,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Фактическое потребление за отчетный период: с 23.11.2013 по 23.12.2013

Дата	Ти	НС	Учет M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1,	P2,	Контроль M3,	M4,	dM,	V5,	T3,	T4,	Q
	час		т	т	т	C	C	C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м.куб	C	C	Гкал
23.11.13	24,00	*	165,81	144,50	~~21,31~~	69,4	50,2	19,2	7,3	3,8	~~22,78~~	0,00	0,00	-	48,0	0,0	4,27
24.11.13	24,00	*	168,57	143,89	24,68	69,4	49,8	19,6	7,3	3,8	26,33	0,00	0,00	-	44,8	0,0	4,55
25.11.13	24,00	*	165,65	143,83	21,82	70,0	49,7	20,2	7,3	3,8	23,06	0,00	0,00	-	25,8	0,0	4,45
26.11.13	24,00	*	167,20	142,29	24,91	73,0	51,0	21,9	7,3	3,8	26,31	0,00	0,00	-	52,8	0,0	4,95
27.11.13	24,00	*	164,83	143,64	21,19	76,9	53,4	23,5	7,3	3,8	22,30	0,00	0,00	-	43,9	0,0	5,02
28.11.13	24,00	*	164,65	144,70	19,95	78,8	55,2	23,6	7,3	3,8	21,34	0,00	0,00	-	33,7	0,0	5,01
29.11.13	24,00	*	164,25	144,23	20,02	78,5	54,8	23,7	7,3	3,8	21,64	0,00	0,00	-	30,9	0,0	5,00
30.11.13	24,00	*	162,96	142,69	20,27	77,7	53,7	24,1	7,3	3,8	21,96	0,00	0,00	-	37,6	0,0	5,02
01.12.13	24,00	*	163,93	143,02	20,90	77,5	53,6	23,9	7,3	3,8	22,99	0,00	0,00	-	40,4	0,0	5,05
02.12.13	24,00	*	157,67	138,23	19,45	77,5	53,0	24,5	7,3	3,8	21,59	0,00	0,00	-	31,1	0,0	4,91
03.12.13	24,00	*	164,04	143,93	20,11	79,9	55,1	24,9	7,3	3,8	22,31	0,00	0,00	-	34,3	0,0	5,20
04.12.13	24,00	*	164,47	144,52	19,95	79,5	55,4	24,1	7,3	3,8	22,35	0,00	0,00	-	34,0	0,0	5,09
05.12.13	24,00	*	161,32	141,87	19,45	79,8	55,0	24,8	7,3	3,8	21,45	0,00	0,00	-	58,4	0,0	5,09
06.12.13	24,00	*	155,80	137,70	18,10	80,9	55,4	25,4	7,3	3,8	20,00	0,00	0,00	-	80,6	0,0	4,98
07.12.13	24,00	*	156,76	137,88	18,88	81,5	55,7	25,9	7,3	3,8	21,17	0,00	0,00	-	81,2	0,0	5,12
08.12.13	24,00	*	158,37	137,32	21,05	81,5	55,2	26,2	7,3	3,8	23,51	0,00	0,00	-	81,1	0,0	5,33
09.12.13	24,00	*	157,39	137,19	20,19	80,9	54,5	26,5	7,3	3,8	22,44	0,00	0,00	-	79,7	0,0	5,28
10.12.13	24,00	*	156,11	137,01	19,11	81,2	54,3	26,9	7,3	3,8	21,20	0,00	0,00	-	80,7	0,0	5,25
11.12.13	24,00	*	152,53	133,68	18,85	83,7	56,0	27,7	7,3	3,8	21,35	0,00	0,00	-	75,0	0,0	5,30
12.12.13	24,00	*	145,68	125,61	20,07	83,5	55,8	27,6	7,3	3,8	22,87	0,00	0,00	-	65,0	0,0	5,16
13.12.13	24,00	*	146,48	127,51	18,97	83,3	56,1	27,3	7,3	3,8	21,41	0,00	0,00	-	55,4	0,0	5,07
14.12.13	24,00	*	145,64	124,38	21,26	83,2	55,3	27,9	7,3	3,8	23,87	0,00	0,00	-	24,6	0,0	5,26
15.12.13	24,00	*	76,01	68,27	7,75	83,4	55,1	28,3	7,3	3,8	8,80	0,00	0,00	-	7,1	0,0	2,59 откл ПС
16.12.13	24,00	*	138,72	117,16	21,56	81,6	54,5	27,1	7,3	3,8	23,96	0,00	0,00	-	46,8	0,0	4,95
17.12.13	24,00	*	137,35	113,97	23,38	81,6	55,1	26,4	7,3	3,8	25,82	0,00	0,00	-	41,7	0,0	4,93
18.12.13	24,00	*	137,21	113,75	23,46	81,1	55,0	26,1	7,3	3,8	25,77	0,00	0,00	-	63,1	0,0	4,89
19.12.13	24,00	*	136,99	113,86	23,14	78,3	53,5	24,8	7,3	3,8	25,45	0,00	0,00	-	65,0	0,0	4,65
20.12.13	24,00	*	136,79	114,65	22,14	76,6	52,4	24,2	7,3	3,8	24,46	0,00	0,00	-	65,0	0,0	4,48
21.12.13	24,00	*	136,98	113,59	23,40	76,7	52,4	24,2	7,3	3,8	25,93	0,00	0,00	-	65,0	0,0	4,56
22.12.13	24,00	*	135,88	109,06	26,83	76,6	52,6	24,1	7,3	3,8	29,57	0,00	0,00	-	65,0	0,0	4,69
23.12.13	24,00	*	147,31	125,45	21,86	75,0	51,9	23,1	7,3	3,8	24,17	0,00	0,00	-	65,0	0,0	4,55
Среднее	24,00		151,40	130,63	20,77	78,7	53,9	24,8	7,3	3,8	22,84	-	-	-	52,3	-	4,86
Итого	744,00		**4693,4**	**4049,4**	~~**644,0**~~						~~**706,2**~~	**0,0**	**0,0**	**0,0**			**150,63**

622,69 685,42 -4,27

146,36

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V5, м.куб	Q,Гкал	Ти,ч
25.11.13 10:00	91690,500	72564,433	22581,257	0,000	-	3467,852	-
24.12.13 08:00	96028,061	76308,034	23236,336	0,000	-	3609,218	-

Период расчета по среднему: с по
Период расчета по договору: с по
Период превышения t2:
Период аварийных ситуаций: **0,00** час **0,00** Гкал

Представитель ГУП «ТЭК СПб» _____ / /

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«25» 12 13 г.