

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за июль 2013

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 20, ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная открытая
ГВС

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48506
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до 11.08.2015
Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ **лето:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, С	dM т	Q Гкал
		fG3, %	T3, С	P3, кгс/см	M3, т	Q3, Гкал	fG4, %	T4, С	P4, кгс/см	M4, т	Q4, Гкал				
23.06.13	24	-	63,81	7,00	64,780	-	-	61,59	6,50	63,120	-	-	2,22	1,660	0,293
24.06.13	24	-	66,07	7,00	74,570	-	-	64,26	6,50	72,460	-	-	1,81	2,110	0,290
25.06.13	24	-	64,99	7,00	76,750	-	-	63,20	6,50	75,400	-	-	1,79	1,350	0,260
26.06.13	24	-	66,50	7,00	79,350	-	-	64,75	6,50	79,090	-	-	1,75	0,260	0,228
27.06.13	24	-	66,82	7,00	84,760	-	-	65,12	6,50	84,820	-	-	1,70	-0,060	0,221
28.06.13	24	-	67,89	7,00	86,830	-	-	66,17	6,50	87,170	-	-	1,72	-0,340	0,204
29.06.13	24	-	70,16	7,00	87,270	-	-	68,22	6,50	88,090	-	-	1,94	-0,820	0,229
30.06.13	24	-	69,31	7,00	58,680	-	-	67,05	6,50	56,860	-	-	2,26	1,820	0,369
01.07.13	24	-	62,23	7,00	15,800	-	-	54,64	6,50	10,170	-	-	7,59	5,630	0,427
02.07.13	24	-	61,31	7,00	13,700	-	-	52,40	6,50	9,600	-	-	8,91	4,100	0,337
03.07.13	24	-	61,14	7,00	13,770	-	-	52,24	6,50	8,570	-	-	8,90	5,200	0,396
04.07.13	24	-	65,56	7,00	14,400	-	-	55,56	6,50	8,680	-	-	10,00	5,720	0,461
05.07.13	24	-	65,01	7,00	13,850	-	-	55,49	6,50	8,620	-	-	9,52	5,230	0,423
06.07.13	24	-	60,32	7,00	13,860	-	-	51,65	6,50	8,850	-	-	8,67	5,010	0,381
07.07.13	24	-	60,35	7,00	14,930	-	-	51,92	6,50	8,260	-	-	8,43	6,670	0,473
08.07.13	24	-	62,60	7,00	14,470	-	-	53,86	6,50	8,180	-	-	8,74	6,290	0,464
09.07.13	24	-	62,94	7,00	15,310	-	-	54,54	6,50	9,030	-	-	8,40	6,280	0,472
10.07.13	24	-	60,29	7,00	15,880	-	-	53,02	6,50	10,040	-	-	7,27	5,840	0,426
11.07.13	24	-	57,69	7,00	16,810	-	-	51,13	6,50	10,090	-	-	6,56	6,720	0,458
12.07.13	24	-	58,75	7,00	16,290	-	-	51,51	6,50	10,050	-	-	7,24	6,240	0,437
13.07.13	24	-	61,17	7,00	15,260	-	-	52,60	6,50	10,210	-	-	8,57	5,050	0,396
14.07.13	24	-	63,85	7,00	16,950	-	-	54,80	6,50	10,250	-	-	9,05	6,700	0,520
15.07.13	24	-	61,82	7,00	15,410	-	-	53,45	6,50	10,690	-	-	8,37	4,720	0,386
16.07.13	24	-	60,91	7,00	16,570	-	-	53,18	6,50	11,190	-	-	7,73	5,380	0,414
17.07.13	24	-	63,54	7,00	16,950	-	-	54,89	6,50	11,670	-	-	8,65	5,280	0,441
18.07.13	24	-	62,79	7,00	17,610	-	-	54,94	6,50	12,150	-	-	7,85	5,460	0,439
19.07.13	24	-	61,03	7,00	17,590	-	-	53,36	6,50	13,150	-	-	7,67	4,440	0,374
20.07.13	24	-	60,24	7,00	19,730	-	-	53,26	6,50	14,690	-	-	6,98	5,040	0,413
21.07.13	24	-	61,84	7,00	21,700	-	-	55,29	6,50	15,370	-	-	6,55	6,330	0,491
22.07.13	24	-	61,43	7,00	22,300	-	-	55,40	6,50	15,980	-	-	6,03	6,320	0,487
Среднее	24,00	-	63,08	7,00	32,404	-	-	56,65	6,50	28,083	-	-	6,43	4,321	0,387
Итого	720,0	-			972,130	0,000	-			842,500	0,000	0,00		129,630	11,61

Ориентировочно до конца месяца(+) 170,293
 Корректировка за прошлый месяц (-) 512,503
Итого за июль 2013 : 629,920

121,114
 486,549
 477,066

49,179 3,93
 25,954 2,717
 152,854 12,826429

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q, Гкал
24.06.13 02:00	32174,940	-	21640,080	-	-	743,245
24.07.13 15:00	33111,940	-	22440,760	-	-	755,210

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов


Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= _____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

_____ Гкал

_____ Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)



ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Константиновский В.В.

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
 ОТДЕЛ СЧЕТОВ И АНАЛИЗА
 ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ
 ОТЧЕТ СНИМАН УСЛОВНО по заявке
 до получения АКТА допуска
 Дата _____