

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за июль 2013

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 45, ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная открытая
ГВС

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 43702
 расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____
 Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$ **лето:** $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, С	dM т	Q Гкал
		fG3, %	T3, С	P3, кгс/см	M3, т	Q3, Гкал	fG4, %	T4, С	P4, кгс/см	M4, т	Q4, Гкал				
23.06.13	24	-	56,18	7,00	19,091	-	-	42,24	6,50	4,572	-	-	13,94	14,519	0,872
24.06.13	24	-	56,18	7,00	19,091	-	-	42,24	6,50	4,572	-	-	13,94	14,519	0,872
25.06.13	24	-	56,18	7,00	19,091	-	-	42,24	6,50	4,572	-	-	13,94	14,519	0,872
26.06.13	24	-	56,18	7,00	19,091	-	-	42,24	6,50	4,572	-	-	13,94	14,519	0,872
27.06.13	24	-	56,18	7,00	19,091	-	-	42,24	6,50	4,572	-	-	13,94	14,519	0,872
28.06.13	24	-	56,18	7,00	19,091	-	-	42,24	6,50	4,572	-	-	13,94	14,519	0,872
29.06.13	24	-	56,18	7,00	19,091	-	-	42,24	6,50	4,572	-	-	13,94	14,519	0,872
30.06.13	24	-	56,18	7,00	19,091	-	-	42,24	6,50	4,572	-	-	13,94	14,519	0,872
01.07.13	24	-	56,18	7,00	19,091	-	-	42,24	6,50	4,572	-	-	13,94	14,519	0,872
02.07.13	24	-	56,18	7,00	19,091	-	-	42,24	6,50	4,572	-	-	13,94	14,519	0,872
03.07.13	24	-	56,18	7,00	19,091	-	-	42,24	6,50	4,572	-	-	13,94	14,519	0,872
04.07.13	24	-	56,18	7,00	19,091	-	-	42,24	6,50	4,572	-	-	13,94	14,519	0,872
05.07.13	24	-	56,18	7,00	19,091	-	-	42,24	6,50	4,572	-	-	13,94	14,519	0,872
06.07.13	24	-	56,18	7,00	19,091	-	-	42,24	6,50	4,572	-	-	13,94	14,519	0,872
07.07.13	24	-	56,18	7,00	19,091	-	-	42,24	6,50	4,572	-	-	13,94	14,519	0,872
08.07.13	24	-	56,18	7,00	19,091	-	-	42,24	6,50	4,572	-	-	13,94	14,519	0,872
09.07.13	24	-	56,18	7,00	19,091	-	-	42,24	6,50	4,572	-	-	13,94	14,519	0,872
10.07.13	24	-	56,18	7,00	19,091	-	-	42,24	6,50	4,572	-	-	13,94	14,519	0,872
11.07.13	24	-	56,18	7,00	19,091	-	-	42,24	6,50	4,572	-	-	13,94	14,519	0,872
12.07.13	24	-	56,18	7,00	19,091	-	-	42,24	6,50	4,572	-	-	13,94	14,519	0,872
13.07.13	24	-	56,18	7,00	19,091	-	-	42,24	6,50	4,572	-	-	13,94	14,519	0,872
14.07.13	24	-	56,18	7,00	19,091	-	-	42,24	6,50	4,572	-	-	13,94	14,519	0,872
15.07.13	24	-	56,18	7,00	19,091	-	-	42,24	6,50	4,572	-	-	13,94	14,519	0,872
16.07.13	24	-	56,18	7,00	19,091	-	-	42,24	6,50	4,572	-	-	13,94	14,519	0,872
17.07.13	24	-	56,18	7,00	19,091	-	-	42,24	6,50	4,572	-	-	13,94	14,519	0,872
18.07.13	24	-	56,18	7,00	19,091	-	-	42,24	6,50	4,572	-	-	13,94	14,519	0,872
19.07.13	24	-	56,18	7,00	19,091	-	-	42,24	6,50	4,572	-	-	13,94	14,519	0,872
20.07.13	24	-	56,18	7,00	19,091	-	-	42,24	6,50	4,572	-	-	13,94	14,519	0,872
21.07.13	24	-	56,18	7,00	19,091	-	-	42,24	6,50	4,572	-	-	13,94	14,519	0,872
22.07.13	24	-	56,18	7,00	19,091	-	-	42,24	6,50	4,572	-	-	13,94	14,519	0,872
Среднее	24,00	-	56,18	7,00	19,091	-	-	42,24	6,50	4,572	-	-	13,94	14,519	0,872
Итого	720,0	-			572,730	0,000	-			137,160	0,000	0,00		435,570	26,16

Ориентировочно до конца месяца(+) 171,819 41,148 130,671 7,85
 Корректировка за прошлый месяц (-) 144,183 27,120 117,063 7,312
Итого за июль 2013 : 600,366 151,188 449,178 26,696

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q, Гкал
23.06.13 23:00	12913,750	-	2506,790	-	-	711,695
01.07.13 15:00	13028,180	-	2525,940	-	-	717,788

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= _____ С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Константиновский В.В.

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
 ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА
 ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО по заявке
 до получения АКТА допуска УУ
 Дата _____