

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за июль 2013**

Потребитель: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 33 / СЦО+ГВС  
 Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация"  
 Источник:

**ГВС**  
 Код УУТЭ:  
 график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная открытая

Установленные приборы: Часовые (суточные) архивы в файле:СПТ943-6101-ч(с)-0713.txt  
 Вычислитель: СПТ-943 № 6101

Приборы УУТЭ поверены до: **11.02.2015**  
 Режим(схема): 0;7 Тхв= 0 С

Подающий тр.	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Обратн.тр.	ПРЭМ	?	?	КТПТР-01	
тр-д. ГВС	ПРЭМ			КТПТР-01	
тр.цирк. ГВС	ПРЭМ			ТПТ-15-2	
Тр. подпитки (V5)					

Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  лето:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$   
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qгвс=  
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=  
 Договорные нагрузки, т/сут: Gгвс=0  
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

**Фактическое потребление за отчетный период: с 24.06.2013 по 23.07.2013**

Дата	Ти час	НС	Учет								Контроль						
			M3, т	M4, т	dM, т	T3, С	T4, С	dT, С	P3, кгс/см2	P4, кгс/см2	M1, т	M2, т	dM, т	V5, м.куб	T1, С	T2, С	Q, Гкал
24.06.13	24,00	*	16,01	0,00	0,00	67,1	0,0	67,1	3,8	0,0	15,76	0,00	15,76	-	67,8	35,1	1,08
25.06.13	24,00	*	15,91	0,00	0,00	66,7	0,0	66,7	3,8	0,0	15,72	0,00	15,72	-	67,4	35,4	1,06
26.06.13	24,00	*	14,60	0,00	0,00	66,8	0,0	66,8	3,8	0,0	14,22	0,00	14,22	-	67,6	35,6	0,98
27.06.13	24,00	*	12,75	0,00	0,00	66,7	0,0	66,7	3,8	0,0	12,58	0,00	12,58	-	67,5	35,5	0,85
28.06.13	24,00	*	14,12	0,00	0,00	67,0	0,0	67,0	3,8	0,0	13,89	0,00	13,89	-	67,8	35,3	0,95
29.06.13	24,00	*	12,92	0,00	0,00	67,0	0,0	67,0	3,8	0,0	12,50	0,00	12,50	-	67,9	35,4	0,87
30.06.13	24,00	*	13,28	0,00	0,00	66,7	0,0	66,7	3,8	0,0	12,87	0,00	12,87	-	67,6	35,0	0,89
01.07.13	24,00	*	14,73	0,00	0,00	67,1	0,0	67,1	3,8	0,0	14,32	0,00	14,32	-	68,0	34,8	0,99
02.07.13	24,00	*	9,26	0,00	0,00	67,0	0,0	67,0	3,8	0,0	9,00	0,00	9,00	-	67,8	33,0	0,62
03.07.13	24,00		0,00	0,00	0,00	24,3	0,0	24,3	3,8	0,0	0,00	0,00	0,00	-	25,2	28,6	0,00
04.07.13	24,00		0,00	0,00	0,00	23,5	0,0	23,5	3,8	0,0	0,00	0,00	0,00	-	24,1	27,0	0,00
05.07.13	24,00		0,00	0,00	0,00	23,2	0,0	23,2	3,8	0,0	0,00	0,00	0,00	-	23,7	26,1	0,00
06.07.13	24,00		0,00	0,00	0,00	22,8	0,0	22,8	3,8	0,0	0,00	0,00	0,00	-	23,1	25,3	0,00
07.07.13	24,00		0,00	0,00	0,00	22,3	0,0	22,3	3,8	0,0	0,00	0,00	0,00	-	22,7	24,6	0,00
08.07.13	24,00		0,00	0,00	0,00	22,2	0,0	22,2	3,8	0,0	0,00	0,00	0,00	-	22,5	24,3	0,00
09.07.13	24,00		0,00	0,00	0,00	21,7	0,0	21,7	3,8	0,0	0,00	0,00	0,00	-	21,9	23,5	0,00
10.07.13	24,00		0,00	0,00	0,00	21,3	0,0	21,3	3,8	0,0	0,00	0,00	0,00	-	21,7	23,2	0,00
11.07.13	24,00		0,00	0,00	0,00	21,1	0,0	21,1	3,8	0,0	0,00	0,00	0,00	-	21,4	22,8	0,00
12.07.13	24,00		0,00	0,00	0,00	20,9	0,0	20,9	3,8	0,0	0,00	0,00	0,00	-	21,2	22,5	0,00
13.07.13	24,00		0,00	0,00	0,00	20,8	0,0	20,8	3,8	0,0	0,00	0,00	0,00	-	21,0	22,2	0,00
14.07.13	24,00		0,00	0,00	0,00	20,8	0,0	20,8	3,8	0,0	0,00	0,00	0,00	-	20,9	22,1	0,00
15.07.13	24,00		0,00	0,00	0,00	21,5	0,0	21,5	3,8	0,0	0,00	0,00	0,00	-	21,6	22,5	0,00
16.07.13	24,00		0,00	0,00	0,00	20,6	0,0	20,6	3,8	0,0	0,00	0,00	0,00	-	20,7	21,1	0,00
17.07.13	24,00	*	22,82	0,00	0,00	45,4	0,0	45,4	3,8	0,0	0,40	23,05	-22,65	-	28,3	45,8	1,03
18.07.13	24,00	*	17,85	0,00	0,00	60,1	0,0	60,1	3,8	0,0	2,12	15,81	-13,69	-	65,2	60,8	1,07
19.07.13	24,00	*	18,86	0,00	0,00	54,3	0,0	54,3	3,8	0,0	0,00	19,17	-19,17	-	43,9	55,3	1,02
20.07.13	24,00	*	18,60	0,00	0,00	57,7	0,0	57,7	3,8	0,0	0,00	18,87	-18,87	-	48,0	58,8	1,07
21.07.13	24,00	*	18,28	0,00	0,00	59,6	0,0	59,6	3,8	0,0	0,00	18,47	-18,47	-	47,9	60,9	1,09
22.07.13	24,00	*	16,06	0,00	0,00	60,0	0,0	60,0	3,8	0,0	0,00	16,32	-16,32	-	47,3	61,3	0,96
23.07.13	24,00	*	16,00	0,00	0,00	65,2	0,0	65,2	3,8	0,0	44,52	41,32	3,20	-	69,3	67,7	1,04
Итого	720,00		8,40	0,00	0,00	43,7	0,0	43,7	3,8	0,0	5,60	5,10	0,50	-	42,4	35,4	0,52
			252,0	0,0	0,0						167,9	153,0	14,9	0,0			15,58

152,41 т

6,68  
0,07  
19,98  
10,3

**Показания счетчиков на момент снятия данных:**

Дата и время	M3, т	M4, т	M1, т	M2, т	V5, м.куб	Q, Гкал	Ти, ч
24.06.13 00:00	17794,963	0,000	54658,414	37540,650	-	1318,685	-
02.07.13 17:00	17916,740	0,000	54777,500	37540,650	-	1326,839	-

Период расчета по среднему: с по  
 Период расчета по договору: с по  
 Период превышения t2:  
 Период аварийных ситуаций: 0,00 час 0,00 Гкал

Представитель ГУП «ТЭК СПб»

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ГУП «ТЭК СПб»  
 Филиал «Энергобыт»  
 Управление приборного учета  
 Отдел эксплуатации КУ УУТЭ  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ**  
 « 23.07 » г.

**ОАО "МастерДом Эксплуатация"**  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**