

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за июль 2013**

Потребитель: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 37 / СЦО+ГВС  
 Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация"  
 Источник:

**ГВС**  
 Код УУТЭ:  
 график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная открытая

Установленные приборы: Часовые (суточные) архивы в файле:СПТ943-6057-ч(с)-0713.txt  
 Вычислитель: СПТ-943 № 6057

Приборы УУТЭ поверены до: \_\_\_\_\_  
 Режим(схема): 0;7 Тхв= 0, С

расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Подающий тр.				
Обратн.тр.				
тр-д. ГВС				
тр.цирк. ГВС				
Тр. подпитки (V5)				

Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  лето:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qгвс=  
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=  
 Договорные нагрузки, т/сут: Gгвс=0  
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

**Фактическое потребление за отчетный период: с 24.06.2013 по 23.07.2013**

Дата	Ти час	НС	Учет								Контроль						
			M3, т	M4, т	dM, т	T3, С	T4, С	dT, С	P3, кгс/см2	P4, кгс/см2	M1, т	M2, т	dM, т	V5, м.куб	T1, С	T2, С	Q, Гкал
24.06.13	24,00	*	19,72	0,00	0,00	67,6	0,0	67,6	3,8	0,0	32,46	14,65	17,81	-	67,8	66,6	1,33
25.06.13	24,00	*	18,08	0,00	0,00	67,2	0,0	67,2	3,8	0,0	30,99	14,70	16,29	-	67,4	66,2	1,22
26.06.13	24,00	*	17,32	0,00	0,00	67,4	0,0	67,4	3,8	0,0	30,34	14,69	15,65	-	67,6	66,4	1,17
27.06.13	24,00	*	17,05	0,00	0,00	59,4	0,0	59,4	3,8	0,0	30,12	14,75	15,36	-	67,6	66,4	1,01
28.06.13	24,00	*	18,25	0,00	0,00	53,0	0,0	53,0	3,8	0,0	30,75	14,46	16,29	-	67,8	66,6	0,97
29.06.13	24,00	*	15,68	0,00	0,00	52,8	0,0	52,8	3,8	0,0	28,72	14,69	14,04	-	68,0	66,8	0,83
30.06.13	24,00	*	17,41	0,00	0,00	50,6	0,0	50,6	3,8	0,0	30,34	14,72	15,61	-	67,6	66,4	0,88
01.07.13	24,00	*	15,19	0,00	0,00	50,5	0,0	50,5	3,8	0,0	28,01	14,43	13,58	-	67,9	66,7	0,77
02.07.13	24,00	*	14,15	0,00	0,00	65,2	0,0	65,2	3,8	0,0	23,50	10,77	12,73	-	68,6	67,2	0,92
03.07.13	24,00		0,00	0,00	0,00	24,4	0,0	24,4	3,8	0,0	0,00	0,00	0,00	-	25,5	28,5	0,00
04.07.13	24,00		0,00	0,00	0,00	23,6	0,0	23,6	3,8	0,0	0,00	0,00	0,00	-	24,4	26,7	0,00
05.07.13	24,00		0,00	0,00	0,00	23,2	0,0	23,2	3,8	0,0	0,00	0,00	0,00	-	23,8	25,7	0,00
06.07.13	24,00		0,00	0,00	0,00	22,7	0,0	22,7	3,8	0,0	0,00	0,00	0,00	-	23,2	24,9	0,00
07.07.13	24,00		0,00	0,00	0,00	22,3	0,0	22,3	3,8	0,0	0,00	0,00	0,00	-	22,7	24,3	0,00
08.07.13	24,00		0,00	0,00	0,00	22,2	0,0	22,2	3,8	0,0	0,00	0,00	0,00	-	22,5	23,9	0,00
09.07.13	24,00		0,00	0,00	0,00	21,5	0,0	21,5	3,8	0,0	0,00	0,00	0,00	-	21,6	23,1	0,00
10.07.13	24,00		0,00	0,00	0,00	21,2	0,0	21,2	3,8	0,0	0,00	0,00	0,00	-	21,4	22,8	0,00
11.07.13	24,00		0,00	0,00	0,00	21,1	0,0	21,1	3,8	0,0	0,00	0,00	0,00	-	21,2	22,5	0,00
12.07.13	24,00		0,00	0,00	0,00	20,8	0,0	20,8	3,8	0,0	0,00	0,00	0,00	-	20,9	22,1	0,00
13.07.13	24,00		0,00	0,00	0,00	20,7	0,0	20,7	3,8	0,0	0,00	0,00	0,00	-	20,8	21,9	0,00
14.07.13	24,00		0,00	0,00	0,00	20,5	0,0	20,5	3,8	0,0	0,00	0,00	0,00	-	20,4	21,5	0,00
15.07.13	24,00		0,00	0,00	0,00	17,4	0,0	17,4	3,8	0,0	0,00	0,00	0,00	-	20,6	21,6	0,00
16.07.13	24,00		0,00	0,00	0,00	18,1	0,0	18,1	3,8	0,0	0,00	0,00	0,00	-	20,1	21,0	0,00
17.07.13	24,00		21,19	0,00	0,00	34,8	0,0	34,8	3,8	0,0	0,00	19,86	-19,86	-	52,3	44,7	0,74
18.07.13	24,00	*	20,42	0,00	0,00	56,0	0,0	56,0	3,8	0,0	0,06	19,21	-19,15	-	59,8	59,5	1,14
19.07.13	24,00	*	20,11	0,00	0,00	54,0	0,0	54,0	3,8	0,0	0,00	18,98	-18,98	-	42,8	55,0	1,09
20.07.13	24,00	*	19,29	0,00	0,00	56,0	0,0	56,0	3,8	0,0	0,00	18,31	-18,31	-	46,8	58,0	1,08
21.07.13	24,00	*	24,61	0,00	0,00	58,6	0,0	58,6	3,8	0,0	0,00	23,17	-23,17	-	48,4	59,9	1,44
22.07.13	24,00	*	17,14	0,00	0,00	54,7	0,0	54,7	3,8	0,0	0,00	16,32	-16,32	-	48,8	60,5	0,94
23.07.13	24,00	*	18,12	0,00	0,00	55,6	0,0	55,6	3,8	0,0	10,32	6,51	3,81	-	68,0	60,1	1,01
Итого	720,00		9,79	-	-	40,1	-	40,1	3,8	-	9,19	8,34	0,85	-	42,9	44,3	0,55
Итого	720,00		293,7	0,0	0,0						275,6	250,3	25,4	0,0			16,54

140,19т

**Показания счетчиков на момент снятия данных:**

Дата и время	M3, т	M4, т	M1, т	M2, т	V5, м.куб	Q, Гкал	Ти, ч
24.06.13 01:00	19769,784	0,000	81601,942	64714,109	-	1141,076	-
25.07.13 11:00	20094,370	0,000	81904,472	64963,134	-	1159,347	-

Период расчета по среднему: с по  
 Период расчета по договору: с по  
 Период превышения t2:  
 Период аварийных ситуаций: 0,00 час 0,00 Гкал

Представитель ГУП «ТЭК СПб»

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

**ОТЧЕТ ПРИНТ**  
 « 29.07.13 »

**ЗАО "МастерДом Эксплуатация"**  
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ