Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2013

Потребитель: ООО "ЖКС-2 Невского района" **ГВС**
Адрес: **г. Санкт-Петербург, Кибильчича 16-1 / СЦО+ГВС** Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация" график: 150/70
Источник: Схема подключения: Двухтрубная открытая

Установленные приборы: Часовые (суточные) архивы в файле:СПТ943-6075-ч(с)-0613.txt Приборы УУТЭ поверены до: _____
Вычислитель: **СПТ-943 № 6075** Режим(схема): 0;7 **Тхв= 0 С**

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Подающий тр.					
Обратн.тр.					
тр-д. ГВС					
тр.цирк. ГВС					
Тр. подпитки (V5)					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки, т/сут: Gгвс=0
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

см. отчет за май 13г.

Фактическое потребление за отчетный период: с 24.05.2013 по 23.06.2013

33,69

Дата	Ти	НС	Учет								Контроль						Q
23.05	час		M3, т	M4, т	dM т	T3, C	T4, C	dT, C	P3, кгс/см2	P4, кгс/см2	M1, т	M2, т	dM т	V5, м.куб	T1, C	T2, C	Гкал
24.05.13	24,00		34,78	0,00	0,00	65,6	0,0	65,6	3,4	0,0	29,21	0,00	29,21	-	66,0	33,8	2,28
25.05.13	24,00		34,55	0,00	0,00	65,2	0,0	65,2	3,4	0,0	29,01	0,00	29,01	-	65,6	33,6	2,25
26.05.13	24,00		31,75	0,00	0,00	66,5	0,0	66,5	3,4	0,0	26,66	0,00	26,66	-	66,9	34,1	2,11
27.05.13	24,00		37,82	0,00	0,00	66,0	0,0	66,0	3,4	0,0	31,78	0,00	31,78	-	66,4	33,8	2,50
28.05.13	24,00		34,31	0,00	0,00	65,3	0,0	65,3	3,4	0,0	28,83	0,00	28,83	-	65,7	33,7	2,24
29.05.13	24,00		36,05	0,00	0,00	65,1	0,0	65,1	3,4	0,0	30,26	0,01	30,25	-	65,5	29,8	2,35
30.05.13	24,00		34,54	0,00	0,00	65,8	0,0	65,8	3,4	0,0	28,99	0,85	28,14	-	66,2	59,1	2,27
31.05.13	24,00		34,21	0,00	0,00	65,2	0,0	65,2	3,4	0,0	28,73	0,00	28,73	-	65,6	34,5	2,23
01.06.13	24,00		34,06	0,00	0,00	65,1	0,0	65,1	3,4	0,0	28,59	0,00	28,59	-	65,5	30,1	2,22
02.06.13	24,00		35,89	0,00	0,00	63,3	0,0	63,3	3,4	0,0	30,12	0,00	30,12	-	63,7	27,9	2,27
03.06.13	24,00		34,59	0,00	0,00	63,7	0,0	63,7	3,4	0,0	29,05	0,00	29,05	-	64,1	28,0	2,20
04.06.13	24,00		34,65	0,00	0,00	63,9	0,0	63,9	3,4	0,0	29,16	0,00	29,16	-	64,3	32,6	2,22
05.06.13	24,00		31,65	0,00	0,00	65,2	0,0	65,2	3,4	0,0	26,82	0,01	26,81	-	65,6	35,8	2,06
06.06.13	24,00		33,86	0,00	0,00	64,5	0,0	64,5	3,4	0,0	28,39	0,00	28,39	-	65,0	27,1	2,19
07.06.13	24,00		32,25	0,00	0,00	63,6	0,0	63,6	3,4	0,0	27,06	0,00	27,06	-	64,1	26,3	2,05
08.06.13	24,00		30,30	0,00	0,00	64,2	0,0	64,2	3,4	0,0	25,45	0,00	25,45	-	64,8	25,5	1,95
09.06.13	24,00		26,23	0,00	0,00	64,5	0,0	64,5	3,4	0,0	22,02	0,00	22,02	-	65,2	26,4	1,69
10.06.13	24,00		29,22	0,00	0,00	65,1	0,0	65,1	3,4	0,0	24,54	0,00	24,54	-	65,7	26,9	1,90
11.06.13	24,00		33,15	0,00	0,00	65,7	0,0	65,7	3,4	0,0	27,88	0,00	27,88	-	66,3	27,3	2,18
12.06.13	24,00		30,58	0,00	0,00	64,7	0,0	64,7	3,4	0,0	25,68	0,00	25,68	-	65,2	26,1	1,98
13.06.13	24,00		40,11	0,00	0,00	65,4	0,0	65,4	3,4	0,0	33,76	0,00	33,76	-	65,9	26,0	2,63
14.06.13	24,00		34,02	0,00	0,00	65,1	0,0	65,1	3,4	0,0	28,61	0,00	28,61	-	65,6	26,0	2,22
15.06.13	24,00		31,54	0,00	0,00	65,3	0,0	65,3	3,4	0,0	26,47	0,00	26,47	-	65,8	27,0	2,06
16.06.13	24,00		31,98	0,00	0,00	65,0	0,0	65,0	3,4	0,0	26,89	0,00	26,89	-	65,5	26,6	2,08
17.06.13	24,00		32,27	0,00	0,00	65,2	0,0	65,2	3,4	0,0	27,09	0,00	27,09	-	65,7	26,8	2,10
18.06.13	24,00		34,73	0,00	0,00	65,3	0,0	65,3	3,4	0,0	29,17	0,00	29,17	-	65,8	26,6	2,27
19.06.13	24,00		35,32	0,00	0,00	65,3	0,0	65,3	3,4	0,0	29,69	0,00	29,69	-	65,8	26,6	2,31
20.06.13	24,00		30,81	0,00	0,00	65,4	0,0	65,4	3,4	0,0	25,84	0,00	25,84	-	65,9	26,8	2,01
21.06.13	24,00	94,8	32,50	0,00	0,00	65,4	0,0	65,4	3,4	0,0	27,30	0,00	27,30	-	65,9	27,2	2,13
22.06.13	24,00		32,53	0,00	0,00	65,4	0,0	65,4	3,4	0,0	27,32	0,00	27,32	-	66,0	27,4	2,13
23.06.13	24,00		27,39	0,00	0,00	64,8	0,0	64,8	3,4	0,0	22,94	0,00	22,94	-	65,4	27,6	1,78
Среднее	24,00		33,15	-	-	65,0	-	65,0	3,4	-	27,85	0,03	27,82	-	65,5	29,9	2,16
Итого	744,00		**1027,6**	**0,0**	**0,0**						**863,3**	**0,9**	**862,4**	**0,0**			**66,87**

+2,21

2,01

+215,67
1276,96т

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	M4, т	M1, т	M2, т	V5, м.куб	Q,Гкал	Ти,ч
24.05.13 13:00	27862,226	100,132	68591,053	45779,236	-	1929,461	-
24.06.13 22:00	28903,436	100,132	69465,738	45780,109	-	1997,225	-

Период расчета по среднему: с 24.06 по 30.06 2,01гк к 7дн=14,07гк
Период расчета по договору: с по
Период превышения t2:
Период аварийных ситуаций: **0,00** час **0,00** Гкал

Представитель ГУП «ТЭК СПб» _____ / _____ /

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«27» 06 13 г.