

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за июнь 2013

Потребитель: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 101 / СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация"
 Источник:

ГВС
 Код УУТЭ:
 график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная открытая

Установленные приборы: Часовые (суточные) архивы в файле:СПТ943-6079-ч(с)-0613.txt
 Вычислитель: СПТ-943 № 6079

Приборы УУТЭ поверены до: _____
 Режим(схема): 0;7 Тхв= 0 С

Подающий тр.	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Обратн.тр.	ПРЭМ			КТПТР-05	
тр-д. ГВС	ПРЭМ			КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС	ПРЭМ			ТПТ-15-2	
Тр. подпитки (V5)					

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$ лето: $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{гвс} =$
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} =$ $Q_{гвс.ср} =$
 Договорные нагрузки, т/сут: $G_{гвс} = 0$

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

см. отчет за май.
23.05.13

Фактическое потребление за отчетный период: с 24.05.2013 по 23.06.2013

Дата	Ти час	НС	Учет								Контроль							Q Гкал
			M3, т	M4, т	dM, т	T3, С	T4, С	dT, С	P3, кгс/см2	P4, кгс/см2	M1, т	M2, т	dM, т	V5, м.куб	T1, С	T2, С		
24.05.13	24,00	*	12,23	0,00	0,00	67,2	0,0	67,2	3,8	0,0	55,51	32,77	22,73	-	67,6	66,9	0,82	
25.05.13	24,00	*	13,63	0,00	0,00	68,8	0,0	68,8	3,8	0,0	58,83	33,47	25,36	-	69,1	68,4	0,94	
26.05.13	24,00	*	14,41	0,00	0,00	68,0	0,0	68,0	3,8	0,0	60,18	33,51	26,67	-	68,3	67,6	0,98	
27.05.13	24,00	*	12,07	0,00	0,00	67,4	0,0	67,4	3,8	0,0	56,11	33,52	22,59	-	67,6	66,9	0,81	
28.05.13	24,00	*	13,41	0,00	0,00	67,3	0,0	67,3	3,8	0,0	57,96	33,06	24,89	-	67,5	66,8	0,90	
29.05.13	24,00	*	12,23	0,00	0,00	68,0	0,0	68,0	3,8	0,0	55,82	32,97	22,86	-	68,3	67,6	0,83	
30.05.13	24,00	*	11,64	0,00	0,00	67,7	0,0	67,7	3,8	0,0	54,63	32,73	21,89	-	67,8	67,1	0,79	
31.05.13	24,00	*	11,03	0,00	0,00	68,1	0,0	68,1	3,8	0,0	53,79	33,01	20,78	-	68,3	67,6	0,75	
01.06.13	24,00	*	11,90	0,00	0,00	67,9	0,0	67,9	3,8	0,0	55,14	32,77	22,37	-	68,1	67,4	0,81	
02.06.13	24,00	*	11,59	0,00	0,00	68,2	0,0	68,2	3,8	0,0	54,70	32,70	21,99	-	68,4	67,8	0,79	
03.06.13	24,00	*	11,16	0,00	0,00	67,6	0,0	67,6	3,8	0,0	54,33	32,98	21,35	-	67,7	67,1	0,75	
04.06.13	24,00	*	11,14	0,00	0,00	67,9	0,0	67,9	3,8	0,0	54,87	33,46	21,41	-	68,1	67,5	0,76	
05.06.13	24,00	*	10,73	0,00	0,00	67,6	0,0	67,6	3,8	0,0	53,97	33,30	20,67	-	67,9	67,3	0,73	
06.06.13	24,00	*	10,54	0,00	0,00	67,1	0,0	67,1	3,8	0,0	53,74	33,20	20,54	-	67,4	66,8	0,71	
07.06.13	24,00	*	10,94	0,00	0,00	67,6	0,0	67,6	3,8	0,0	54,77	33,51	21,26	-	67,9	67,3	0,74	
08.06.13	24,00	*	10,45	0,00	0,00	67,6	0,0	67,6	3,8	0,0	53,91	33,55	20,36	-	67,7	67,1	0,71	
09.06.13	24,00	*	10,61	0,00	0,00	67,7	0,0	67,7	3,8	0,0	53,90	33,21	20,69	-	68,0	67,3	0,72	
10.06.13	24,00	*	10,45	0,00	0,00	68,1	0,0	68,1	3,8	0,0	54,12	33,61	20,50	-	68,3	67,7	0,71	
11.06.13	24,00	*	10,14	0,00	0,00	67,2	0,0	67,2	3,8	0,0	54,66	34,14	20,52	-	67,5	66,9	0,68	
12.06.13	24,00	*	12,53	0,00	0,00	67,5	0,0	67,5	3,8	0,0	58,94	33,88	25,06	-	67,9	67,3	0,85	
13.06.13	24,00	*	10,22	0,00	0,00	66,9	0,0	66,9	3,8	0,0	44,39	24,07	20,32	-	67,5	67,0	0,68	
14.06.13	24,00	*	9,81	0,00	0,00	66,5	0,0	66,5	3,8	0,0	18,59	0,00	18,59	-	67,3	36,2	0,65	
15.06.13	24,00	*	10,87	0,00	0,00	65,9	0,0	65,9	3,8	0,0	20,82	0,00	20,82	-	67,0	35,2	0,72	
16.06.13	24,00	*	11,04	0,00	0,00	66,2	0,0	66,2	3,8	0,0	20,86	0,00	20,86	-	67,2	35,7	0,73	
17.06.13	24,00	*	10,59	0,00	0,00	66,2	0,0	66,2	3,8	0,0	20,36	0,00	20,36	-	67,1	34,9	0,70	
18.06.13	24,00	*	10,51	0,00	0,00	66,2	0,0	66,2	3,8	0,0	20,31	0,00	20,31	-	67,1	35,5	0,70	
19.06.13	24,00	*	10,17	0,00	0,00	66,3	0,0	66,3	3,8	0,0	19,27	0,00	19,27	-	67,3	35,6	0,68	
20.06.13	24,00	*	11,30	0,00	0,00	66,3	0,0	66,3	3,8	0,0	21,50	0,00	21,50	-	67,3	35,8	0,75	
21.06.13	24,00	*	9,45	0,00	0,00	66,4	0,0	66,4	3,8	0,0	18,07	0,00	18,07	-	67,3	36,1	0,63	
22.06.13	24,00	*	9,38	0,00	0,00	65,8	0,0	65,8	3,8	0,0	18,05	0,00	18,05	-	66,7	36,2	0,62	
23.06.13	24,00	*	10,07	0,00	0,00	66,4	0,0	66,4	3,8	0,0	19,41	0,00	19,41	-	67,3	37,2	0,67	
Среднее	24,00		11,17	-	-	67,2	-	67,2	3,8	-	43,60	22,24	21,36	-	67,7	57,2	0,75	
Итого	744,00		346,2	0,0	0,0						1351,5	689,5	662,1	0,0			23,31	

ср 9,63 х 7 дн = 67,41 т
Σ 424,03 т

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	M4, т	M1, т	M2, т	V5, м.куб	Q, Гкал	Ти, ч
27.05.13 13:00	18685,329	0,000	84557,695	61433,406	-	1328,757	-
24.06.13 00:00	18985,306	0,000	85703,858	62003,530	-	1348,919	-

Период расчета по среднему: с **24.06** по **30.06**
 Период расчета по договору: с _____ по _____
 Период превышения t2:
 Период аварийных ситуаций: 0,00 час 0,00 Гкал

0,64 x 7 = 4,48 т

Представитель ГУП «ТЭК СПб» _____

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____

