

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за июнь 2013

Потребитель: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 33 / СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация"
 Источник:

ГВС
 Код УУТЭ:
 график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная открытая

Установленные приборы: Часовые (суточные) архивы в файле:СПП943-6101-ч(с)-0613.txt
 Вычислитель: СПП-943 № 6101

Приборы УУТЭ поверены до: _____
 Режим(схема): 0;7 Тхв= 0 С

Подающий тр. расходомер Gmin Gmax Термопреобр. Преобр. давления
 Обратн.тр.
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. подпитки (V5)

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$ лето: $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
 Договорные нагрузки, т/сут: Gгвс=0
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

23.05 см. отчет за май?
 Фактическое потребление за отчетный период: с 24.05.2013 по 23.06.2013

Дата	Ти час	НС	Учет							Контроль							Q Гкал
			M3, т	M4, т	dM	T3, С	T4, С	dT, С	P3, кгс/см2	P4, кгс/см2	M1, т	M2, т	dM, т	V5, м.куб	T1, С	T2, С	
24.05.13	24,00	*	20,05	0,00	0,00	67,3	0,0	67,3	3,8	0,0	19,86	0,00	19,86	-	67,8	33,7	1,35
25.05.13	24,00	*	19,60	0,00	0,00	68,9	0,0	68,9	3,8	0,0	19,34	0,00	19,34	-	69,5	33,7	1,35
26.05.13	24,00	*	21,47	0,00	0,00	67,9	0,0	67,9	3,8	0,0	21,29	0,00	21,29	-	68,5	33,7	1,46
27.05.13	24,00	*	20,30	0,00	0,00	67,3	0,0	67,3	3,8	0,0	20,07	0,00	20,07	-	67,8	34,0	1,37
28.05.13	24,00	*	19,69	0,00	0,00	67,1	0,0	67,1	3,8	0,0	19,46	0,00	19,46	-	67,6	34,4	1,32
29.05.13	24,00	*	19,24	0,00	0,00	67,8	0,0	67,8	3,8	0,0	19,00	0,00	19,00	-	68,4	34,2	1,31
30.05.13	24,00	*	18,93	0,00	0,00	67,4	0,0	67,4	3,8	0,0	18,70	0,00	18,70	-	67,9	33,9	1,28
31.05.13	24,00	*	18,87	0,00	0,00	67,7	0,0	67,7	3,8	0,0	18,63	0,00	18,63	-	68,3	33,3	1,28
01.06.13	24,00	*	17,59	0,00	0,00	67,2	0,0	67,2	3,8	0,0	17,40	0,00	17,40	-	67,7	29,9	1,18
02.06.13	24,00	*	18,71	0,00	0,00	67,4	0,0	67,4	3,8	0,0	18,45	0,00	18,45	-	68,0	29,8	1,26
03.06.13	24,00	*	18,93	0,00	0,00	67,1	0,0	67,1	3,8	0,0	18,71	0,00	18,71	-	67,6	33,4	1,27
04.06.13	24,00	*	17,63	0,00	0,00	67,5	0,0	67,5	3,8	0,0	17,39	0,00	17,39	-	68,1	33,6	1,19
05.06.13	24,00	*	15,12	0,00	0,00	66,9	0,0	66,9	3,8	0,0	14,91	0,00	14,91	-	67,6	33,3	1,01
06.06.13	24,00	*	17,89	0,00	0,00	66,6	0,0	66,6	3,8	0,0	17,71	0,00	17,71	-	67,1	32,5	1,19
07.06.13	24,00	*	17,86	0,00	0,00	67,1	0,0	67,1	3,8	0,0	17,62	0,00	17,62	-	67,7	32,7	1,20
08.06.13	24,00	*	15,30	0,00	0,00	66,8	0,0	66,8	3,8	0,0	15,12	0,00	15,12	-	67,5	32,8	1,02
09.06.13	24,00	*	16,20	0,00	0,00	67,2	0,0	67,2	3,8	0,0	16,01	0,00	16,01	-	67,8	32,8	1,09
10.06.13	24,00	*	15,70	0,00	0,00	67,5	0,0	67,5	3,8	0,0	15,46	0,00	15,46	-	68,1	32,7	1,06
11.06.13	24,00	*	16,28	0,00	0,00	66,6	0,0	66,6	3,8	0,0	16,21	0,05	16,16	-	67,4	34,1	1,08
12.06.13	24,00	*	17,57	0,00	0,00	66,3	0,0	66,3	3,8	0,0	17,37	0,00	17,37	-	67,8	54,7	1,17
13.06.13	24,00	*	15,96	0,00	0,00	66,5	0,0	66,5	3,8	0,0	18,22	2,91	15,31	-	67,6	64,4	1,06
14.06.13	24,00	*	14,98	0,00	0,00	67,1	0,0	67,1	3,8	0,0	14,78	0,00	14,78	-	67,8	50,6	1,01
15.06.13	24,00	*	15,18	0,00	0,00	66,8	0,0	66,8	3,8	0,0	14,99	0,00	14,99	-	67,5	50,1	1,02
16.06.13	24,00	*	17,40	0,00	0,00	67,1	0,0	67,1	3,8	0,0	17,20	0,00	17,20	-	67,7	50,5	1,17
17.06.13	24,00	*	17,20	0,00	0,00	67,0	0,0	67,0	3,8	0,0	16,89	0,00	16,89	-	67,7	50,6	1,15
18.06.13	24,00	*	17,64	0,00	0,00	67,1	0,0	67,1	3,8	0,0	17,42	0,00	17,42	-	67,7	51,1	1,18
19.06.13	24,00	*	16,07	0,00	0,00	67,1	0,0	67,1	3,8	0,0	15,90	0,00	15,90	-	67,8	49,5	1,08
20.06.13	24,00	*	17,27	0,00	0,00	67,1	0,0	67,1	3,8	0,0	17,13	0,06	17,07	-	67,8	58,4	1,16
21.06.13	24,00	*	16,14	0,00	0,00	67,1	0,0	67,1	3,8	0,0	15,79	0,00	15,79	-	67,9	34,4	1,08
22.06.13	24,00	*	13,60	0,00	0,00	66,4	0,0	66,4	3,8	0,0	13,46	0,00	13,46	-	67,2	34,4	0,90
23.06.13	24,00	*	17,61	0,00	0,00	67,3	0,0	67,3	3,8	0,0	17,25	0,00	17,25	-	68,0	34,9	1,19
Среднее	24,00		17,48	-	-	67,2	-	67,2	3,8	-	17,35	0,10	17,25	-	67,8	39,1	1,18
Итого	744,00		542,0	0,0	0,0						537,7	3,0	534,7	0,0			36,44

110,48 / 672,85т

1,39

1,06 x 7

7,42

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	M4, т	M1, т	M2, т	V5, м.куб	Q, Гкал	Ти, ч
27.05.13 14:00	17324,583	0,000	54191,540	37537,624	-	1287,104	-
24.06.13 00:00	17794,963	0,000	54658,414	37540,650	-	1318,685	-

Период расчета по среднему: *24.06* по *30.06* - *7,42т*
 Период расчета по договору: _____ по _____

Период превышения t2: _____
 Период аварийных ситуаций: *0,00* час *0,00* Гкал

Представитель ГУП «ТЭК СПб» _____

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Управление приборного учета
 Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 24.06 13г.