Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2013

Потребитель: ООО "ЖКС-2 Невского района" **ГВС**
Адрес: **г. Санкт-Петербург, Шелгунова 37 / СЦО+ГВС** Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация" график: 150/70
Источник: Схема подключения: Двухтрубная открытая

Установленные приборы: Часовые (суточные) архивы в файле:СПТ943-6057-ч(с)-0613.txt Приборы УУТЭ поверены до: _____
Вычислитель: **СПТ-943 № 6057** Режим(схема): 0;7 **Тхв= 0 С**

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Подающий тр.					
Обратн.тр.					
тр-д. ГВС					
тр.цирк. ГВС					
Тр. подпитки (V5)					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки, т/сут: Gгвс=0
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

См. отч. лесб.

Фактическое потребление за отчетный период: с 24.05.2013 по 23.06.2013

22.05

Дата	Ти	НС	Учет								Контроль						Q
			M3,	M4,	dM	T3,	T4,	dT,	P3,	P4,	M1,	M2,	dM	V5,	T1,	T2,	
	час		т	т	т	C	C	C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м.куб	C	C	Гкал
24.05.13	24,00	*	22,04	0,00	0,00	45,4	0,0	45,4	3,8	0,0	19,80	0,00	19,80	-	67,4	52,7	1,00
25.05.13	24,00	*	21,42	0,00	0,00	51,2	0,0	51,2	3,8	0,0	19,31	0,00	19,31	-	68,9	54,3	1,10
26.05.13	24,00	*	23,37	0,00	0,00	53,4	0,0	53,4	3,8	0,0	20,96	0,00	20,96	-	68,1	53,2	1,25
27.05.13	24,00	*	22,05	0,00	0,00	57,9	0,0	57,9	3,8	0,0	19,90	0,89	19,01	-	67,5	60,9	1,28
28.05.13	24,00	*	22,21	0,00	0,00	50,1	0,0	50,1	3,8	0,0	20,16	0,00	20,16	-	67,3	54,4	1,11
29.05.13	24,00	*	20,76	0,00	0,00	48,5	0,0	48,5	3,8	0,0	18,56	0,00	18,56	-	68,0	51,7	1,01
30.05.13	24,00	*	19,69	0,00	0,00	45,2	0,0	45,2	3,8	0,0	17,69	0,00	17,69	-	67,4	51,3	0,89
31.05.13	24,00	*	19,64	0,00	0,00	47,0	0,0	47,0	3,8	0,0	17,66	0,00	17,66	-	67,7	47,2	0,92
01.06.13	24,00	*	17,38	0,00	0,00	46,2	0,0	46,2	3,8	0,0	15,57	0,00	15,57	-	66,9	35,6	0,80
02.06.13	24,00	*	19,32	0,00	0,00	45,9	0,0	45,9	3,8	0,0	17,32	0,00	17,32	-	67,2	35,4	0,89
03.06.13	24,00	*	18,33	0,00	0,00	44,7	0,0	44,7	3,8	0,0	16,35	0,00	16,35	-	67,0	48,3	0,82
04.06.13	24,00	*	18,61	0,00	0,00	45,6	0,0	45,6	3,8	0,0	16,79	0,00	16,79	-	67,6	47,8	0,85
05.06.13	24,00	*	19,17	0,00	0,00	46,9	0,0	46,9	3,8	0,0	17,28	0,00	17,28	-	67,1	47,1	0,90
06.06.13	24,00	*	18,21	0,00	0,00	58,8	0,0	58,8	3,8	0,0	16,25	0,00	16,25	-	66,4	46,7	1,07
07.06.13	24,00	*	17,24	0,00	0,00	66,6	0,0	66,6	3,8	0,0	15,55	0,00	15,55	-	67,2	48,6	1,15
08.06.13	24,00	*	19,68	0,00	0,00	66,9	0,0	66,9	3,8	0,0	17,74	0,00	17,74	-	67,3	48,4	1,32
09.06.13	24,00	*	19,45	0,00	0,00	67,1	0,0	67,1	3,8	0,0	17,48	0,00	17,48	-	67,6	48,5	1,31
10.06.13	24,00	*	17,26	0,00	0,00	67,2	0,0	67,2	3,8	0,0	15,56	0,00	15,56	-	67,8	49,7	1,16
11.06.13	24,00	*	17,84	0,00	0,00	66,7	0,0	66,7	3,8	0,0	21,00	4,81	16,19	-	67,2	66,1	1,19
12.06.13	24,00	*	23,44	0,00	0,00	67,5	0,0	67,5	3,8	0,0	35,94	14,64	21,30	-	67,7	66,4	1,58
13.06.13	24,00	*	18,90	0,00	0,00	67,2	0,0	67,2	3,8	0,0	31,76	14,58	17,18	-	67,4	66,1	1,27
14.06.13	24,00	*	19,44	0,00	0,00	67,7	0,0	67,7	3,8	0,0	32,21	14,57	17,64	-	67,8	66,5	1,32
15.06.13	24,00	*	19,76	0,00	0,00	67,2	0,0	67,2	3,8	0,0	32,81	14,91	17,90	-	67,4	66,1	1,33
16.06.13	24,00	*	22,37	0,00	0,00	67,5	0,0	67,5	3,8	0,0	35,01	14,76	20,26	-	67,6	66,3	1,51
17.06.13	24,00	*	19,28	0,00	0,00	67,4	0,0	67,4	3,8	0,0	32,15	14,78	17,37	-	67,6	66,3	1,30
18.06.13	24,00	*	18,96	0,00	0,00	67,4	0,0	67,4	3,8	0,0	31,88	14,84	17,04	-	67,6	66,3	1,28
19.06.13	24,00	*	17,01	0,00	0,00	67,5	0,0	67,5	3,8	0,0	29,68	14,43	15,25	-	67,7	66,4	1,15
20.06.13	24,00	*	18,41	0,00	0,00	67,5	0,0	67,5	3,8	0,0	30,28	13,72	16,56	-	67,8	66,4	1,24
21.06.13	24,00	*	18,28	0,00	0,00	67,6	0,0	67,6	3,8	0,0	30,92	14,50	16,42	-	67,8	66,5	1,24
22.06.13	24,00	*	16,65	0,00	0,00	67,1	0,0	67,1	3,8	0,0	29,75	14,82	14,93	-	67,3	66,0	1,12
23.06.13	24,00	*	17,68	0,00	0,00	67,6	0,0	67,6	3,8	0,0	30,43	14,52	15,91	-	67,8	66,5	1,20
Среднее	24,00		19,48	-	-	59,1	-	59,1	3,8	-	23,35	5,83	17,52	-	67,5	56,2	1,15
Итого	744,00		**603,8**	**0,0**	**0,0**						**723,8**	**180,8**	**543,0**	**0,0**			**35,56**

22,28

1,12

1,19 х7дн

8,33

17,54х7= 122,78

748,86т

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	M4, т	M1, т	M2, т	V5, м.куб	Q,Гкал	Ти,ч
27.05.13 14:00	19243,534	0,000	80946,722	64532,118	-	1109,470	-
24.06.13 01:00	19769,784	0,000	81601,942	64714,109	-	1141,076	-

Период расчета по среднему: с 24.06 по 30.06 – 8,33т
Период расчета по договору: с по
Период превышения t2:
Период аварийных ситуаций: **0,00** час **0,00** Гкал

Представитель ГУП «ТЭК СПб» _____ /

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«27» 06 13 г.