

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за июнь 2013

Потребитель: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 41 / СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация"
 Источник:

ГВС
 Код УУТЭ:
 график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная открытая

Установленные приборы: Часовые (суточные) архивы в файле:СПП943-6069-ч(с)-0613.txt
 Вычислитель: СПТ-943 № 6069

Приборы УУТЭ поверены до: _____
 Режим(схема): 0;7 Тхв= 0 С

Подающий тр.	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Обратн.тр.	ПРЭМ 32			КТПТР-05	
тр-д. ГВС	ПРЭМ 32			КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС	ПРЭМ 20			ТПТ-15-2	
Тр. подпитки (V5)					

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M3*(h3-hxв)+M4*(h4-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hxв)$
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
 Договорные нагрузки, т/сут: Gгвс=0
 Константные значения: P1=6,4 P2=3,2 P3=3,4 P4= T1=150 T2=70 T3= T4= T5=

Фактическое потребление за отчетный период: с 24.05.2013 по 23.06.2013

Дата	Ти час	НС	Учет								Контроль						Q Гкал
			M3, т	M4, т	dM, т	T3, С	T4, С	dT, С	P3, кгс/см2	P4, кгс/см2	M1, т	M2, т	dM, т	V5, м.куб	T1, С	T2, С	
24.05.13	24,00		23,45	0,00	0,00	67,1	0,0	67,1	3,4	0,0	83,18	61,04	22,13	-	67,5	70,0	1,58
25.05.13	24,00		28,33	0,00	0,00	68,7	0,0	68,7	3,4	0,0	88,22	62,02	26,21	-	69,0	70,0	1,93
26.05.13	24,00		29,04	0,00	0,00	67,9	0,0	67,9	3,4	0,0	89,29	62,29	27,00	-	68,2	70,0	1,91
27.05.13	24,00		25,69	0,00	0,00	67,2	0,0	67,2	3,4	0,0	86,47	62,42	24,05	-	67,5	70,0	1,73
28.05.13	24,00		26,98	0,00	0,00	67,1	0,0	67,1	3,4	0,0	86,91	61,71	25,20	-	67,3	70,0	1,81
29.05.13	24,00		28,34	0,00	0,00	67,5	0,0	67,5	3,4	0,0	89,46	62,08	27,38	-	68,0	69,5	1,91
30.05.13	24,00		28,76	0,00	0,00	66,6	0,0	66,6	3,4	0,0	25,40	4,73	20,68	-	67,0	57,5	1,78
31.05.13	24,00		26,36	0,00	0,00	66,9	0,0	66,9	3,4	0,0	25,02	4,73	20,29	-	67,2	57,5	1,76
01.06.13	24,00		24,91	0,00	0,00	65,6	0,0	65,6	3,4	0,0	23,81	4,73	19,08	-	65,9	56,7	1,63
02.06.13	24,00		28,54	0,00	0,00	66,1	0,0	66,1	3,4	0,0	26,92	4,73	22,19	-	66,5	57,0	1,89
03.06.13	24,00		24,55	0,00	0,00	65,8	0,0	65,8	3,4	0,0	23,48	4,73	18,75	-	66,2	56,9	1,62
04.06.13	24,00		24,89	0,00	0,00	66,7	0,0	66,7	3,4	0,0	23,79	4,73	19,06	-	67,1	57,8	1,66
05.06.13	24,00		25,02	0,00	0,00	66,2	0,0	66,2	3,4	0,0	23,88	4,73	19,16	-	66,6	57,6	1,66
06.06.13	24,00		24,84	0,00	0,00	65,6	0,0	65,6	3,4	0,0	23,70	4,73	18,97	-	66,0	56,7	1,63
07.06.13	24,00		23,80	0,00	0,00	66,2	0,0	66,2	3,4	0,0	22,84	4,73	18,11	-	66,6	57,2	1,58
08.06.13	24,00		22,84	0,00	0,00	66,3	0,0	66,3	3,4	0,0	21,99	4,73	17,27	-	66,7	57,3	1,52
09.06.13	24,00		26,12	0,00	0,00	66,7	0,0	66,7	3,4	0,0	24,76	4,73	20,03	-	67,1	57,4	1,74
10.06.13	24,00		24,11	0,00	0,00	67,0	0,0	67,0	3,4	0,0	23,06	4,73	18,33	-	67,4	57,9	1,62
11.06.13	24,00		24,47	0,00	0,00	66,4	0,0	66,4	3,4	0,0	27,85	8,16	19,69	-	66,8	62,6	1,63
12.06.13	24,00		25,68	0,00	0,00	67,0	0,0	67,0	3,4	0,0	38,52	15,68	22,84	-	67,4	66,0	1,72
13.06.13	24,00		24,22	0,00	0,00	66,8	0,0	66,8	3,4	0,0	37,01	15,45	21,57	-	67,1	65,7	1,62
14.06.13	24,00		23,26	0,00	0,00	67,1	0,0	67,1	3,4	0,0	36,13	15,38	20,76	-	67,4	66,0	1,56
15.06.13	24,00		23,75	0,00	0,00	66,8	0,0	66,8	3,4	0,0	36,71	15,50	21,21	-	67,1	65,7	1,59
16.06.13	24,00		27,75	0,00	0,00	67,1	0,0	67,1	3,4	0,0	40,25	15,56	24,68	-	67,3	65,9	1,86
17.06.13	24,00		28,32	0,00	0,00	67,1	0,0	67,1	3,4	0,0	40,91	15,72	25,19	-	67,4	66,0	1,90
18.06.13	24,00		24,41	0,00	0,00	67,0	0,0	67,0	3,4	0,0	37,80	15,99	21,82	-	67,3	66,0	1,64
19.06.13	24,00		24,35	0,00	0,00	67,1	0,0	67,1	3,4	0,0	37,00	15,26	21,74	-	67,4	66,1	1,63
20.06.13	24,00		25,81	0,00	0,00	67,1	0,0	67,1	3,4	0,0	37,44	14,43	23,01	-	67,5	66,1	1,73
21.06.13	24,00		23,54	0,00	0,00	67,1	0,0	67,1	3,4	0,0	36,40	15,32	21,08	-	67,5	66,1	1,58
22.06.13	24,00		23,45	0,00	0,00	66,7	0,0	66,7	3,4	0,0	36,52	15,56	20,96	-	67,0	65,6	1,56
23.06.13	24,00		22,10	0,00	0,00	67,1	0,0	67,1	3,4	0,0	34,85	15,09	19,76	-	67,5	66,1	1,48
Среднее	24,00		25,34	-	-	66,8	-	66,8	3,4	-	40,63	19,17	21,46	-	67,2	63,3	1,69
Итого	744,00		785,4	0,0	0,0						1259,6	594,4	665,2	0,0			62,54

Сум. отчит за июнь?

1,54 x 784 = 1207,36

570,73 + 161,21 = 731,94т

36,32

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	M4, т	M1, т	M2, т	V5, м.куб	Q, Гкал	Ти, ч
27.05.13 14:00	20929,991	0,000	53606,564	35020,511	-	1513,474	-
24.06.13 02:00	21621,586	0,000	54552,941	35389,616	-	1559,644	-

Период расчета по среднему: с 24.06 по 30.06 — 10,78 т
 Период расчета по договору: с _____ по _____
 Период превышения t2:
 Период аварийных ситуаций: 0,00 час 0,00 Гкал

Представитель ГУП «ТЭК СПб»

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
 Управление приборного учета
 Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«24» 06