

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2013

Потребитель: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 101-1 / СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация"
 Источник: *7015 103*

СЦО
 Код УУТЭ:
 график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная открытая

Установленные приборы: Часовые (суточные) архивы в файле:СПТ943-14799-ч(с)-1113.txt
 Вычислитель: СПТ-943 № 14799

Приборы УУТЭ поверены до: **28.06.2017**
 Режим(схема): 0;7 Тхв= 0 С

Подающий тр.	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Обратн.тр.	ПРЭМ-1 40			КТПТР-05	
тр-д. ГВС	ПРЭМ-1 40			КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС	ПРЭМ-1 32			ТПТ-15-2	
Тр. подпитки (V5)					

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Qот=0,4546$ $Qвент.=$ $Qтех.пот.=$ $Qгвс=$
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч: $Qтех.гвс.ср=$ $Qгвс.ср=$
 Договорные расходы, т/сут: $Gот=0$ $Gвент.=0$ $Gтех.пот.=0$ $Gгвс=2,16$
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

136, 32 Тегм

Фактическое потребление за отчетный период: с 24.10.2013 по 23.11.2013

Дата	Ти час	НС	Учет									Контроль						Q Гкал
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, кгс/см2	P2, кгс/см2	M3, т	M4, т	dM, т	V5, м.куб	T3, С	T4, С		
24.10.13	24,00		204,71	173,21	31,50	67,6	42,3	25,3	5,0	4,0	42,75	0,00	0,00	-	67,5	0,0	6,52	
25.10.13	24,00		204,82	173,05	31,77	66,5	42,5	24,0	5,0	4,0	42,78	0,00	0,00	-	66,1	0,0	6,27	
26.10.13	24,00		205,32	169,87	35,44	63,5	40,9	22,6	5,0	4,0	46,13	0,00	0,00	-	63,4	0,0	6,09	
27.10.13	25,00		217,40	178,92	38,48	64,4	41,9	22,5	5,0	4,0	49,36	0,00	0,00	-	64,4	0,0	6,50	
28.10.13	24,00		215,19	175,44	39,75	65,0	43,0	22,1	5,0	4,0	50,01	0,00	0,00	-	64,9	0,0	6,46	
29.10.13	24,00		209,38	174,46	34,92	64,0	42,3	21,7	5,0	4,0	45,56	0,00	0,00	-	63,8	0,0	6,02	
30.10.13	24,00		204,55	168,23	36,32	63,9	41,2	22,7	5,0	4,0	46,36	0,00	0,00	-	63,9	0,0	6,15	
31.10.13	24,00		208,35	171,03	37,33	64,7	41,4	23,2	5,0	4,0	47,17	0,00	0,00	-	64,5	0,0	6,39	
01.11.13	24,00		201,71	173,21	28,50	63,2	40,7	22,5	5,0	4,0	38,60	0,00	0,00	-	63,2	0,0	5,70	
02.11.13	24,00		204,19	172,05	32,14	64,6	41,4	23,2	5,0	4,0	41,63	0,00	0,00	-	64,5	0,0	6,08	
03.11.13	24,00		205,06	172,86	32,20	64,8	41,8	23,0	5,0	4,0	41,78	0,00	0,00	-	64,6	0,0	6,06	
04.11.13	24,00		204,99	171,26	33,74	64,7	41,3	23,4	5,0	4,0	43,33	0,00	0,00	-	64,6	0,0	6,19	
05.11.13	24,00		206,60	171,73	34,87	64,6	41,3	23,3	5,0	4,0	44,82	0,00	0,00	-	64,5	0,0	6,26	
06.11.13	24,00		205,70	173,35	32,35	64,4	41,4	23,0	5,0	4,0	42,69	0,00	0,00	-	64,3	0,0	6,07	
07.11.13	24,00		191,83	157,00	34,84	60,0	38,6	21,4	5,0	4,0	44,00	0,00	0,00	-	59,2	0,0	5,45	
08.11.13	24,00		185,30	150,15	35,16	57,5	36,2	21,4	5,0	4,0	43,80	0,00	0,00	-	57,6	0,0	5,23	
09.11.13	24,00		203,87	168,30	35,57	65,1	40,8	24,3	5,0	4,0	44,63	0,00	0,00	-	64,8	0,0	6,41	
10.11.13	24,00		206,52	167,14	39,39	64,7	40,7	24,0	5,0	4,0	47,79	0,00	0,00	-	64,6	0,0	6,57	
11.11.13	24,00		202,14	168,98	33,16	64,9	41,3	23,6	5,0	4,0	42,52	0,00	0,00	-	64,8	0,0	6,15	
12.11.13	24,00		181,49	147,07	34,42	62,1	38,6	23,5	5,0	4,0	42,69	0,00	0,00	-	61,3	0,0	5,60	
13.11.13	24,00		159,87	120,20	39,67	54,5	32,7	21,8	5,0	4,0	46,78	0,00	0,00	-	53,6	0,0	4,78	
14.11.13	24,00		208,16	155,64	52,53	67,0	40,7	26,3	5,0	4,0	60,05	0,00	0,00	-	67,2	0,0	7,61	
15.11.13	24,00		188,07	155,80	32,26	67,0	41,0	26,0	5,0	4,0	41,86	0,00	0,00	-	66,9	0,0	6,21	
16.11.13	24,00		190,40	156,60	33,80	66,2	40,7	25,5	5,0	4,0	43,58	0,00	0,00	-	66,3	0,0	6,23	
17.11.13	24,00		190,75	154,13	36,62	66,3	40,9	25,4	5,0	4,0	45,91	0,00	0,00	-	66,3	0,0	6,35	
18.11.13	24,00		191,66	157,07	34,59	65,9	40,4	25,5	5,0	4,0	44,25	0,00	0,00	-	65,9	0,0	6,29	
19.11.13	24,00		192,90	158,01	34,89	66,6	40,3	26,3	5,0	4,0	43,90	0,00	0,00	-	66,6	0,0	6,48	
20.11.13	24,00		194,17	160,23	33,94	67,5	41,1	26,4	5,0	4,0	43,92	0,00	0,00	-	67,4	0,0	6,53	
21.11.13	24,00		196,54	161,85	34,70	67,3	41,4	25,9	5,0	4,0	44,80	0,00	0,00	-	67,2	0,0	6,53	
22.11.13	24,00		200,54	168,30	32,23	68,1	42,4	25,7	5,0	4,0	42,76	0,00	0,00	-	67,9	0,0	6,52	
23.11.13	24,00		203,61	169,84	33,77	68,2	42,9	25,3	5,0	4,0	44,30	0,00	0,00	-	68,0	0,0	6,60	
Среднее	24,03		199,54	164,35	35,19	64,7	40,8	23,9	5,0	4,0	44,85	-	-	-	64,5	-	6,20	
Итого	745,00		6185,8	5095,0	1090,8						1390,5	0,0	0,0	0,0			192,29	

Исследован?

Устранение.

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V5, м.куб	Q, Гкал	Ти, ч
25.10.13 19:00	5948,428	3761,570	2249,610	0,000	-	231,876	-
25.11.13 06:00	12022,056	8752,853	3624,071	0,000	-	421,357	-

Период расчета по среднему: с по
 Период расчета по договору: с по
 Период превышения t2:
 Период аварийных ситуаций: -1,00 час -0,26 Гкал

Представитель ГУП «ТЭК СПб»

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 « 29 » 11 2013 г.

ЗАО «МастерДом Эксплуатация»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ