

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за ноябрь 2013**

Потребитель: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 109-1 / СЦО+ГВС  
 Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация"  
 Источник:

**СЦО**  
 Код УУТЭ:  
 график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная открытая

Установленные приборы: Часовые (суточные) архивы в файле:СПТ943-14806-ч(с)-1113.txt  
 Вычислитель: СПТ-943 № 14806

Приборы УУТЭ поверены до: **28.06.2017**  
 Режим(схема): 0;7 Тхв= 0 С

Подающий тр.	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Обратн.тр.	ПРЭМ-1 40			КТПТР-05	
тр-д. ГВС	ПРЭМ-1 40			КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС	ПРЭМ-1 32			ТПТ-15-2	
Тр. подпитки (V5)					

Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  лето:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$   
 Договорные нагрузки, Гкал/ч,  $Q_{от}=0,501$   $Q_{вент.}=\quad$   $Q_{тех.пот.}=\quad$   $Q_{гвс}=\quad$   
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч:  $Q_{тех.гвс.ср}=\quad$   $Q_{гвс.ср}=0,089$   
 Договорные расходы, т/сут:  $Q_{от}=0$   $Q_{вент.}=0$   $Q_{тех.пот.}=0$   $Q_{гвс}=0$   
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

*150,24 Гкал*

Фактическое потребление за отчетный период: с 24.10.2013 по 23.11.2013

Дата	Ти час	НС	Учет								Контроль							Q Гкал
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, кгс/см2	P2, кгс/см2	M3, т	M4, т	dM, т	V5, м.куб	T3, С	T4, С		
24.10.13	24,00		208,10	176,11	32,00	67,3	44,5	22,8	5,0	4,0	30,81	0,00	0,00	-	67,4	0,0	6,17	
25.10.13	24,00		206,27	176,70	29,57	65,9	44,3	21,6	5,0	4,0	28,47	0,00	0,00	-	65,7	0,0	5,77	
26.10.13	24,00		210,03	175,14	34,89	63,1	42,7	20,4	5,0	4,0	33,83	0,00	0,00	-	63,3	0,0	5,79	
27.10.13	25,00		224,98	184,72	40,25	64,1	43,6	20,6	5,0	4,0	39,15	0,00	0,00	-	64,4	0,0	6,38	
28.10.13	24,00		210,98	180,26	30,73	64,7	44,5	20,2	5,0	4,0	29,55	0,00	0,00	-	64,8	0,0	5,64	
29.10.13	24,00		208,52	177,72	30,80	63,6	43,7	20,0	5,0	4,0	29,68	0,00	0,00	-	63,6	0,0	5,51	
30.10.13	24,00		202,85	172,68	30,17	63,7	43,0	20,6	5,0	4,0	28,89	0,00	0,00	-	63,8	0,0	5,49	
31.10.13	24,00		208,99	176,18	32,80	64,3	43,4	20,9	5,0	4,0	31,59	0,00	0,00	-	64,5	0,0	5,79	
01.11.13	24,00		210,76	176,77	33,99	63,0	42,6	20,4	5,0	4,0	32,84	0,00	0,00	-	63,2	0,0	5,74	
02.11.13	24,00		206,84	177,57	29,27	64,3	43,4	20,9	5,0	4,0	28,19	0,00	0,00	-	64,4	0,0	5,60	
03.11.13	24,00		207,26	177,91	29,34	64,4	43,7	20,8	5,0	4,0	28,17	0,00	0,00	-	64,5	0,0	5,59	
04.11.13	24,00		210,79	176,38	34,41	64,4	43,3	21,1	5,0	4,0	33,26	0,00	0,00	-	64,5	0,0	5,94	
05.11.13	24,00		209,99	176,39	33,60	64,2	43,2	21,0	5,0	4,0	32,43	0,00	0,00	-	64,3	0,0	5,87	
06.11.13	24,00		209,35	177,75	31,60	64,1	43,3	20,8	5,0	4,0	30,45	0,00	0,00	-	64,0	0,0	5,72	
07.11.13	24,00		196,00	163,07	32,93	59,3	40,3	19,0	5,0	4,0	31,69	0,00	0,00	-	58,4	0,0	5,05	
08.11.13	24,00		191,21	157,41	33,80	57,6	38,3	19,2	5,0	4,0	32,59	0,00	0,00	-	58,0	0,0	4,98	
09.11.13	24,00		213,09	176,52	36,57	64,8	43,1	21,7	5,0	4,0	35,40	0,00	0,00	-	64,7	0,0	6,21	
10.11.13	24,00		215,13	177,18	37,95	64,4	43,0	21,4	5,0	4,0	36,85	0,00	0,00	-	64,5	0,0	6,24	
11.11.13	24,00		210,86	176,68	34,18	64,4	43,0	21,5	5,0	4,0	33,09	0,00	0,00	-	64,6	0,0	6,00	
12.11.13	24,00		188,83	154,06	34,76	61,4	40,1	21,3	5,0	4,0	33,54	0,00	0,00	-	60,3	0,0	5,42	
13.11.13	24,00		167,63	129,63	38,01	54,6	34,7	20,0	5,0	4,0	36,51	0,00	0,00	-	54,8	0,0	4,67	
14.11.13	24,00		207,86	178,18	29,67	67,0	43,7	23,4	5,0	4,0	28,41	0,00	0,00	-	67,2	0,0	6,15	
15.11.13	24,00		204,16	173,05	31,10	66,4	43,4	23,0	5,0	4,0	29,88	0,00	0,00	-	66,6	0,0	6,05	
16.11.13	24,00		208,69	174,62	34,07	66,0	43,4	22,7	5,0	4,0	32,93	0,00	0,00	-	66,3	0,0	6,21	
17.11.13	24,00		211,94	173,23	38,72	66,0	43,5	22,4	5,0	4,0	37,55	0,00	0,00	-	66,1	0,0	6,44	
18.11.13	24,00		204,82	166,90	37,92	65,6	43,0	22,6	5,0	4,0	30,29	0,00	0,00	-	65,8	0,0	6,27	
19.11.13	24,00		203,73	172,91	30,82	66,3	43,1	23,2	5,0	4,0	29,66	0,00	0,00	-	66,4	0,0	6,06	
20.11.13	24,00		204,74	173,38	31,36	67,3	43,8	23,5	5,0	4,0	30,32	0,00	0,00	-	67,4	0,0	6,18	
21.11.13	24,00		206,89	173,55	33,35	67,1	44,0	23,0	5,0	4,0	32,25	0,00	0,00	-	67,2	0,0	6,24	
22.11.13	24,00		203,62	174,50	29,12	67,8	44,6	23,2	5,0	4,0	27,99	0,00	0,00	-	67,8	0,0	6,03	
23.11.13	24,00		207,29	174,59	32,70	67,8	44,8	23,0	5,0	4,0	31,58	0,00	0,00	-	67,8	0,0	6,24	
Среднее	24,03		205,88	172,64	33,24	64,4	42,9	21,5	5,0	4,0	31,87	-	-	-	64,4	-	5,85	
Итого	745,00		6382,2	5351,8	1030,4						987,9	0,0	0,0	0,0			181,44	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V5, м.куб	Q, Гкал	Ти, ч
28.10.13 07:00	8775,995	6690,778	2075,870	0,000	-	236,985	-
25.11.13 07:00	14519,880	11500,943	2970,339	0,000	-	401,235	-

Период расчета по среднему: с по  
 Период расчета по договору: с по  
 Период превышения t2:  
 Период аварийных ситуаций: -1,00 час -0,24 Гкал  
 Представитель ГУП «ТЭК СПб»  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ГУП «ТЭК СПб»  
 Физлиц «Термобит»  
 Управление приборного учета  
 Отдел эксплуатации КУУТЭ  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ**  
*« 29 » 11 2013 г.*

**ЗАО "МастерДом Эксплуатация"**  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**