

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2013

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 6-2, ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная открытая
ГВС

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 44611

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до 14.12.2014

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 32

КТПТР-05

Обратн.тр. ПРЭМ 20

КТПТР-05

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот.ф.= т/сут Gгвс.ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT, С	dG, тонн	G1гвс, тонн	G2гвс, тонн	dGвс, тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1, С	P1, кгс/см	G1, тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2, С	P2, кгс/см	G2, тонн	Q2 Гкал						
23.10.13	24	-	68,77	7,00	69,940	-	-	61,02	6,50	52,950	-	7,75	16,990	0,00	0,00	0,00	1,580
24.10.13	24	-	68,01	7,00	67,170	-	-	60,21	6,50	52,520	-	7,80	14,650	0,00	0,00	0,00	1,407
25.10.13	24	-	68,22	7,00	67,410	-	-	60,41	6,50	52,810	-	7,81	14,600	0,00	0,00	0,00	1,407
26.10.13	24	-	68,75	7,00	70,850	-	-	61,06	6,50	55,570	-	7,69	15,280	0,00	0,00	0,00	1,477
27.10.13	25	-	68,76	7,00	79,960	-	-	61,87	6,50	59,680	-	6,89	20,280	0,00	0,00	0,00	1,808
28.10.13	24	-	68,06	7,00	69,940	-	-	60,81	6,50	56,060	-	7,25	13,880	0,00	0,00	0,00	1,351
29.10.13	24	-	67,25	7,00	70,930	-	-	60,04	6,50	56,760	-	7,21	14,170	0,00	0,00	0,00	1,362
30.10.13	24	-	67,13	7,00	71,780	-	-	60,05	6,50	57,640	-	7,08	14,140	0,00	0,00	0,00	1,360
31.10.13	24	-	66,66	7,00	76,890	-	-	60,27	6,50	60,200	-	6,39	16,690	0,00	0,00	0,00	1,495
01.11.13	24	-	66,80	7,00	74,100	-	-	60,09	6,50	60,740	-	6,71	13,360	0,00	0,00	0,00	1,299
02.11.13	24	-	67,09	7,00	77,160	-	-	60,55	6,50	61,950	-	6,54	15,210	0,00	0,00	0,00	1,423
03.11.13	24	-	67,05	7,00	75,620	-	-	60,47	6,50	62,410	-	6,58	13,210	0,00	0,00	0,00	1,299
04.11.13	24	-	66,88	7,00	81,140	-	-	60,87	6,50	63,070	-	6,01	18,070	0,00	0,00	0,00	1,588
05.11.13	24	-	66,58	7,00	77,540	-	-	60,20	6,50	62,480	-	6,38	15,060	0,00	0,00	0,00	1,402
06.11.13	24	-	66,68	7,00	78,300	-	-	60,37	6,50	62,890	-	6,31	15,410	0,00	0,00	0,00	1,424
07.11.13	24	-	67,09	7,00	69,800	-	-	59,98	6,50	55,000	-	7,11	14,800	0,00	0,00	0,00	1,384
08.11.13	24	-	66,73	7,00	57,010	-	-	57,73	6,50	41,040	-	9,00	15,970	0,00	0,00	0,00	1,433
09.11.13	24	-	67,51	7,00	59,200	-	-	58,66	6,50	42,680	-	8,85	16,520	0,00	0,00	0,00	1,493
10.11.13	24	-	68,06	7,00	62,710	-	-	59,39	6,50	43,590	-	8,67	19,120	0,00	0,00	0,00	1,680
11.11.13	24	-	65,64	7,00	58,320	-	-	57,15	6,50	41,980	-	8,49	16,340	0,00	0,00	0,00	1,427
12.11.13	24	-	65,54	7,00	57,350	-	-	56,72	6,50	41,130	-	8,82	16,220	0,00	0,00	0,00	1,425
13.11.13	24	-	66,52	7,00	55,250	-	-	57,15	6,50	39,630	-	9,37	15,620	0,00	0,00	0,00	1,411
14.11.13	24	-	65,54	7,00	56,670	-	-	56,72	6,50	41,080	-	8,82	15,590	0,00	0,00	0,00	1,384
15.11.13	24	-	66,33	7,00	56,270	-	-	57,24	6,50	41,300	-	9,09	14,970	0,00	0,00	0,00	1,368
16.11.13	24	-	66,28	7,00	57,000	-	-	57,38	6,50	40,810	-	8,90	16,190	0,00	0,00	0,00	1,436
17.11.13	24	-	65,65	7,00	62,970	-	-	57,24	6,50	42,850	-	8,41	20,120	0,00	0,00	0,00	1,682
18.11.13	24	-	64,54	7,00	58,500	-	-	56,03	6,50	41,890	-	8,51	16,610	0,00	0,00	0,00	1,427
19.11.13	23	-	66,01	7,00	53,400	-	-	57,00	6,50	38,920	-	9,01	14,480	0,00	0,00	0,00	1,309
20.11.13	24	-	67,68	7,00	55,960	-	-	58,20	6,50	41,900	-	9,48	14,060	0,00	0,00	0,00	1,351
21.11.13	24	-	66,64	7,00	58,670	-	-	57,87	6,50	43,070	-	8,77	15,600	0,00	0,00	0,00	1,417
22.11.13	24	-	65,45	7,00	59,170	-	-	57,00	6,50	43,670	-	8,45	15,500	0,00	0,00	0,00	1,380
Среднее	24,00	-	66,90	7,00	66,032	-	-	59,02	6,50	50,267	-	7,88	15,765	-	-	-	1,442
Итого	744,0	-			2046,980	0,000				1558,270	0,000		488,710	0,00	0,00	0,00	44,69

Ориентировочно до конца месяца(+)

463,623

334,983

128,640

11,43

Корректировка за прошлый месяц (-)

616,166

465,107

151,059

13,60

Итого за ноябрь 2013 :

1894,437

1428,146

466,291

42,52

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
28.10.13 16:00	42879,130	-	22622,820	-	0,000	0,000	1661,161	
25.11.13 11:00	44680,370	-	23982,670	-	0,000	0,000	1701,090	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= _____ °С

_____ Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

_____ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Константиновский В.В.

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
 ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА
 ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО по заявке
 до получения АКТА допуска УУ

Дата

27 НОЯ 2013

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ