

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за ноябрь 2013**

Потребитель: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 19 / СЦО+ГВС  
 Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация"  
 Источник:

**СЦО**  
 Код УУТЭ:  
 график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная открытая

Установленные приборы: Часовые (суточные) архивы в файле:СПТ943-14797-ч(с)-1113.txt  
 Вычислитель: СПТ-943 № 14797

Приборы УУТЭ поверены до: 01.07.2017  
 Режим(схема): 0;7 Тхв= 0 С

Подающий тр.	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Обратн.тр.	ПРЭМ-1 40			КТПТР-05	
тр-д. ГВС	ПРЭМ-1 40			КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС	ПРЭМ-1 32			ТПТ-15-2	
Тр. подпитки (V5)					

Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  лето:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч,  $Q_{от}=0,4$   $Q_{вент.} =$   $Q_{тех.пот.} =$   $Q_{гвс} =$

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч:  $Q_{тех.гвс.ср} =$   $Q_{гвс.ср} = 0,107$

Договорные расходы, т/сут:  $G_{от}=0$   $G_{вент.}=0$   $G_{тех.пот.}=0$   $G_{гвс}=0$

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

**Фактическое потребление за отчетный период: с 24.10.2013 по 23.11.2013**

Дата	Ти час	НС	Учет								Контроль						Q Гкал
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, кгс/см2	P2, кгс/см2	M3, т	M4, т	dM, т	V5, м.куб	T3, С	T4, С	
24.10.13	24,00		152,98	132,04	20,93	60,8	39,9	20,9	6,1	4,0	22,14	0,00	0,00	-	61,3	0,0	4,03
25.10.13	24,00		153,38	133,36	20,02	59,4	39,9	19,5	6,1	4,0	21,26	0,00	0,00	-	59,1	0,0	3,80
26.10.13	24,00		151,64	129,68	21,96	57,4	38,4	19,0	6,1	4,0	23,29	0,00	0,00	-	57,6	0,0	3,73
27.10.13	25,00		161,76	135,33	26,43	58,0	39,0	19,1	6,1	4,0	27,70	0,00	0,00	-	58,4	0,0	4,12
28.10.13	24,00		152,77	132,77	20,00	58,9	39,9	19,0	6,1	4,0	21,17	0,00	0,00	-	59,1	0,0	3,70
29.10.13	24,00		152,91	131,62	21,29	58,3	39,7	18,6	6,1	4,0	22,35	0,00	0,00	-	58,3	0,0	3,69
30.10.13	24,00		150,76	131,07	19,69	57,5	39,1	18,4	6,1	4,0	20,97	0,00	0,00	-	57,8	0,0	3,55
31.10.13	24,00		150,50	128,85	21,64	57,2	38,5	18,7	6,1	4,0	22,76	0,00	0,00	-	57,5	0,0	3,65
01.11.13	24,00		150,36	129,11	21,25	56,9	38,3	18,6	6,1	4,0	22,46	0,00	0,00	-	57,2	0,0	3,61
02.11.13	24,00		151,70	129,40	22,31	57,1	38,5	18,6	6,1	4,0	23,20	0,00	0,00	-	57,7	0,0	3,69
03.11.13	24,00		151,15	129,11	22,04	56,9	38,5	18,4	6,1	4,0	22,94	0,00	0,00	-	57,2	0,0	3,64
04.11.13	24,00		149,76	128,04	21,72	56,6	38,0	18,5	6,1	4,0	22,83	0,00	0,00	-	56,9	0,0	3,61
05.11.13	24,00		149,35	127,77	21,59	56,8	38,1	18,7	6,1	4,0	22,79	0,00	0,00	-	57,2	0,0	3,63
06.11.13	24,00		149,57	129,06	20,51	57,1	38,3	18,8	6,1	4,0	21,77	0,00	0,00	-	57,4	0,0	3,60
07.11.13	24,00		151,36	128,97	22,38	57,0	38,1	18,9	6,1	4,0	23,58	0,00	0,00	-	57,2	0,0	3,72
08.11.13	24,00		150,15	129,03	21,12	56,7	37,9	18,8	6,1	4,0	22,19	0,00	0,00	-	56,9	0,0	3,63
09.11.13	24,00		151,45	128,72	22,73	56,7	37,8	18,9	6,1	4,0	24,01	0,00	0,00	-	57,0	0,0	3,73
10.11.13	24,00		153,33	129,67	23,66	57,6	38,1	19,5	6,1	4,0	24,93	0,00	0,00	-	58,3	0,0	3,89
11.11.13	24,00		151,07	129,86	21,22	57,1	38,0	19,1	6,1	4,0	22,64	0,00	0,00	-	57,4	0,0	3,70
12.11.13	24,00		149,87	128,60	21,27	56,6	37,3	19,3	6,1	4,0	22,71	0,00	0,00	-	56,9	0,0	3,69
13.11.13	24,00		151,14	129,78	21,35	56,7	37,6	19,2	6,1	4,0	22,73	0,00	0,00	-	57,1	0,0	3,70
14.11.13	24,00		152,97	128,93	24,04	57,8	37,9	19,9	6,1	4,0	25,32	0,00	0,00	-	58,5	0,0	3,96
15.11.13	24,00		150,68	130,33	20,35	58,3	38,3	20,1	6,1	4,0	21,56	0,00	0,00	-	58,6	0,0	3,81
16.11.13	24,00		153,08	129,04	24,04	57,9	38,2	19,7	6,1	4,0	25,25	0,00	0,00	-	58,3	0,0	3,94
17.11.13	24,00		152,89	129,70	23,19	58,4	38,5	19,9	6,1	4,0	24,43	0,00	0,00	-	58,7	0,0	3,94
18.11.13	24,00		149,54	126,78	22,75	57,4	37,4	20,0	6,1	4,0	24,16	0,00	0,00	-	57,6	0,0	3,84
19.11.13	24,00		152,43	131,61	20,82	60,3	38,7	21,7	6,1	4,0	22,15	0,00	0,00	-	61,0	0,0	4,11
20.11.13	24,00		160,93	139,46	21,47	65,1	41,8	23,3	6,1	4,0	22,76	0,00	0,00	-	65,6	0,0	4,65
21.11.13	24,00		160,68	139,91	20,78	65,9	42,7	23,2	6,1	4,0	21,98	0,00	0,00	-	65,9	0,0	4,62
22.11.13	24,00		158,75	141,94	16,81	65,6	42,9	22,7	6,1	4,0	18,15	0,00	0,00	-	65,6	0,0	4,33
23.11.13	24,00		161,93	140,45	21,48	65,8	43,1	22,7	6,1	4,0	22,73	0,00	0,00	-	66,0	0,0	4,61
Среднее	24,03		152,93	131,29	21,64	58,7	39,0	19,7	6,1	4,0	22,87	-	-	-	59,0	-	3,87
Итого	745,00		4740,8	4070,0	670,9						708,9	0,0	0,0	0,0			119,91

**Показания счетчиков на момент снятия данных:**

Дата и время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V5, м.куб	Q, Гкал	Ти, ч
28.10.13 17:00	4990,259	4134,143	893,395	0,000	-	133,296	-
25.11.13 11:00	9244,250	7789,826	1525,733	0,000	-	241,795	-

Период расчета по среднему: с по  
 Период расчета по договору: с по  
 Период превышения t2:  
 Период аварийных ситуаций: -1,00 час -0,16 Гкал

Представитель ГУП «ТЭК СПб»

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

**ОТЧЕТ ПРИНЯТ**  
 «29» 11 2013 г.  
**ЗАО "МастерДом Эксплуатация"**  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**