

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2013**

Потребитель: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 21 / СЦО+ГВС  
 Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация"  
 Источник:

**СЦО**  
 Код УУТЭ:  
 график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная открытая

Установленные приборы: Часовые (суточные) архивы в файле:СПТ943-14860-ч(с)-1113.txt  
 Вычислитель: СПТ-943 № 14860

Приборы УУТЭ поверены до: **28.06.2017**  
 Режим(схема): 0;7 Тхв= 0 С

Подающий тр.	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Обратн.тр.	ПРЭМ-1 40			КТПТР-05	
тр-д. ГВС	ПРЭМ-1 40			КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС	ПРЭМ-1 32			ТПТ-15-2	
Тр. подпитки (V5)					

Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  лето:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$   
 Договорные нагрузки, Гкал/ч,  $Qот=0,414$   $Qвент.=$   $Qтех.пот.=$   $Qгвс=$   
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч:  $Qтех.гвс.ср=$   $Qгвс.ср= 0,11$   
 Договорные расходы, т/сут:  $Gот=0$   $Gвент.=0$   $Gтех.пот.=0$   $Gгвс=0$   
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

**Фактическое потребление за отчетный период: с 24.10.2013 по 23.11.2013**

Дата	Ти час	НС	Учет								Контроль							Q Гкал
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, кгс/см2	P2, кгс/см2	M3, т	M4, т	dM, т	V5, м.куб	T3, С	T4, С		
24.10.13	24,00		115,50	97,99	17,51	60,8	35,9	24,9	6,1	4,0	18,91	0,00	0,00	-	61,1	0,0	3,51	
25.10.13	24,00		118,07	97,85	20,22	59,5	36,0	23,5	6,1	4,0	21,68	0,00	0,00	-	59,3	0,0	3,50	
26.10.13	24,00		116,29	95,67	20,62	57,5	34,9	22,6	6,1	4,0	21,91	0,00	0,00	-	57,7	0,0	3,35	
27.10.13	25,00		124,07	99,46	24,61	58,1	35,4	22,7	6,1	4,0	25,99	0,00	0,00	-	58,7	0,0	3,69	
28.10.13	24,00		116,71	97,57	19,15	58,9	36,5	22,5	6,1	4,0	20,54	0,00	0,00	-	59,1	0,0	3,33	
29.10.13	24,00		117,07	97,03	20,04	58,3	36,2	22,1	6,1	4,0	21,44	0,00	0,00	-	58,3	0,0	3,31	
30.10.13	24,00	*	113,63	94,68	18,95	57,6	35,8	21,8	6,1	4,0	20,29	0,00	0,00	-	57,7	0,0	3,15	
31.10.13	24,00		115,16	95,56	19,60	57,2	35,2	22,0	6,1	4,0	20,82	0,00	0,00	-	57,4	0,0	3,23	
01.11.13	24,00		114,17	96,11	18,06	56,9	35,0	21,9	6,1	4,0	19,32	0,00	0,00	-	57,0	0,0	3,14	
02.11.13	24,00		116,70	95,48	21,22	57,1	35,0	22,1	6,1	4,0	22,45	0,00	0,00	-	57,4	0,0	3,33	
03.11.13	24,00		116,14	95,37	20,77	56,9	35,0	22,0	6,1	4,0	21,92	0,00	0,00	-	57,1	0,0	3,28	
04.11.13	24,00		116,74	94,21	22,53	56,6	34,5	22,1	6,1	4,0	23,75	0,00	0,00	-	56,9	0,0	3,36	
05.11.13	24,00		116,18	94,20	21,98	56,9	34,5	22,4	6,1	4,0	23,26	0,00	0,00	-	57,1	0,0	3,36	
06.11.13	24,00		115,52	95,19	20,33	57,2	34,7	22,5	6,1	4,0	21,58	0,00	0,00	-	57,4	0,0	3,31	
07.11.13	24,00		115,72	95,57	20,15	57,1	34,7	22,4	6,1	4,0	21,32	0,00	0,00	-	57,3	0,0	3,29	
08.11.13	24,00		117,04	95,11	21,92	56,7	34,3	22,4	6,1	4,0	23,10	0,00	0,00	-	56,9	0,0	3,38	
09.11.13	24,00		116,13	95,47	20,65	56,7	34,3	22,4	6,1	4,0	21,95	0,00	0,00	-	56,9	0,0	3,32	
10.11.13	24,00		121,02	94,58	26,44	57,7	34,4	23,3	6,1	4,0	27,74	0,00	0,00	-	58,2	0,0	3,73	
11.11.13	24,00		117,44	95,56	21,88	57,1	34,4	22,7	6,1	4,0	23,30	0,00	0,00	-	57,2	0,0	3,42	
12.11.13	24,00		116,72	95,01	21,71	56,6	33,8	22,9	6,1	4,0	23,16	0,00	0,00	-	56,8	0,0	3,40	
13.11.13	24,00		117,31	95,64	21,68	56,8	34,0	22,7	6,1	4,0	23,05	0,00	0,00	-	56,9	0,0	3,41	
14.11.13	24,00		117,37	95,22	22,16	57,8	34,3	23,6	6,1	4,0	23,28	0,00	0,00	-	58,4	0,0	3,53	
15.11.13	24,00		116,24	96,06	20,18	58,4	34,5	23,8	6,1	4,0	21,42	0,00	0,00	-	58,5	0,0	3,47	
16.11.13	24,00		118,47	94,84	23,64	57,9	34,4	23,6	6,1	4,0	24,91	0,00	0,00	-	58,1	0,0	3,61	
17.11.13	24,00	*	116,52	92,56	23,96	58,5	34,6	23,9	6,1	4,0	25,24	0,00	0,00	-	58,8	0,0	3,61	
18.11.13	24,00		117,42	94,28	23,14	57,4	33,8	23,6	6,1	4,0	24,41	0,00	0,00	-	57,5	0,0	3,56	
19.11.13	24,00		119,60	98,72	20,88	60,3	34,8	25,5	6,1	4,0	22,25	0,00	0,00	-	60,7	0,0	3,78	
20.11.13	24,00		122,91	103,12	19,79	65,1	37,4	27,7	6,1	4,0	21,23	0,00	0,00	-	65,4	0,0	4,15	
21.11.13	24,00		123,51	103,12	20,39	65,9	38,4	27,5	6,1	4,0	21,90	0,00	0,00	-	65,8	0,0	4,19	
22.11.13	24,00		122,14	104,03	18,10	65,6	38,5	27,1	6,1	4,0	19,56	0,00	0,00	-	65,5	0,0	4,01	
23.11.13	24,00		123,10	103,61	19,49	65,8	38,8	27,0	6,1	4,0	20,92	0,00	0,00	-	65,8	0,0	4,08	
Среднее	24,03		117,76	96,74	21,02	58,7	35,3	23,5	6,1	4,0	22,34	-	-	-	58,9	-	3,51	
Итого	745,00		3650,6	2998,9	651,7						692,6	0,0	0,0	0,0			108,78	

**Показания счетчиков на момент снятия данных:**

Дата и время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V5, м.куб	Q, Гкал	Ти, ч
28.10.13 12:00	4303,628	2971,868	1367,578	0,000	-	153,877	-
25.11.13 12:00	7608,404	5685,206	1995,875	0,000	-	253,315	-

Период расчета по среднему: с по  
 Период расчета по договору: с по  
 Период превышения t2:  
 Период аварийных ситуаций: -1,00 час -0,15 Гкал

Представитель ГУП «ТЭК СПб»

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

**ОТЧЕТ ПРИНЯТ**  
**УЧЕТНО**  
**ЗАО "МастерДом Эксплуатация"**  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**