

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2013**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502 **Ч**  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 20, ГВС

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная открытая  
**ГВС**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48506

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до 11.08.2015

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 20

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  лето:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ 

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT, С	dG, тонн	G1гвс, тонн	G2гвс, тонн	dGгвс, тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1, С	P1, кгс/см	G1, тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2, С	P2, кгс/см	G2, тонн	Q2 Гкал						
23.10.13	24	-	66,49	7,00	41,020	-	-	62,09	6,50	35,100	-	4,40	5,920	0,00	0,00	0,00	0,571
24.10.13	24	-	65,89	7,00	41,740	-	-	61,71	6,50	34,650	-	4,18	7,090	0,00	0,00	0,00	0,621
25.10.13	24	-	66,19	7,00	41,150	-	-	62,07	6,50	35,060	-	4,12	6,090	0,00	0,00	0,00	0,569
26.10.13	24	-	66,66	7,00	41,770	-	-	62,29	6,50	36,730	-	4,37	5,040	0,00	0,00	0,00	0,523
27.10.13	25	-	66,82	7,00	45,450	-	-	62,76	6,50	39,550	-	4,06	5,900	0,00	0,00	0,00	0,583
28.10.13	24	-	66,11	7,00	41,750	-	-	62,10	6,50	37,140	-	4,01	4,610	0,00	0,00	0,00	0,467
29.10.13	24	-	65,27	7,00	42,440	-	-	61,21	6,50	37,280	-	4,06	5,160	0,00	0,00	0,00	0,518
30.10.13	24	-	65,28	7,00	42,590	-	-	61,25	6,50	37,630	-	4,03	4,960	0,00	0,00	0,00	0,503
31.10.13	24	-	64,83	7,00	42,990	-	-	60,87	6,50	39,420	-	3,96	3,570	0,00	0,00	0,00	0,417
01.11.13	24	-	64,87	7,00	44,160	-	-	61,08	6,50	39,680	-	3,79	4,480	0,00	0,00	0,00	0,467
02.11.13	24	-	65,26	7,00	46,470	-	-	61,79	6,50	40,200	-	3,47	6,270	0,00	0,00	0,00	0,578
03.11.13	24	-	65,27	7,00	47,790	-	-	61,99	6,50	40,500	-	3,28	7,290	0,00	0,00	0,00	0,628
04.11.13	24	-	65,07	7,00	47,400	-	-	61,73	6,50	41,000	-	3,34	6,400	0,00	0,00	0,00	0,578
05.11.13	24	-	64,77	7,00	46,630	-	-	61,58	6,50	40,640	-	3,19	5,990	0,00	0,00	0,00	0,528
06.11.13	24	-	64,72	7,00	43,370	-	-	61,98	6,50	38,710	-	2,74	4,660	0,00	0,00	0,00	0,426
07.11.13	24	-	65,13	7,00	40,120	-	-	61,44	6,50	34,880	-	3,69	5,240	0,00	0,00	0,00	0,477
08.11.13	24	-	64,55	7,00	32,960	-	-	59,64	6,50	26,620	-	4,91	6,340	0,00	0,00	0,00	0,543
09.11.13	24	-	65,43	7,00	35,940	-	-	60,60	6,50	28,320	-	4,83	7,620	0,00	0,00	0,00	0,645
10.11.13	24	-	66,02	7,00	36,350	-	-	61,08	6,50	28,820	-	4,94	7,530	0,00	0,00	0,00	0,647
11.11.13	24	-	63,69	7,00	34,770	-	-	59,08	6,50	28,100	-	4,61	6,670	0,00	0,00	0,00	0,566
12.11.13	24	-	63,31	7,00	34,570	-	-	58,77	6,50	27,260	-	4,54	7,310	0,00	0,00	0,00	0,593
13.11.13	24	-	64,51	7,00	33,510	-	-	59,45	6,50	26,340	-	5,06	7,170	0,00	0,00	0,00	0,602
14.11.13	24	-	63,52	7,00	35,340	-	-	58,93	6,50	27,260	-	4,59	8,080	0,00	0,00	0,00	0,655
15.11.13	24	-	64,18	7,00	33,870	-	-	59,34	6,50	27,540	-	4,84	6,330	0,00	0,00	0,00	0,555
16.11.13	24	-	64,25	7,00	35,590	-	-	59,66	6,50	26,990	-	4,59	8,600	0,00	0,00	0,00	0,689
17.11.13	24	-	63,95	7,00	37,500	-	-	59,63	6,50	28,080	-	4,32	9,420	0,00	0,00	0,00	0,728
18.11.13	24	-	62,78	7,00	35,000	-	-	58,39	6,50	28,080	-	4,39	6,920	0,00	0,00	0,00	0,559
19.11.13	24	-	63,82	7,00	34,620	-	-	59,04	6,50	27,770	-	4,78	6,850	0,00	0,00	0,00	0,584
20.11.13	24	-	65,48	7,00	33,670	-	-	60,39	6,50	27,810	-	5,09	5,860	0,00	0,00	0,00	0,535
21.11.13	24	-	64,48	7,00	35,010	-	-	59,89	6,50	28,710	-	4,59	6,300	0,00	0,00	0,00	0,541
22.11.13	24	-	63,35	7,00	35,960	-	-	59,00	6,50	28,960	-	4,35	7,000	0,00	0,00	0,00	0,583
Среднее	24,03	-	64,90	7,00	39,403	-	-	60,67	6,50	33,059	-	4,23	6,344	-	-	-	0,564
Итого	745,0	-			1221,500	0,000				1024,830	0,000		196,670	0,00	0,00	0,00	17,48

Ориентировочно до конца месяца(+)

282,686

224,457

58,229

4,82

Корректировка за прошлый месяц (-)

361,003

312,480

48,523

4,62

**Итого за ноябрь 2013 :**

1143,183

936,807

206,376

17,68

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
28.10.13 07:00	35853,950	-	24636,190	-	0,000	0,000	799,000	
25.11.13 10:00	36942,750	-	25541,870	-	0,000	0,000	814,978	

Время аварийных ситуаций:

-1,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= \_\_\_\_ °С

\_\_\_\_ Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

\_\_\_\_ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Константиновский В.В.

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»  
 ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА  
 ТЕПЛОТРЕБЛЕНИЯ  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО по заявке  
 до получения АКТА допуска УУ  
 Дата

27 НОЯ 2013

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"  
 для ОТЧЕТОВ