

Отчет о теплосетевом потреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2013

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 20, СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная открытая
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48406

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до 11.08.2015

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT, С	dG, тонн	G1гвс, тонн	G2гвс, тонн	dGвс, тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1, С	P1, кгс/см	G1, тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2, С	P2, кгс/см	G2, тонн	Q2 Гкал						
23.10.13	24	-	59,75	10,20	73,270	-	-	39,12	5,60	73,270	-	20,63	0,000	0,00	0,00	0,00	1,516
24.10.13	24	-	59,78	10,20	75,440	-	-	40,14	5,60	75,440	-	19,64	0,000	0,00	0,00	0,00	1,486
25.10.13	24	-	60,67	10,20	75,620	-	-	40,85	5,60	75,610	-	19,82	0,010	0,00	0,00	0,00	1,503
26.10.13	24	-	60,07	10,20	75,630	-	-	40,61	5,60	75,630	-	19,46	0,000	0,00	0,00	0,00	1,475
27.10.13	25	-	60,50	10,20	78,790	-	-	41,32	5,60	78,790	-	19,18	0,000	0,00	0,00	0,00	1,513
28.10.13	24	-	60,62	10,20	75,740	-	-	41,70	5,60	75,740	-	18,92	0,000	0,00	0,00	0,00	1,435
29.10.13	24	-	60,18	10,20	75,740	-	-	41,29	5,60	75,740	-	18,89	0,000	0,00	0,00	0,00	1,438
30.10.13	24	-	60,48	10,20	75,600	-	-	41,30	5,60	75,600	-	19,18	0,000	0,00	0,00	0,00	1,455
31.10.13	24	-	59,42	10,20	75,510	-	-	40,80	5,60	75,500	-	18,62	0,010	0,00	0,00	0,00	1,409
01.11.13	24	-	58,76	10,20	75,600	-	-	40,24	5,60	75,600	-	18,52	0,000	0,00	0,00	0,00	1,402
02.11.13	24	-	59,71	10,20	75,670	-	-	40,89	5,60	75,650	-	18,82	0,020	0,00	0,00	0,00	1,431
03.11.13	24	-	59,84	10,20	75,650	-	-	41,02	5,60	75,640	-	18,82	0,010	0,00	0,00	0,00	1,429
04.11.13	24	-	59,46	10,20	75,730	-	-	40,55	5,60	75,730	-	18,91	0,000	0,00	0,00	0,00	1,435
05.11.13	24	-	59,37	10,20	76,120	-	-	40,59	5,60	76,120	-	18,78	0,000	0,00	0,00	0,00	1,432
06.11.13	24	-	59,72	10,20	76,860	-	-	40,91	5,60	76,860	-	18,81	0,000	0,00	0,00	0,00	1,449
07.11.13	24	-	56,07	10,20	75,380	-	-	39,10	5,60	75,380	-	16,97	0,000	0,00	0,00	0,00	1,282
08.11.13	24	-	52,77	10,20	73,840	-	-	36,96	5,60	73,840	-	15,81	0,000	0,00	0,00	0,00	1,174
09.11.13	24	-	52,83	10,20	73,990	-	-	36,87	5,60	73,990	-	15,96	0,000	0,00	0,00	0,00	1,184
10.11.13	24	-	51,81	10,20	74,390	-	-	36,36	5,60	74,390	-	15,45	0,000	0,00	0,00	0,00	1,154
11.11.13	24	-	50,41	10,20	74,370	-	-	35,61	5,60	74,370	-	14,80	0,000	0,00	0,00	0,00	1,105
12.11.13	24	-	55,71	10,20	74,320	-	-	37,35	5,60	74,320	-	18,36	0,000	0,00	0,00	0,00	1,367
13.11.13	24	-	61,09	10,20	74,460	-	-	40,34	5,60	74,460	-	20,75	0,000	0,00	0,00	0,00	1,549
14.11.13	24	-	59,82	10,20	74,110	-	-	39,88	5,60	74,110	-	19,94	0,000	0,00	0,00	0,00	1,482
15.11.13	24	-	58,74	10,20	75,420	-	-	39,48	5,60	75,420	-	19,26	0,000	0,00	0,00	0,00	1,456
16.11.13	24	-	57,93	10,20	75,430	-	-	39,24	5,60	75,430	-	18,69	0,000	0,00	0,00	0,00	1,412
17.11.13	24	-	57,55	10,20	75,410	-	-	39,16	5,60	75,410	-	18,39	0,000	0,00	0,00	0,00	1,393
18.11.13	24	-	55,90	10,20	75,450	-	-	38,23	5,60	75,450	-	17,67	0,000	0,00	0,00	0,00	1,337
19.11.13	24	-	58,83	10,20	75,590	-	-	39,19	5,60	75,590	-	19,64	0,000	0,00	0,00	0,00	1,488
20.11.13	24	-	62,12	10,20	75,540	-	-	41,11	5,60	75,540	-	21,01	0,000	0,00	0,00	0,00	1,590
21.11.13	24	-	56,81	10,20	75,800	-	-	38,85	5,60	75,800	-	17,96	0,000	0,00	0,00	0,00	1,367
22.11.13	24	-	54,31	10,20	75,910	-	-	37,73	5,60	75,910	-	16,58	0,000	0,00	0,00	0,00	1,265
Среднее	24,03	-	58,10	10,20	75,367	-	-	39,57	5,60	75,365	-	18,52	0,002	-	-	-	1,400
Итого	745,0				2336,380	0,000				2336,330	0,000		0,050	0,00	0,00	0,00	43,41

Ориентировочно до конца месяца(+)

604,720

604,720

0,000

11,26

Корректировка за прошлый месяц (-)

675,951

675,951

0,000

12,46

Итого за ноябрь 2013 :

2265,149

2265,099

0,050

42,22

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
28.10.13 07:00	35421,600	-	32843,660	-	0,000	0,000	1190,495	
25.11.13 06:00	37528,100	-	34950,120	-	0,000	0,000	1228,926	

Время аварийных ситуаций:

-1,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв= ___ °С

___ Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

___ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Константиновский В.В.

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
 ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА
 ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО по заявке
 до получения Акта допуска УУ
 Дата 27 ноября 2013

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ