

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за ноябрь 2013

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 22, ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная открытая
ГВС

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 32900

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до 23.07.2015

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ-1 65

КТПТР-05

КРТ-9

Обратн.тр. ПРЭМ-1 40

КТПТР-05

КРТ-9

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT, С	dG, тонн	G1гвс, тонн	G2гвс, тонн	dGгвс, тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1, С	P1, кгс/см	G1, тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2, С	P2, кгс/см	G2, тонн	Q2 Гкал						
23.10.13	24	-	66,69	7,67	137,510	-	-	33,79	7,35	21,190	-	32,90	116,320	0,00	0,00	0,00	8,457
24.10.13	24	-	66,09	7,69	132,780	-	-	35,32	7,36	22,460	-	30,77	110,320	0,00	0,00	0,00	7,981
25.10.13	24	-	66,31	7,68	133,680	-	-	35,95	7,35	22,640	-	30,36	111,040	0,00	0,00	0,00	8,052
26.10.13	24	-	67,08	7,68	140,560	-	-	36,45	7,33	23,480	-	30,63	117,080	0,00	0,00	0,00	8,574
27.10.13	25	-	67,27	7,64	156,780	-	-	36,00	7,31	22,560	-	31,27	134,220	0,00	0,00	0,00	9,738
28.10.13	24	-	66,38	7,70	139,440	-	-	37,38	7,35	23,680	-	29,00	115,760	0,00	0,00	0,00	8,372
29.10.13	24	-	65,55	7,72	135,570	-	-	36,60	7,36	24,640	-	28,95	110,930	0,00	0,00	0,00	7,986
30.10.13	24	-	65,30	7,67	133,580	-	-	36,84	7,31	25,160	-	28,46	108,420	0,00	0,00	0,00	7,797
31.10.13	24	-	64,74	7,66	136,490	-	-	37,45	7,26	27,550	-	27,29	108,940	0,00	0,00	0,00	7,809
01.11.13	24	-	64,80	7,71	131,330	-	-	37,15	7,30	28,740	-	27,65	102,590	0,00	0,00	0,00	7,446
02.11.13	24	-	65,28	7,67	145,360	-	-	37,82	7,26	28,030	-	27,46	117,330	0,00	0,00	0,00	8,431
03.11.13	24	-	65,21	7,71	143,430	-	-	37,92	7,30	28,390	-	27,29	115,040	0,00	0,00	0,00	8,277
04.11.13	24	-	65,02	7,69	153,450	-	-	37,74	7,30	26,530	-	27,28	126,920	0,00	0,00	0,00	8,979
05.11.13	24	-	64,49	7,68	140,990	-	-	37,76	7,28	28,210	-	26,73	112,780	0,00	0,00	0,00	8,028
06.11.13	24	-	64,59	7,87	144,220	-	-	38,91	7,41	32,000	-	25,68	112,220	0,00	0,00	0,00	8,074
07.11.13	24	-	64,97	7,70	143,030	-	-	37,52	7,29	27,520	-	27,45	115,510	0,00	0,00	0,00	8,261
08.11.13	24	-	64,51	7,74	132,290	-	-	33,67	7,46	18,730	-	30,84	113,560	0,00	0,00	0,00	7,904
09.11.13	24	-	65,57	7,72	138,960	-	-	32,78	7,45	16,900	-	32,79	122,060	0,00	0,00	0,00	8,560
10.11.13	24	-	66,43	7,64	153,790	-	-	34,82	7,39	14,900	-	31,61	138,890	0,00	0,00	0,00	9,700
11.11.13	24	-	63,56	7,70	131,780	-	-	32,04	7,45	15,420	-	31,52	116,360	0,00	0,00	0,00	7,883
12.11.13	24	-	63,34	7,71	130,870	-	-	31,21	7,45	14,620	-	32,13	116,250	0,00	0,00	0,00	7,834
13.11.13	24	-	64,53	7,71	128,570	-	-	31,56	7,47	13,450	-	32,97	115,120	0,00	0,00	0,00	7,876
14.11.13	24	-	63,49	7,69	132,420	-	-	31,57	7,44	14,500	-	31,92	117,920	0,00	0,00	0,00	7,950
15.11.13	24	-	64,18	7,74	132,170	-	-	32,51	7,48	14,700	-	31,67	117,470	0,00	0,00	0,00	8,009
16.11.13	24	-	64,29	7,71	132,660	-	-	30,47	7,45	13,780	-	33,82	118,880	0,00	0,00	0,00	8,110
17.11.13	24	-	64,11	7,65	150,710	-	-	32,32	7,41	12,780	-	31,79	137,930	0,00	0,00	0,00	9,252
18.11.13	24	-	62,80	7,72	136,070	-	-	31,28	7,47	14,190	-	31,52	121,880	0,00	0,00	0,00	8,105
19.11.13	24	-	63,91	7,70	130,380	-	-	32,05	7,45	14,920	-	31,86	115,460	0,00	0,00	0,00	7,857
20.11.13	24	-	65,48	7,73	130,530	-	-	31,31	7,47	14,510	-	34,17	116,020	0,00	0,00	0,00	8,094
21.11.13	24	-	64,56	7,68	135,170	-	-	33,02	7,41	15,440	-	31,54	119,730	0,00	0,00	0,00	8,223
22.11.13	23	-	63,38	7,66	135,390	-	-	31,84	7,39	15,490	-	31,54	119,900	0,00	0,00	0,00	8,093
Среднее	24,00	-	64,96	7,70	138,063	-	-	34,61	7,38	20,552	-	30,35	117,511	-	-	-	8,249
Итого	744,0	-			4279,960	0,000				637,110	0,000		3642,850	0,00	0,00	0,00	255,71

Ориентировочно до конца месяца(+)

1086,754

115,554

971,200

65,98

Корректировка за прошлый месяц (-)

1244,661

187,933

1056,729

74,76

Итого за ноябрь 2013 :

4122,053

564,731

3557,321

246,94

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
01.11.13 09:00	181925,930	-	19675,150	-	0,000	0,000	10649,316	
25.11.13 07:00	185241,970	-	20122,960	-	0,000	0,000	10847,720	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ___ °С

___ Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

___ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Константиновский В.В.

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
 ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА
 ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ
 ОТЧЕТ ПРЕДСТАВЛЕН УСЛОВНО по заявке
 до получения АКТА допуска УУ
 Дата _____

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ