

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за ноябрь 2013

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 22, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная открытая
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 45097

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до 12.07.2015

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 50

КТПТР-05

Обратн.тр. ПРЭМ 50

КТПТР-05

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT, С	dG, тонн	G1гвс, тонн	G2гвс, тонн	dGгвс, тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1, С	P1, кгс/см	G1, тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2, С	P2, кгс/см	G2, тонн	Q2 Гкал						
23.10.13	24	-	60,00	10,30	235,470	-	-	42,29	5,60	235,330	-	17,71	0,140	0,00	0,00	0,00	4,192
24.10.13	24	-	60,00	10,30	242,390	-	-	43,21	5,60	242,290	-	16,79	0,100	0,00	0,00	0,00	4,091
25.10.13	24	-	60,90	10,30	242,900	-	-	43,90	5,60	242,750	-	17,00	0,150	0,00	0,00	0,00	4,154
26.10.13	24	-	60,30	10,30	242,900	-	-	43,58	5,60	242,670	-	16,72	0,230	0,00	0,00	0,00	4,088
27.10.13	25	-	60,72	10,30	253,120	-	-	44,25	5,60	252,910	-	16,47	0,210	0,00	0,00	0,00	4,194
28.10.13	24	-	60,84	10,30	243,480	-	-	44,64	5,60	242,910	-	16,20	0,570	0,00	0,00	0,00	3,984
29.10.13	24	-	60,40	10,30	243,500	-	-	44,22	5,60	243,320	-	16,18	0,180	0,00	0,00	0,00	3,963
30.10.13	24	-	60,71	10,30	243,150	-	-	44,17	5,60	242,870	-	16,54	0,280	0,00	0,00	0,00	4,048
31.10.13	24	-	59,61	10,30	242,670	-	-	43,45	5,60	242,370	-	16,16	0,300	0,00	0,00	0,00	3,949
01.11.13	24	-	58,99	10,30	242,950	-	-	42,92	5,60	242,700	-	16,07	0,250	0,00	0,00	0,00	3,932
02.11.13	24	-	59,94	10,30	243,230	-	-	43,50	5,60	242,940	-	16,44	0,290	0,00	0,00	0,00	4,031
03.11.13	24	-	60,05	10,30	243,240	-	-	43,64	5,60	243,030	-	16,41	0,210	0,00	0,00	0,00	4,018
04.11.13	24	-	59,68	10,30	243,260	-	-	43,33	5,60	242,890	-	16,35	0,370	0,00	0,00	0,00	4,010
05.11.13	24	-	59,57	10,30	244,670	-	-	43,34	5,60	244,400	-	16,23	0,270	0,00	0,00	0,00	3,999
06.11.13	24	-	59,93	10,30	247,200	-	-	43,68	5,60	246,890	-	16,25	0,310	0,00	0,00	0,00	4,050
07.11.13	24	-	56,20	10,30	242,470	-	-	41,54	5,60	242,130	-	14,66	0,340	0,00	0,00	0,00	3,586
08.11.13	24	-	52,95	10,30	237,740	-	-	39,25	5,60	237,440	-	13,70	0,300	0,00	0,00	0,00	3,286
09.11.13	24	-	53,00	10,30	238,180	-	-	39,13	5,60	237,940	-	13,87	0,240	0,00	0,00	0,00	3,329
10.11.13	24	-	51,98	10,30	239,520	-	-	38,61	5,60	239,230	-	13,37	0,290	0,00	0,00	0,00	3,227
11.11.13	24	-	50,57	10,30	239,560	-	-	37,83	5,60	239,220	-	12,74	0,340	0,00	0,00	0,00	3,076
12.11.13	24	-	56,00	10,30	239,140	-	-	40,03	5,60	238,800	-	15,97	0,340	0,00	0,00	0,00	3,846
13.11.13	24	-	61,28	10,30	239,400	-	-	43,18	5,60	238,950	-	18,10	0,450	0,00	0,00	0,00	4,368
14.11.13	24	-	60,02	10,30	238,250	-	-	42,77	5,60	237,960	-	17,25	0,290	0,00	0,00	0,00	4,138
15.11.13	24	-	58,94	10,30	242,440	-	-	42,34	5,60	242,070	-	16,60	0,370	0,00	0,00	0,00	4,058
16.11.13	24	-	58,14	10,30	242,560	-	-	41,98	5,60	242,360	-	16,16	0,200	0,00	0,00	0,00	3,945
17.11.13	24	-	57,74	10,30	242,530	-	-	42,02	5,60	242,250	-	15,72	0,280	0,00	0,00	0,00	3,842
18.11.13	24	-	56,10	10,30	242,740	-	-	40,90	5,60	242,440	-	15,20	0,300	0,00	0,00	0,00	3,717
19.11.13	24	-	59,08	10,30	242,980	-	-	42,06	5,60	242,680	-	17,02	0,300	0,00	0,00	0,00	4,165
20.11.13	24	-	62,34	10,30	243,050	-	-	44,17	5,60	242,650	-	18,17	0,400	0,00	0,00	0,00	4,447
21.11.13	24	-	56,97	10,30	243,790	-	-	41,61	5,60	243,460	-	15,36	0,330	0,00	0,00	0,00	3,775
22.11.13	24	-	54,49	10,30	244,090	-	-	40,26	5,60	243,790	-	14,23	0,300	0,00	0,00	0,00	3,501
Среднее	24,03	-	58,30	10,30	242,341	-	-	42,32	5,60	242,053	-	15,99	0,288	-	-	-	3,904
Итого	745,0	-	-	-	7512,570	0,000	-	-	-	7503,640	0,000	-	8,930	0,00	0,00	0,00	121,01

Ориентировочно до конца месяца (+) 1944,846

1942,434

2,411

31,31

Корректировка за прошлый месяц (-) 2172,639

2171,404

1,234

34,71

Итого за ноябрь 2013 : 7284,777

7274,670

10,107

117,60

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
25.10.13 19:00	100021,860	-	94627,520	-	0,000	0,000	2376,695	
25.11.13 06:00	107414,220	-	102010,640	-	0,000	0,000	2494,218	

Время аварийных ситуаций: -1,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв= ___ °С

___ Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

___ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)

Константиновский В.В.

