

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за ноябрь 2013

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 22, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная открытая зависимая
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 45113

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до 12.07.2015

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

КТПТР-05

Обратн.тр. ПРЭМ 40

КТПТР-05

тр-д. ГВС

--

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT, С	dG, тонн	G1гвс, тонн	G2гвс, тонн	dGгвс, тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1, С	P1, кгс/см	G1, тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2, С	P2, кгс/см	G2, тонн	Q2 Гкал						
23.10.13	24	-	59,90	10,30	141,970	-	-	43,15	5,60	139,890	-	16,75	2,080	0,00	0,00	0,00	2,483
24.10.13	24	-	59,95	10,30	146,310	-	-	43,89	5,60	144,080	-	16,06	2,230	0,00	0,00	0,00	2,456
25.10.13	24	-	60,85	10,30	146,750	-	-	44,84	5,60	144,540	-	16,01	2,210	0,00	0,00	0,00	2,459
26.10.13	24	-	60,21	10,30	146,650	-	-	44,54	5,60	144,480	-	15,67	2,170	0,00	0,00	0,00	2,406
27.10.13	25	-	60,67	10,30	152,890	-	-	45,15	5,60	150,560	-	15,52	2,330	0,00	0,00	0,00	2,488
28.10.13	24	-	60,77	10,30	147,060	-	-	45,46	5,60	144,740	-	15,31	2,320	0,00	0,00	0,00	2,363
29.10.13	24	-	60,35	10,30	147,100	-	-	45,27	5,60	144,840	-	15,08	2,260	0,00	0,00	0,00	2,331
30.10.13	24	-	60,62	10,30	146,930	-	-	45,34	5,60	144,640	-	15,28	2,290	0,00	0,00	0,00	2,360
31.10.13	24	-	59,65	10,30	146,560	-	-	44,60	5,60	144,350	-	15,05	2,210	0,00	0,00	0,00	2,312
01.11.13	24	-	58,90	10,30	146,690	-	-	43,95	5,60	144,460	-	14,95	2,230	0,00	0,00	0,00	2,302
02.11.13	24	-	59,87	10,30	146,950	-	-	44,59	5,60	144,640	-	15,28	2,310	0,00	0,00	0,00	2,357
03.11.13	24	-	60,00	10,30	146,960	-	-	44,71	5,60	144,630	-	15,29	2,330	0,00	0,00	0,00	2,360
04.11.13	24	-	59,63	10,30	146,910	-	-	44,36	5,60	144,620	-	15,27	2,290	0,00	0,00	0,00	2,354
05.11.13	24	-	59,53	10,30	147,740	-	-	44,33	5,60	145,420	-	15,20	2,320	0,00	0,00	0,00	2,357
06.11.13	24	-	59,83	10,30	149,210	-	-	44,57	5,60	146,920	-	15,26	2,290	0,00	0,00	0,00	2,392
07.11.13	24	-	56,35	10,30	146,520	-	-	42,56	5,60	144,260	-	13,79	2,260	0,00	0,00	0,00	2,126
08.11.13	24	-	52,91	10,30	143,440	-	-	40,16	5,60	141,340	-	12,75	2,100	0,00	0,00	0,00	1,922
09.11.13	24	-	52,99	10,30	143,710	-	-	40,00	5,60	141,580	-	12,99	2,130	0,00	0,00	0,00	1,962
10.11.13	24	-	51,93	10,30	144,570	-	-	39,36	5,60	142,420	-	12,57	2,150	0,00	0,00	0,00	1,914
11.11.13	24	-	50,57	10,30	144,630	-	-	38,60	5,60	142,490	-	11,97	2,140	0,00	0,00	0,00	1,826
12.11.13	24	-	55,61	10,30	144,410	-	-	40,77	5,60	142,230	-	14,84	2,180	0,00	0,00	0,00	2,243
13.11.13	24	-	61,31	10,30	144,570	-	-	44,31	5,60	142,230	-	17,00	2,340	0,00	0,00	0,00	2,572
14.11.13	24	-	59,97	10,30	144,000	-	-	43,77	5,60	141,780	-	16,20	2,220	0,00	0,00	0,00	2,440
15.11.13	24	-	58,96	10,30	146,680	-	-	43,36	5,60	144,450	-	15,60	2,230	0,00	0,00	0,00	2,395
16.11.13	24	-	58,08	10,30	146,750	-	-	42,99	5,60	144,530	-	15,09	2,220	0,00	0,00	0,00	2,317
17.11.13	24	-	57,73	10,30	146,720	-	-	43,11	5,60	144,470	-	14,62	2,250	0,00	0,00	0,00	2,251
18.11.13	24	-	56,07	10,30	146,830	-	-	41,89	5,60	144,530	-	14,18	2,300	0,00	0,00	0,00	2,187
19.11.13	24	-	58,88	10,30	146,990	-	-	43,04	5,60	144,690	-	15,84	2,300	0,00	0,00	0,00	2,436
20.11.13	24	-	62,32	10,30	147,050	-	-	45,19	5,60	144,720	-	17,13	2,330	0,00	0,00	0,00	2,635
21.11.13	24	-	58,96	10,30	146,680	-	-	43,36	5,60	144,450	-	15,60	2,230	0,00	0,00	0,00	2,395
22.11.13	24	-	59,97	10,30	144,000	-	-	43,77	5,60	141,780	-	16,20	2,220	0,00	0,00	0,00	2,440
Среднее	24,03	-	58,49	10,30	146,265	-	-	43,39	5,60	144,025	-	15,11	2,241	-	-	-	2,317
Итого	745,0	-	-	-	4534,230	0,000	-	-	-	4464,760	0,000	-	69,470	0,00	0,00	0,00	71,84

Ориентировочно до конца месяца(+)

1171,451

1153,337

18,114

19,04

Корректировка за прошлый месяц (-)

1315,646

1293,699

21,947

20,41

Итого за ноябрь 2013 :

4390,036

4324,399

65,637

70,48

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.10.13 14:00	70666,840	-	39713,070	-	0,000	0,000	2910,161	
20.11.13 15:00	74772,120	-	43755,590	-	0,000	0,000	2974,791	

Время аварийных ситуаций:

-1,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ °С

____ Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

____ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Константиновский В.В.

«Санкт-Петербург»
 ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА
 ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО по заявке
 до получения АКТА допуска УУ
 Дата _____

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

27 НОЯ 2013