

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за ноябрь 2013

Абонент: ООО "ЖКК-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 22, ТЦ-3 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная открытая
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 44916

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до 12.07.2015

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

КТПТР-05

Обратн.тр. ПРЭМ 40

КТПТР-05

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT, С	dG, тонн	G1гвс, тонн	G2гвс, тонн	dGгвс, тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1, С	P1, кгс/см	G1, тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2, С	P2, кгс/см	G2, тонн	Q2 Гкал						
23.10.13	24	-	59,79	10,30	152,590	-	-	40,99	5,60	152,030	-	18,80	0,560	0,00	0,00	0,00	2,899
24.10.13	24	-	59,86	10,30	157,060	-	-	42,39	5,60	156,310	-	17,47	0,750	0,00	0,00	0,00	2,781
25.10.13	24	-	60,75	10,30	157,720	-	-	43,18	5,60	156,760	-	17,57	0,960	0,00	0,00	0,00	2,823
26.10.13	24	-	60,11	10,30	157,640	-	-	42,78	5,60	156,690	-	17,33	0,950	0,00	0,00	0,00	2,784
27.10.13	25	-	60,57	10,30	164,220	-	-	43,42	5,60	163,300	-	17,15	0,920	0,00	0,00	0,00	2,868
28.10.13	24	-	60,68	10,30	158,030	-	-	43,83	5,60	156,950	-	16,85	1,080	0,00	0,00	0,00	2,718
29.10.13	24	-	60,25	10,30	157,970	-	-	43,61	5,60	157,040	-	16,64	0,930	0,00	0,00	0,00	2,680
30.10.13	24	-	60,53	10,30	157,630	-	-	43,62	5,60	156,760	-	16,91	0,870	0,00	0,00	0,00	2,715
31.10.13	24	-	59,54	10,30	157,310	-	-	42,81	5,60	156,390	-	16,73	0,920	0,00	0,00	0,00	2,681
01.11.13	24	-	58,81	10,30	157,430	-	-	42,37	5,60	156,460	-	16,44	0,970	0,00	0,00	0,00	2,640
02.11.13	24	-	59,78	10,30	157,640	-	-	42,88	5,60	156,640	-	16,90	1,000	0,00	0,00	0,00	2,717
03.11.13	24	-	59,91	10,30	157,650	-	-	42,94	5,60	156,640	-	16,97	1,010	0,00	0,00	0,00	2,730
04.11.13	24	-	59,54	10,30	157,650	-	-	42,70	5,60	156,600	-	16,84	1,050	0,00	0,00	0,00	2,709
05.11.13	24	-	59,44	10,30	158,550	-	-	42,72	5,60	157,490	-	16,72	1,060	0,00	0,00	0,00	2,706
06.11.13	24	-	59,74	10,30	160,140	-	-	42,86	5,60	159,110	-	16,88	1,030	0,00	0,00	0,00	2,756
07.11.13	24	-	56,24	10,30	157,260	-	-	40,92	5,60	156,050	-	15,32	1,210	0,00	0,00	0,00	2,467
08.11.13	24	-	52,83	10,30	154,100	-	-	38,72	5,60	153,010	-	14,11	1,090	0,00	0,00	0,00	2,225
09.11.13	24	-	52,91	10,30	154,270	-	-	38,69	5,60	153,300	-	14,22	0,970	0,00	0,00	0,00	2,239
10.11.13	24	-	51,86	10,30	155,190	-	-	38,13	5,60	154,300	-	13,73	0,890	0,00	0,00	0,00	2,175
11.11.13	24	-	50,49	10,30	155,170	-	-	37,31	5,60	154,380	-	13,18	0,790	0,00	0,00	0,00	2,082
12.11.13	24	-	55,57	10,30	154,940	-	-	39,27	5,60	154,090	-	16,30	0,850	0,00	0,00	0,00	2,567
13.11.13	24	-	61,20	10,30	155,170	-	-	42,65	5,60	154,110	-	18,55	1,060	0,00	0,00	0,00	2,933
14.11.13	24	-	59,86	10,30	154,580	-	-	41,99	5,60	153,640	-	17,87	0,940	0,00	0,00	0,00	2,812
15.11.13	24	-	58,85	10,30	157,520	-	-	41,68	5,60	156,590	-	17,17	0,930	0,00	0,00	0,00	2,752
16.11.13	24	-	57,99	10,30	157,590	-	-	41,37	5,60	156,660	-	16,62	0,930	0,00	0,00	0,00	2,671
17.11.13	24	-	57,64	10,30	157,500	-	-	41,32	5,60	156,600	-	16,32	0,900	0,00	0,00	0,00	2,618
18.11.13	24	-	55,99	10,30	157,610	-	-	40,22	5,60	156,670	-	15,77	0,940	0,00	0,00	0,00	2,532
19.11.13	24	-	58,79	10,30	157,810	-	-	41,28	5,60	156,810	-	17,51	1,000	0,00	0,00	0,00	2,815
20.11.13	24	-	62,20	10,30	157,900	-	-	43,27	5,60	156,880	-	18,93	1,020	0,00	0,00	0,00	3,044
21.11.13	24	-	56,94	10,30	158,390	-	-	40,78	5,60	157,380	-	16,16	1,010	0,00	0,00	0,00	2,610
22.11.13	24	-	54,38	10,30	158,540	-	-	39,47	5,60	157,540	-	14,91	1,000	0,00	0,00	0,00	2,412
Среднее	24,03	-	58,16	10,30	157,186	-	-	41,62	5,60	156,232	-	16,54	0,955	-	-	-	2,650
Итого	745,0				4872,770	0,000				4843,180	0,000		29,590	0,00	0,00	0,00	82,16

Ориентировочно до конца месяца(+)

1263,246

1255,474

7,771

21,37

Корректировка за прошлый месяц (-)

1409,400

1404,514

4,886

24,08

Итого за ноябрь 2013 :

4726,616

4694,140

32,476

79,45

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
01.11.13 09:00	69232,670	-	59843,330	-	0,000	0,000	2383,555	
25.11.13 06:00	72983,240	-	63570,430	-	0,000	0,000	2445,338	

Время аварийных ситуаций:

-1,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв= ____ °С

____ Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

____ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Константиновский В.В.

