

Отчет о теплосетях по приборам УУТЭ за ноябрь 2013

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 22, ТЦ-5 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная открытая
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 185262

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 50

Обратн. тр. ПРЭМ 50

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до 12.07.2015

Gmin

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT, С	dG, тонн	G1гвс, тонн	G2гвс, тонн	dGгвс, тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1, С	P1, кгс/см	G1, тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2, С	P2, кгс/см	G2, тонн	Q2 Гкал						
23.10.13	24	-	59,62	10,30	236,140	-	-	41,40	5,60	236,140	-	18,22	0,000	0,00	0,00	0,00	4,316
24.10.13	24	-	59,69	10,30	243,550	-	-	42,50	5,60	243,550	-	17,19	0,000	0,00	0,00	0,00	4,203
25.10.13	24	-	60,59	10,30	244,150	-	-	43,27	5,60	244,150	-	17,32	0,000	0,00	0,00	0,00	4,240
26.10.13	24	-	59,96	10,30	243,750	-	-	42,87	5,60	243,750	-	17,09	0,000	0,00	0,00	0,00	4,182
27.10.13	24	-	60,41	10,30	253,750	-	-	43,46	5,60	253,750	-	16,95	0,000	0,00	0,00	0,00	4,318
28.10.13	24	-	60,52	10,30	243,850	-	-	43,91	5,60	243,850	-	16,61	0,000	0,00	0,00	0,00	4,068
29.10.13	24	-	60,10	10,30	243,730	-	-	43,76	5,60	243,730	-	16,34	0,000	0,00	0,00	0,00	3,999
30.10.13	0	-	0,00	7,00	0,000	-	-	0,00	7,00	0,000	-	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
31.10.13	0	-	0,00	7,00	0,000	-	-	0,00	7,00	0,000	-	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
01.11.13	0	-	0,00	7,00	0,000	-	-	0,00	7,00	0,000	-	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
02.11.13	0	-	0,00	7,00	0,000	-	-	0,00	7,00	0,000	-	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
03.11.13	0	-	0,00	7,00	0,000	-	-	0,00	7,00	0,000	-	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
04.11.13	0	-	0,00	7,00	0,000	-	-	0,00	7,00	0,000	-	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
05.11.13	0	-	0,00	7,00	0,000	-	-	0,00	7,00	0,000	-	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
06.11.13	0	-	0,00	7,00	0,000	-	-	0,00	7,00	0,000	-	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
07.11.13	0	-	0,00	7,00	0,000	-	-	0,00	7,00	0,000	-	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
08.11.13	0	-	0,00	7,00	0,000	-	-	0,00	7,00	0,000	-	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
09.11.13	0	-	0,00	7,00	0,000	-	-	0,00	7,00	0,000	-	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
10.11.13	0	-	0,00	7,00	0,000	-	-	0,00	7,00	0,000	-	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
11.11.13	0	-	0,00	7,00	0,000	-	-	0,00	7,00	0,000	-	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
12.11.13	8	-	60,65	8,37	80,470	-	-	42,24	6,41	74,660	-	18,41	5,810	0,00	0,00	0,00	1,733
13.11.13	24	-	61,08	10,30	238,220	-	-	42,63	5,60	238,220	-	18,45	0,000	0,00	0,00	0,00	4,412
14.11.13	24	-	59,67	10,30	237,460	-	-	41,98	5,60	237,460	-	17,69	0,000	0,00	0,00	0,00	4,216
15.11.13	24	-	58,73	10,30	242,190	-	-	41,66	5,60	242,190	-	17,07	0,000	0,00	0,00	0,00	4,151
16.11.13	24	-	57,77	10,30	242,240	-	-	41,31	5,60	242,240	-	16,46	0,000	0,00	0,00	0,00	4,004
17.11.13	24	-	57,47	10,30	241,960	-	-	41,36	5,60	241,960	-	16,11	0,000	0,00	0,00	0,00	3,910
18.11.13	24	-	55,84	10,30	241,870	-	-	40,24	5,60	241,870	-	15,60	0,000	0,00	0,00	0,00	3,792
19.11.13	24	-	58,37	10,30	242,530	-	-	41,17	5,60	242,530	-	17,20	0,000	0,00	0,00	0,00	4,189
20.11.13	24	-	62,06	10,30	242,620	-	-	43,37	5,60	242,620	-	18,69	0,000	0,00	0,00	0,00	4,548
21.11.13	24	-	56,93	10,30	243,570	-	-	41,01	5,60	243,570	-	15,92	0,000	0,00	0,00	0,00	3,891
22.11.13	24	-	54,23	10,30	243,940	-	-	39,59	5,60	243,940	-	14,64	0,000	0,00	0,00	0,00	3,588
Среднее	13,42	-	34,31	8,85	135,677	-	-	24,44	6,21	135,490	-	9,87	0,187	-	-	-	2,315
Итого	416,0	-	-	-	4205,990	0,000	-	-	-	4200,180	0,000	-	5,810	0,00	0,00	0,00	71,76

Ориентировочно до конца месяца(+)

1941,406

1941,406

0,000

31,91

Корректировка за прошлый месяц (-)

2167,599

2167,599

0,000

35,86

Итого за ноябрь 2013 :

3979,797

3973,987

5,810

67,81

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
25.10.13 19:00	100185,240	-	85736,610	-	0,000	0,000	3528,810	
25.11.13 12:00	3106,720	-	3100,900	-	0,000	0,000	51,733	

Время аварийных ситуаций:

328,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв= ___ °С

___ Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

___ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Константиновский В.В.

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
 ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА
 ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО, ПО ЗАЯВКЕ
 до получения АКТА до 27.11.2013
 Дата _____

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

13 работ
 71,76 Гкал : 4162 x 3282 = 5658 Гкал

+56,58