Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2013

Потребитель: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: **г. Санкт-Петербург, Кибальчича 16-1 / СЦО+ГВС**
Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация"
Источник:

СЦО
Код УУТЭ:
график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная открытая

Установленные приборы: Часовые (суточные) архивы в файле:СПТ943-6075-ч(с)-1113.txt
Вычислитель: **СПТ-943 № 6075**

Приборы УУТЭ поверены до: _____
Режим(схема): 0;7 **Тхв= 0 С**

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Подающий тр.					
Обратн.тр.					
тр-д. ГВС					
тр.цирк. ГВС					
Тр. подпитки (V5)					

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот=0,158 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,041
Договорные расходы, т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Фактическое потребление за отчетный период: с 24.10.2013 по 23.11.2013

Дата	Ти	НС	Учет								Контроль						Q
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1, кгс/см2	P2, кгс/см2	M3, т	M4, т	dM, т	V5, м.куб	T3, C	T4, C	Гкал
24.10.13	24,00	*	109,00	75,37	33,62	67,1	39,2	28,0	5,2	3,4	39,23	0,00	0,00	-	67,0	0,0	4,37
25.10.13	24,00	*	106,48	77,94	28,54	68,6	40,9	27,6	5,2	3,4	33,06	0,00	0,00	-	68,3	0,0	4,11
26.10.13	24,00	*	105,77	78,12	27,66	67,1	41,0	26,1	5,2	3,4	31,99	0,00	0,00	-	66,4	0,0	3,90
27.10.13	25,00	*	111,07	80,53	30,54	64,2	39,4	24,8	5,2	3,4	35,38	0,00	0,00	-	64,0	0,0	3,97
28.10.13	24,00	*	108,29	78,42	29,87	65,2	40,4	24,8	5,2	3,4	34,56	0,00	0,00	-	65,0	0,0	3,90
29.10.13	24,00	*	108,65	80,04	28,60	65,8	41,5	24,3	5,2	3,4	33,07	0,00	0,00	-	65,4	0,0	3,83
30.10.13	24,00	*	106,58	78,81	27,76	64,7	40,6	24,1	5,2	3,4	32,08	0,00	0,00	-	64,3	0,0	3,70
31.10.13	24,00	*	104,67	76,45	28,22	64,7	39,7	25,1	5,2	3,4	32,68	0,00	0,00	-	64,4	0,0	3,75
01.11.13	24,00	*	107,31	77,74	29,57	65,4	39,8	25,7	5,2	3,4	34,28	0,00	0,00	-	65,2	0,0	3,94
02.11.13	24,00	*	118,35	88,97	29,38	64,1	40,8	23,3	5,2	3,4	33,87	0,00	0,00	-	63,9	0,0	3,96
03.11.13	24,00	*	126,19	98,24	27,96	65,5	42,8	22,7	5,2	3,4	32,04	0,00	0,00	-	65,1	0,0	4,06
04.11.13	24,00	*	125,99	98,71	27,28	65,6	43,2	22,4	5,2	3,4	31,29	0,00	0,00	-	65,2	0,0	4,00
05.11.13	24,00	*	128,74	97,30	31,44	65,6	42,8	22,7	5,2	3,4	36,33	0,00	0,00	-	65,3	0,0	4,28
06.11.13	24,00	*	126,23	97,96	28,26	65,4	42,8	22,6	5,2	3,4	32,45	0,00	0,00	-	65,1	0,0	4,07
07.11.13	24,00	*	127,30	99,05	28,25	65,2	42,9	22,3	5,2	3,4	32,40	0,00	0,00	-	64,8	0,0	4,06
08.11.13	24,00	*	122,01	90,31	31,70	60,5	40,0	20,5	5,2	3,4	36,52	0,00	0,00	-	59,4	0,0	3,77
09.11.13	24,00	*	119,67	86,53	33,14	58,5	37,8	20,7	5,2	3,4	38,21	0,00	0,00	-	58,6	0,0	3,74
10.11.13	24,00	*	129,67	97,45	32,22	65,9	42,5	23,5	5,2	3,4	37,09	0,00	0,00	-	65,4	0,0	4,42
11.11.13	24,00	*	130,21	97,44	32,77	65,6	42,5	23,1	5,2	3,4	37,82	0,00	0,00	-	65,2	0,0	4,41
12.11.13	24,00	*	127,37	97,29	30,07	65,7	42,3	23,4	5,2	3,4	34,59	0,00	0,00	-	65,5	0,0	4,26
13.11.13	24,00	*	104,21	76,18	28,03	63,2	43,5	19,7	5,2	3,4	34,76	0,00	0,00	-	60,5	0,0	3,28
14.11.13	24,00	*	105,23	71,75	33,48	55,7	44,2	11,5	5,2	3,4	39,12	0,00	0,00	-	55,5	0,0	2,69
15.11.13	24,00	*	126,92	98,34	28,58	68,2	43,0	25,3	5,2	3,4	32,70	0,00	0,00	-	68,0	0,0	4,44
16.11.13	24,00	*	125,47	96,35	29,12	67,8	43,1	24,7	5,2	3,4	33,60	0,00	0,00	-	67,5	0,0	4,36
17.11.13	24,00	*	129,01	97,73	31,29	67,3	43,0	24,2	5,2	3,4	35,99	0,00	0,00	-	67,3	0,0	4,48
18.11.13	24,00	*	131,75	96,63	35,13	67,2	43,2	24,0	5,2	3,4	40,61	0,00	0,00	-	67,0	0,0	4,69
19.11.13	24,00	*	129,80	97,82	31,98	66,9	42,8	24,1	5,2	3,4	37,06	0,00	0,00	-	66,7	0,0	4,50
20.11.13	24,00	*	127,59	98,53	29,06	67,5	43,1	24,4	5,2	3,4	33,50	0,00	0,00	-	67,2	0,0	4,38
21.11.13	24,00	*	124,74	99,43	25,31	68,5	44,0	24,5	5,2	3,4	29,49	0,00	0,00	-	68,1	0,0	4,17
22.11.13	24,00	*	127,04	99,51	27,53	68,3	44,2	24,1	5,2	3,4	32,03	0,00	0,00	-	67,9	0,0	4,28
23.11.13	24,00	*	126,76	100,36	26,40	69,0	44,8	24,2	5,2	3,4	30,53	0,00	0,00	-	68,5	0,0	4,26
Среднее	24,03		119,62	89,85	29,77	65,5	42,0	23,5	5,2	3,4	34,46	-	-	-	65,1	-	4,07
Итого	745,00		**3708,1**	**2785,3**	**922,8**						**1068,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**			**126,02**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V5, м.куб	Q,Гкал	Ти,ч
23.10.13 23:00	77549,244	51347,940	32221,228	100,132	-	3416,502	-
26.11.13 08:00	81567,423	54370,660	33374,038	100,132	-	3553,389	-

Период расчета по среднему: с по
Период расчета по договору: с по
Период превышения t2:
Период аварийных ситуаций: **-1,00** час **-0,17** Гкал

Представитель ГУП «ТЭК СПб» _____

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____

ОТЧЕТ ПРИНЯТ условно
«29» 11 13 г.

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ