

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за ноябрь 2013

Потребитель: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 18-1 / СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация"
 Источник:

СЦО
 Код УУТЭ:
 график: 150/70

Схема подключения: Двухтрубная открытая

Установленные приборы: Часовые (суточные) архивы в файле:СПТ943-06066-ч(с)-1113.txt
 Вычислитель: СПТ-943 № 06066

Приборы УУТЭ поверены до: **16.02.2015**
 Режим(схема): 0;7 Тхв= 0 С

| | | | | |
|-----------------------------|------|------|-----------------|------------------|
| расходомер | Gmin | Gmax | Термопреобр. | Преобр. давления |
| Подающий тр. ПРЭМ 32 | | | КТПТР-05 | |
| Обратн.тр. ПРЭМ 32 | | | КТПТР-05 | |
| тр-д. ГВС ПРЭМ 20 | | | ТПТ-15-2 | |
| тр.цирк. ГВС | | | | |
| Тр. подпитки (V5) | | | | |

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от}=0,336$ $Q_{вент.}=$ $Q_{тех.пот.}=$ $Q_{гвс.}=$
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч: $Q_{тех.гвс.ср.}=$ $Q_{гвс.ср.}= 0,0896$
 Договорные расходы, т/сут: $G_{от}=0$ $G_{вент.}=0$ $G_{тех.пот.}=0$ $G_{гвс.}=0$
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Фактическое потребление за отчетный период: с 24.10.2013 по 23.11.2013

| Дата | Ти час | НС | Учет | | | | | | | | | Контроль | | | | | | Q Гкал |
|----------|--------|----|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------------|-------|----------|-------|-----------|-------|-------|--------|--------|
| | | | M1, т | M2, т | dM, т | T1, С | T2, С | dT, С | P1, кгс/см2 | P2, кгс/см2 | M3, т | M4, т | dM, т | V5, м.куб | T3, С | T4, С | | |
| 24.10.13 | 24,00 | * | 103,61 | 85,79 | 17,82 | 68,8 | 39,4 | 29,4 | 5,3 | 3,4 | 19,59 | 0,00 | 0,00 | - | 68,4 | 0,0 | 3,75 | |
| 25.10.13 | 24,00 | * | 104,35 | 85,83 | 18,52 | 67,3 | 39,4 | 27,9 | 5,3 | 3,4 | 20,28 | 0,00 | 0,00 | - | 66,7 | 0,0 | 3,65 | |
| 26.10.13 | 24,00 | * | 106,33 | 85,00 | 21,33 | 64,4 | 38,1 | 26,4 | 5,3 | 3,4 | 23,16 | 0,00 | 0,00 | - | 64,2 | 0,0 | 3,62 | |
| 27.10.13 | 25,00 | * | 112,20 | 89,95 | 22,25 | 65,4 | 39,7 | 25,7 | 5,3 | 3,4 | 24,26 | 0,00 | 0,00 | - | 65,2 | 0,0 | 3,77 | |
| 28.10.13 | 24,00 | * | 105,97 | 87,60 | 18,37 | 66,0 | 40,2 | 25,8 | 5,3 | 3,4 | 19,83 | 0,00 | 0,00 | - | 65,7 | 0,0 | 3,47 | |
| 29.10.13 | 24,00 | * | 105,62 | 86,26 | 19,36 | 64,9 | 39,0 | 25,9 | 5,3 | 3,4 | 20,96 | 0,00 | 0,00 | - | 64,4 | 0,0 | 3,49 | |
| 30.10.13 | 24,00 | * | 102,76 | 83,81 | 18,95 | 65,0 | 38,3 | 26,7 | 5,3 | 3,4 | 20,47 | 0,00 | 0,00 | - | 64,8 | 0,0 | 3,47 | |
| 31.10.13 | 24,00 | * | 105,85 | 85,27 | 20,58 | 65,6 | 38,4 | 27,3 | 5,3 | 3,4 | 22,16 | 0,00 | 0,00 | - | 65,4 | 0,0 | 3,68 | |
| 01.11.13 | 24,00 | * | 106,42 | 85,27 | 21,15 | 64,3 | 37,7 | 26,6 | 5,3 | 3,4 | 22,78 | 0,00 | 0,00 | - | 64,2 | 0,0 | 3,63 | |
| 02.11.13 | 24,00 | * | 106,00 | 85,14 | 20,86 | 65,7 | 38,3 | 27,3 | 5,3 | 3,4 | 22,48 | 0,00 | 0,00 | - | 65,4 | 0,0 | 3,70 | |
| 03.11.13 | 24,00 | * | 105,55 | 85,52 | 20,03 | 65,8 | 39,0 | 26,8 | 5,3 | 3,4 | 21,71 | 0,00 | 0,00 | - | 65,4 | 0,0 | 3,61 | |
| 04.11.13 | 24,00 | * | 108,35 | 84,59 | 23,76 | 65,7 | 38,7 | 27,1 | 5,3 | 3,4 | 25,55 | 0,00 | 0,00 | - | 65,5 | 0,0 | 3,86 | |
| 05.11.13 | 24,00 | * | 108,01 | 84,44 | 23,58 | 65,6 | 38,5 | 27,1 | 5,3 | 3,4 | 25,02 | 0,00 | 0,00 | - | 65,4 | 0,0 | 3,84 | |
| 06.11.13 | 24,00 | * | 105,18 | 85,79 | 19,40 | 65,4 | 38,5 | 26,9 | 5,3 | 3,4 | 21,07 | 0,00 | 0,00 | - | 65,0 | 0,0 | 3,58 | |
| 07.11.13 | 24,00 | * | 100,26 | 78,49 | 21,77 | 60,5 | 35,9 | 24,6 | 5,3 | 3,4 | 23,31 | 0,00 | 0,00 | - | 59,2 | 0,0 | 3,25 | |
| 08.11.13 | 24,00 | * | 97,39 | 75,53 | 21,86 | 58,8 | 34,0 | 24,8 | 5,3 | 3,4 | 23,29 | 0,00 | 0,00 | - | 58,9 | 0,0 | 3,16 | |
| 09.11.13 | 24,00 | * | 106,48 | 84,79 | 21,70 | 66,2 | 37,9 | 28,3 | 5,3 | 3,4 | 23,37 | 0,00 | 0,00 | - | 65,6 | 0,0 | 3,84 | |
| 10.11.13 | 24,00 | * | 111,85 | 84,68 | 27,17 | 65,8 | 37,9 | 27,9 | 5,3 | 3,4 | 29,03 | 0,00 | 0,00 | - | 65,5 | 0,0 | 4,15 | |
| 11.11.13 | 24,00 | * | 107,46 | 84,58 | 22,88 | 65,8 | 37,9 | 27,9 | 5,3 | 3,4 | 24,61 | 0,00 | 0,00 | - | 65,4 | 0,0 | 3,87 | |
| 12.11.13 | 24,00 | * | 88,01 | 67,79 | 20,23 | 63,2 | 40,0 | 23,2 | 5,3 | 3,4 | 24,83 | 0,00 | 0,00 | - | 59,5 | 0,0 | 2,86 | |
| 13.11.13 | 24,00 | * | 89,84 | 62,56 | 27,28 | 56,1 | 42,0 | 14,0 | 5,3 | 3,4 | 28,69 | 0,00 | 0,00 | - | 56,1 | 0,0 | 2,41 | |
| 14.11.13 | 24,00 | * | 106,97 | 85,24 | 21,73 | 68,5 | 38,1 | 30,4 | 5,3 | 3,4 | 23,70 | 0,00 | 0,00 | - | 68,3 | 0,0 | 4,08 | |
| 15.11.13 | 24,00 | * | 103,70 | 83,40 | 20,31 | 68,0 | 38,2 | 29,8 | 5,3 | 3,4 | 22,30 | 0,00 | 0,00 | - | 67,8 | 0,0 | 3,87 | |
| 16.11.13 | 24,00 | * | 105,78 | 84,53 | 21,25 | 67,5 | 38,1 | 29,3 | 5,3 | 3,4 | 23,32 | 0,00 | 0,00 | - | 67,3 | 0,0 | 3,92 | |
| 17.11.13 | 24,00 | * | 108,04 | 83,81 | 24,22 | 67,4 | 38,5 | 28,9 | 5,3 | 3,4 | 26,43 | 0,00 | 0,00 | - | 67,2 | 0,0 | 4,06 | |
| 18.11.13 | 24,00 | * | 104,51 | 85,00 | 19,51 | 67,1 | 38,1 | 29,0 | 5,3 | 3,4 | 21,68 | 0,00 | 0,00 | - | 66,9 | 0,0 | 3,78 | |
| 19.11.13 | 24,00 | * | 104,45 | 85,65 | 18,80 | 67,8 | 38,0 | 29,8 | 5,3 | 3,4 | 20,95 | 0,00 | 0,00 | - | 67,5 | 0,0 | 3,83 | |
| 20.11.13 | 24,00 | * | 105,77 | 85,95 | 19,82 | 68,7 | 38,8 | 29,9 | 5,3 | 3,4 | 22,02 | 0,00 | 0,00 | - | 68,4 | 0,0 | 3,94 | |
| 21.11.13 | 24,00 | * | 106,06 | 86,23 | 19,83 | 68,5 | 39,2 | 29,3 | 5,3 | 3,4 | 21,95 | 0,00 | 0,00 | - | 68,2 | 0,0 | 3,89 | |
| 22.11.13 | 24,00 | * | 104,44 | 86,90 | 17,54 | 69,2 | 39,7 | 29,5 | 5,3 | 3,4 | 19,65 | 0,00 | 0,00 | - | 68,8 | 0,0 | 3,78 | |
| 23.11.13 | 24,00 | * | 107,91 | 86,73 | 21,18 | 69,2 | 39,9 | 29,4 | 5,3 | 3,4 | 23,46 | 0,00 | 0,00 | - | 68,9 | 0,0 | 4,02 | |
| Среднее | 24,03 | | 104,68 | 83,62 | 21,07 | 65,7 | 38,6 | 27,2 | 5,3 | 3,4 | 22,96 | - | - | - | 65,3 | - | 3,67 | |
| Итого | 745,00 | | 3245,1 | 2592,1 | 653,0 | | | | | | 711,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 113,84 | |


Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата и время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V5, м.куб | Q, Гкал | Ти, ч |
|----------------|----------|----------|----------|-------|-----------|---------|-------|
| 25.10.13 19:00 | 4291,480 | 2976,056 | 1393,729 | 0,000 | - | 156,129 | - |
| 25.11.13 08:00 | 7495,126 | 5529,536 | 2102,698 | 0,000 | - | 268,797 | - |

Период расчета по среднему: с по
 Период расчета по договору: с по
 Период превышения t2:
 Период аварийных ситуаций: -1,00 час -0,15 Гкал

Представитель ГУП «ТЭК СПб»

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)


ОТЧЕТ ПРИНЯТ!
 условно
 13 г.
ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ