

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за ноябрь 2013

Потребитель: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 1 / ТЦ-1 СЦО
 Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация"
 Источник:

СЦО
 Код УУТЭ:
 график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Установленные приборы: Часовые (суточные) архивы в файле:СПП941-36490-ч(с)-1113.txt
 Вычислитель: СПТ-941 № 36490

Приборы УУТЭ поверены до: 09.07.2016
 Режим(схема): 0 Тхв= 0. С

расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Подающий тр. ПРЭМ 32			КТПТР-05	
Обратн.тр. ПРЭМ 32			КТПТР-05	
тр-д. ГВС				
тр.цирк. ГВС				
Тр. подпитки (V5)				

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, **Qот=0,433 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=**
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч: **Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=**
 Договорные расходы, т/сут: **Qот=0 Qвент.=0 Qтех.пот.=0 Qгвс=0**
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

вс мет

129,84 Дж/м

Фактическое потребление за отчетный период: с 24.10.2013 по 23.11.2013

Дата	Ти час	НС	Учет									Контроль						Q Гкал	
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, кгс/см2	P2, кгс/см2	M3, т	M4, т	dM, т	V5, м.куб	T3, С	T4, С			
24.10.13	24,00	*	188,50	184,71	3,79	67,4	49,9	17,4	-	-	3,79	-	3,79	-	3,79	-	-	-	3,49
25.10.13	24,00	*	188,95	185,07	3,88	66,8	50,2	16,6	-	-	3,88	-	3,88	-	3,88	-	-	-	3,34
26.10.13	24,00	*	187,61	183,76	3,85	63,5	48,0	15,5	-	-	3,85	-	3,85	-	3,85	-	-	-	3,10
27.10.13	25,00	*	198,34	194,28	4,06	64,2	48,7	15,4	-	-	4,06	-	4,06	-	4,06	-	-	-	3,26
28.10.13	24,00	*	192,77	189,03	3,75	64,9	49,7	15,1	-	-	3,75	-	3,75	-	3,75	-	-	-	3,11
29.10.13	24,00	*	190,02	186,43	3,60	63,9	49,1	14,8	-	-	3,60	-	3,60	-	3,60	-	-	-	3,00
30.10.13	24,00	*	184,71	181,10	3,61	63,7	48,5	15,2	-	-	3,61	-	3,61	-	3,61	-	-	-	2,99
31.10.13	24,00	*	188,16	184,54	3,62	64,5	49,0	15,5	-	-	3,62	-	3,62	-	3,62	-	-	-	3,10
01.11.13	24,00	*	188,51	184,97	3,54	63,2	48,2	15,0	-	-	3,54	-	3,54	-	3,54	-	-	-	3,01
02.11.13	24,00	*	188,94	185,44	3,50	64,5	49,0	15,5	-	-	3,50	-	3,50	-	3,50	-	-	-	3,11
03.11.13	24,00	*	189,38	185,97	3,41	64,6	49,2	15,4	-	-	3,41	-	3,41	-	3,41	-	-	-	3,09
04.11.13	24,00	*	188,25	184,94	3,31	64,5	48,9	15,7	-	-	3,31	-	3,31	-	3,31	-	-	-	3,12
05.11.13	24,00	*	187,93	184,94	2,99	64,4	48,9	15,5	-	-	2,99	-	2,99	-	2,99	-	-	-	3,08
06.11.13	24,00	*	189,34	186,33	3,00	64,5	49,0	15,4	-	-	3,00	-	3,00	-	3,00	-	-	-	3,08
07.11.13	24,00	*	175,61	172,72	2,89	60,4	45,9	14,5	-	-	2,89	-	2,89	-	2,89	-	-	-	2,69
08.11.13	24,00	*	168,08	165,27	2,81	57,2	43,1	14,0	-	-	2,81	-	2,81	-	2,81	-	-	-	2,48
09.11.13	24,00	*	188,14	185,24	2,90	64,9	48,8	16,1	-	-	2,90	-	2,90	-	2,90	-	-	-	3,17
10.11.13	24,00	*	189,41	186,42	2,99	64,6	48,6	16,0	-	-	2,99	-	2,99	-	2,99	-	-	-	3,19
11.11.13	24,00	*	188,48	185,48	3,00	64,7	48,5	16,3	-	-	3,00	-	3,00	-	3,00	-	-	-	3,22
12.11.13	24,00	*	146,37	143,64	2,73	63,7	45,4	18,3	-	-	2,73	-	2,73	-	2,73	-	-	-	2,80
13.11.13	24,00	*	114,41	111,80	2,61	62,6	41,4	21,2	-	-	2,61	-	2,61	-	2,61	-	-	-	2,54
14.11.13	24,00	*	142,87	140,29	2,58	65,0	45,6	19,5	-	-	2,58	-	2,58	-	2,58	-	-	-	2,91
15.11.13	24,00	*	183,41	180,50	2,91	66,9	49,3	17,6	-	-	2,91	-	2,91	-	2,91	-	-	-	3,37
16.11.13	24,00	*	185,19	182,25	2,94	66,0	49,0	17,0	-	-	2,94	-	2,94	-	2,94	-	-	-	3,29
17.11.13	24,00	*	184,79	181,91	2,89	66,2	49,1	17,1	-	-	2,89	-	2,89	-	2,89	-	-	-	3,31
18.11.13	24,00	*	185,95	183,06	2,89	65,7	48,8	17,0	-	-	2,89	-	2,89	-	2,89	-	-	-	3,31
19.11.13	24,00	*	187,16	184,22	2,93	66,5	49,2	17,2	-	-	2,93	-	2,93	-	2,93	-	-	-	3,38
20.11.13	24,00	*	188,14	185,11	3,03	67,3	49,8	17,5	-	-	3,03	-	3,03	-	3,03	-	-	-	3,45
21.11.13	24,00	*	188,46	185,48	2,98	67,2	49,8	17,3	-	-	2,98	-	2,98	-	2,98	-	-	-	3,43
22.11.13	24,00	*	189,00	186,09	2,92	67,9	50,5	17,5	-	-	2,92	-	2,92	-	2,92	-	-	-	3,46
23.11.13	24,00	*	189,19	186,30	2,88	68,0	50,7	17,3	-	-	2,88	-	2,88	-	2,88	-	-	-	3,44
Среднее	24,03		182,13	178,94	3,19	64,8	48,4	16,4	-	-	3,19	-	3,19	-	3,19	-	-	-	3,14
Итого	745,00		5646,1	5547,3	98,8						98,8	0,0	98,8	0,0					97,30

Темп утечки?

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V5, м.куб	Q, Гкал	Ти, ч
28.10.13 09:00	16690,952	16473,630	217,322	-	-	346,632	5702,267
25.11.13 09:00	21760,627	21457,719	302,908	-	-	434,331	6374,267

Период расчета по среднему: с по
 Период расчета по договору: с по
 Период превышения t2:
 Период аварийных ситуаций: -1,00 час -0,13 Гкал

Представитель ГУП «ТЭК СПб»

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

С. С. Су

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
 Управление приборного учета
 Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 29.11.2013
ЗАО «МастерДом Эксплуатация»
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ