

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2013**

Потребитель: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 1 / ТЦ-2 СЦО  
 Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация"  
 Источник:

**СЦО**  
 Код УУТЭ:  
 график: 150/70

Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Установленные приборы: Часовые (суточные) архивы в файле:СПП941-36388-ч(с)-1113.txt  
 Вычислитель: СПП-941 № 36388

Приборы УУТЭ поверены до: **09.07.2016**  
 Режим(схема): 0 Тхв= 0 С

Подающий тр.	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Обратн.тр.	ПРЭМ 32			КТПТР-05	
тр-д. ГВС	ПРЭМ 32			КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС					
Тр. подпитки (V5)					

Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  лето:  
 Договорные нагрузки, Гкал/ч,  $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс.} =$   
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч:  $Q_{тех.гвс.ср} = Q_{гвс.ср} =$  *нет*  
 Договорные расходы, т/сут:  $G_{от}=0$   $G_{вент.}=0$   $G_{тех.пот.}=0$   $G_{гвс.}=0$   
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

**Фактическое потребление за отчетный период: с 24.10.2013 по 23.11.2013**

Дата	Ти час	НС	Учет									Контроль						Q Гкал	
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, кгс/см2	P2, кгс/см2	M3, т	M4, т	dM, т	V5, м.куб	T3, С	T4, С			
24.10.13	24,00	*	121,85	121,44	0,41	67,6	46,8	20,8	-	-	0,41	-	0,41	-	-	-	-	-	2,56
25.10.13	24,00	*	122,13	120,77	1,35	66,9	47,2	19,7	-	-	1,35	-	1,35	-	-	-	-	-	2,48
26.10.13	24,00	*	121,31	120,07	1,24	63,6	45,3	18,3	-	-	1,24	-	1,24	-	-	-	-	-	2,29
27.10.13	25,00	*	128,27	127,86	0,40	64,3	46,1	18,3	-	-	0,40	-	0,40	-	-	-	-	-	2,37
28.10.13	24,00	*	124,75	124,40	0,35	65,0	47,1	18,0	-	-	0,35	-	0,35	-	-	-	-	-	2,26
29.10.13	24,00	*	123,02	122,49	0,53	64,1	46,3	17,8	-	-	0,53	-	0,53	-	-	-	-	-	2,21
30.10.13	24,00	*	119,55	118,77	0,79	63,9	46,0	17,9	-	-	0,79	-	0,79	-	-	-	-	-	2,18
31.10.13	24,00	*	121,80	120,83	0,97	64,7	46,6	18,1	-	-	0,97	-	0,97	-	-	-	-	-	2,25
01.11.13	24,00	*	122,05	121,25	0,79	63,4	45,7	17,6	-	-	0,79	-	0,79	-	-	-	-	-	2,19
02.11.13	24,00	*	122,34	121,48	0,86	64,7	46,4	18,3	-	-	0,86	-	0,86	-	-	-	-	-	2,28
03.11.13	24,00	*	122,66	121,90	0,75	64,8	46,7	18,1	-	-	0,75	-	0,75	-	-	-	-	-	2,26
04.11.13	24,00	*	121,97	120,68	1,29	64,7	46,3	18,4	-	-	1,29	-	1,29	-	-	-	-	-	2,31
05.11.13	24,00	*	121,95	121,08	0,87	64,6	45,9	18,6	-	-	0,87	-	0,87	-	-	-	-	-	2,32
06.11.13	24,00	*	122,85	122,01	0,84	64,6	45,9	18,7	-	-	0,84	-	0,84	-	-	-	-	-	2,34
07.11.13	24,00	*	113,87	112,77	1,10	60,5	43,1	17,4	-	-	1,10	-	1,10	-	-	-	-	-	2,03
08.11.13	24,00	*	109,04	107,89	1,15	57,3	40,3	17,1	-	-	1,15	-	1,15	-	-	-	-	-	1,91
09.11.13	24,00	*	122,19	120,41	1,77	65,0	45,4	19,7	-	-	1,77	-	1,77	-	-	-	-	-	2,49
10.11.13	24,00	*	122,91	121,43	1,49	64,8	45,4	19,4	-	-	1,49	-	1,49	-	-	-	-	-	2,45
11.11.13	24,00	*	122,30	120,91	1,39	64,9	45,3	19,6	-	-	1,39	-	1,39	-	-	-	-	-	2,47
12.11.13	24,00	*	94,59	94,78	-0,19	63,9	42,3	21,6	-	-	-0,19	-	-0,19	-	-	-	-	-	2,03
13.11.13	24,00	*	73,66	73,27	0,39	62,9	38,0	24,9	-	-	0,39	-	0,39	-	-	-	-	-	1,85
14.11.13	24,00	*	92,53	94,02	-1,49	65,3	42,4	22,9	-	-	-1,49	-	-1,49	-	-	-	-	-	2,06
15.11.13	24,00	*	118,98	118,64	0,33	67,1	45,7	21,4	-	-	0,33	-	0,33	-	-	-	-	-	2,56
16.11.13	24,00	*	120,14	119,31	0,83	66,2	45,7	20,4	-	-	0,83	-	0,83	-	-	-	-	-	2,50
17.11.13	24,00	*	119,92	118,07	1,85	66,4	45,9	20,5	-	-	1,85	-	1,85	-	-	-	-	-	2,54
18.11.13	24,00	*	120,67	119,09	1,58	65,9	45,5	20,5	-	-	1,58	-	1,58	-	-	-	-	-	2,55
19.11.13	24,00	*	121,42	121,23	0,19	66,7	45,9	20,8	-	-	0,19	-	0,19	-	-	-	-	-	2,54
20.11.13	24,00	*	121,98	120,63	1,35	67,5	46,2	21,3	-	-	1,35	-	1,35	-	-	-	-	-	2,66
21.11.13	24,00	*	122,22	120,63	1,59	67,4	46,4	21,0	-	-	1,59	-	1,59	-	-	-	-	-	2,64
22.11.13	24,00	*	122,59	120,70	1,89	68,1	47,0	21,1	-	-	1,89	-	1,89	-	-	-	-	-	2,68
23.11.13	24,00	*	122,73	120,30	2,42	68,2	47,4	20,8	-	-	2,42	-	2,42	-	-	-	-	-	2,67
Среднее	24,03		118,01	117,07	0,94	65,0	45,4	19,6	-	-	0,94	-	0,94	-	-	-	-	-	2,35
Итого	745,00		3658,2	3629,1	29,1						29,1	0,0	29,1	0,0					72,94

*уменьше*

**Показания счетчиков на момент снятия данных:**

Дата и время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V5, м.куб	Q, Гкал	Ти, ч
25.10.13 20:00	11589,059	11624,922	-35,863	-	-	264,225	5639,033
25.11.13 09:00	15192,134	15197,361	-5,227	-	-	336,221	6373,033

Период расчета по среднему: с по  
 Период расчета по договору: с по  
 Период превышения t2:  
 Период аварийных ситуаций: -1,00 час -0,10 Гкал

Представитель ГУП «ТЭК СПб»

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

**ОТЧЕТ ПРИНЯТ**  
 « 29 11 2013 » г.

**ЗАО "МастерДом Эксплуатация" ДЛЯ ОТЧЕТОВ**