

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за ноябрь 2013

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-6
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской обороны 140, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Четырёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-943 № 14725

расходомер
 Подающий тр. ПРЭМ 50
 Обратн.тр. ПРЭМ 50
 тр-д. ГВС ПРЭМ 40
 тр.цирк. ГВС ПРЭМ 20
 Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до 09.07.2016

Gmax

Термопреобр.
 КТПТР-05
 КТПТР-05
 КТПТР-05
 КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот.ф.= т/сут Gгвс.ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT, С	dG, тонн	G1гвс, тонн	G2гвс, тонн	dGгвс, тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1, С	P1, кгс/см	G1, тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2, С	P2, кгс/см	G2, тонн	Q2 Гкал						
23.10.13	24	-	61,85	9,20	171,567	-	-	43,91	4,60	173,424	-	17,94	0,000	-	-	-	3,092
24.10.13	24	-	62,89	9,20	167,440	-	-	44,77	4,60	169,288	-	18,12	0,000	-	-	-	3,049
25.10.13	24	-	62,26	9,20	173,606	-	-	45,10	4,60	175,190	-	17,16	0,000	-	-	-	2,994
26.10.13	24	-	60,28	9,20	177,325	-	-	44,03	4,60	178,043	-	16,24	0,000	-	-	-	2,895
27.10.13	25	-	61,65	9,20	189,793	-	-	45,35	4,60	190,038	-	16,31	0,001	-	-	-	3,112
28.10.13	24	-	63,02	9,20	186,521	-	-	46,70	4,60	186,872	-	16,32	0,000	-	-	-	3,061
29.10.13	24	-	64,19	9,20	189,994	-	-	47,52	4,60	190,107	-	16,68	0,008	-	-	-	3,186
30.10.13	24	-	60,28	9,20	186,871	-	-	45,27	4,60	187,074	-	15,01	0,032	-	-	-	2,820
31.10.13	24	-	50,78	9,20	179,276	-	-	39,03	4,60	179,113	-	11,75	0,164	-	-	-	2,127
01.11.13	24	-	52,16	9,20	173,205	-	-	39,45	4,60	172,959	-	12,71	0,246	-	-	-	2,226
02.11.13	24	-	48,72	9,20	176,689	-	-	37,62	4,60	176,330	-	11,11	0,360	-	-	-	1,990
03.11.13	24	-	48,39	9,20	180,737	-	-	37,69	4,60	180,350	-	10,70	0,387	-	-	-	1,963
04.11.13	24	-	47,21	9,20	179,994	-	-	36,82	4,60	170,948	-	10,39	0,046	-	-	-	2,219
05.11.13	24	-	46,95	9,20	179,203	-	-	36,53	4,60	178,769	-	10,42	0,434	-	-	-	1,899
06.11.13	24	-	47,22	9,20	175,780	-	-	36,50	4,60	175,387	-	10,72	0,393	-	-	-	1,913
07.11.13	24	-	50,09	9,20	181,182	-	-	38,10	4,60	180,990	-	12,00	0,192	-	-	-	2,195
08.11.13	24	-	53,43	9,20	184,094	-	-	40,18	4,60	183,935	-	13,25	0,159	-	-	-	2,461
09.11.13	24	-	52,28	9,20	180,295	-	-	39,34	4,60	180,264	-	12,93	0,142	-	-	-	2,352
10.11.13	24	-	54,79	9,20	180,792	-	-	40,92	4,60	181,617	-	13,87	0,000	-	-	-	2,522
11.11.13	24	-	53,74	9,20	181,661	-	-	40,25	4,60	181,516	-	13,49	0,196	-	-	-	2,474
12.11.13	24	-	57,42	9,20	180,447	-	-	41,81	4,60	179,368	-	15,61	1,078	-	-	-	2,877
13.11.13	24	-	59,82	9,20	181,049	-	-	43,30	4,60	180,933	-	16,52	0,199	-	-	-	3,015
14.11.13	24	-	60,62	9,20	182,163	-	-	43,95	4,60	182,025	-	16,68	0,197	-	-	-	3,062
15.11.13	24	-	60,34	9,20	183,434	-	-	43,86	4,60	182,923	-	16,47	0,511	-	-	-	3,060
16.11.13	24	-	60,09	9,20	185,141	-	-	43,90	4,60	184,600	-	16,19	0,541	-	-	-	3,036
17.11.13	24	-	61,07	9,20	183,829	-	-	44,60	4,60	183,325	-	16,47	0,504	-	-	-	3,065
18.11.13	24	-	60,67	9,20	182,215	-	-	44,03	4,60	181,764	-	16,65	0,451	-	-	-	3,069
19.11.13	24	-	62,30	9,20	182,555	-	-	44,76	4,60	182,161	-	17,54	0,394	-	-	-	3,236
20.11.13	24	-	62,87	9,20	182,989	-	-	45,30	4,60	182,664	-	17,57	0,325	-	-	-	3,245
21.11.13	24	-	58,37	9,20	187,473	-	-	43,40	4,60	187,120	-	14,97	0,358	-	-	-	2,838
22.11.13	24	-	55,92	9,20	172,529	-	-	41,46	4,60	171,984	-	14,46	0,545	-	-	-	2,532
Среднее	24,03	-	56,83	9,20	180,640	-	-	42,11	4,60	180,357	-	14,72	0,544	-	-	-	2,696
Итого	745,0	-	-	-	5599,850	0,000	-	-	-	5591,078	0,000	-	16,865	0,00	0,00	0,00	83,58

Ориентировочно до конца месяца(+)

1459,122

1455,562

3,566

24,02

Корректировка за прошлый месяц (-)

1573,089

1591,927

0,000

28,24

Итого за ноябрь 2013 :

5485,883

5454,714

20,431

79,37

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
22.10.13 23:00	15371,807	-	13671,413	-	-	-	398,345	
20.11.13 19:00	20581,171	-	18872,947	-	-	-	476,077	

Время аварийных ситуаций:

-1,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв= ___ °С

___ Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

___ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Константиновский В.В.

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
 ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА
 ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО по заявке
 до получения АКТА допуска УУ
 Дата

27-НОЯ-2013

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ