

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за ноябрь 2013

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-6
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской обороны 140, ТЦ-2 СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Четырёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: СПП-943 № 14736

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 50

Обратн.тр. ПРЭМ-1 50

тр-д. ГВС ПРЭМ 40

тр.цирк. ГВС ПРЭМ 20

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до 09.07.2016

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT, С	dG, тонн	G1гвс, тонн	G2гвс, тонн	dGвс, тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1, С	P1, кгс/см	G1, тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2, С	P2, кгс/см	G2, тонн	Q2 Гкал						
23.10.13	24	-	61,95	9,20	153,051	-	-	42,81	4,60	150,180	-	19,15	2,871	-	-	-	3,066
24.10.13	24	-	63,00	9,20	149,439	-	-	43,79	4,60	146,680	-	19,21	2,759	-	-	-	3,004
25.10.13	24	-	62,38	9,20	154,590	-	-	44,20	4,60	152,491	-	18,18	2,098	-	-	-	2,916
26.10.13	24	-	60,38	9,20	157,350	-	-	43,26	4,60	155,524	-	17,11	1,827	-	-	-	2,785
27.10.13	25	-	61,76	9,20	168,505	-	-	44,65	4,60	165,925	-	17,11	2,581	-	-	-	3,013
28.10.13	24	-	63,13	9,20	165,826	-	-	46,02	4,60	163,116	-	17,11	2,710	-	-	-	2,976
29.10.13	24	-	64,30	9,20	169,122	-	-	46,78	4,60	165,798	-	17,52	3,324	-	-	-	3,134
30.10.13	24	-	60,40	9,20	165,830	-	-	44,57	4,60	162,290	-	15,83	3,540	-	-	-	2,795
31.10.13	24	-	50,87	9,20	159,153	-	-	38,50	4,60	155,826	-	12,37	3,327	-	-	-	2,110
01.11.13	24	-	52,26	9,20	154,272	-	-	38,82	4,60	150,844	-	13,44	3,427	-	-	-	2,218
02.11.13	24	-	48,80	9,20	157,237	-	-	37,13	4,60	153,903	-	11,67	3,334	-	-	-	1,972
03.11.13	24	-	48,47	9,20	160,658	-	-	37,23	4,60	157,439	-	11,24	3,219	-	-	-	1,939
04.11.13	24	-	47,29	9,20	159,634	-	-	36,30	4,60	156,337	-	11,00	3,297	-	-	-	1,888
05.11.13	24	-	47,03	9,20	159,207	-	-	36,00	4,60	155,956	-	11,03	3,251	-	-	-	1,886
06.11.13	24	-	47,30	9,20	156,164	-	-	35,94	4,60	152,823	-	11,36	3,341	-	-	-	1,906
07.11.13	24	-	50,15	9,20	159,381	-	-	37,37	4,60	155,975	-	12,78	3,406	-	-	-	2,177
08.11.13	24	-	53,52	9,20	160,311	-	-	39,20	4,60	156,868	-	14,32	3,443	-	-	-	2,444
09.11.13	24	-	52,36	9,20	157,033	-	-	38,43	4,60	153,678	-	13,93	3,355	-	-	-	2,329
10.11.13	24	-	54,89	9,20	157,631	-	-	39,95	4,60	154,148	-	14,94	3,483	-	-	-	2,507
11.11.13	24	-	53,84	9,20	157,776	-	-	39,35	4,60	155,253	-	14,49	2,522	-	-	-	2,398
12.11.13	24	-	57,52	9,20	157,124	-	-	40,72	4,60	153,670	-	16,81	3,453	-	-	-	2,794
13.11.13	24	-	59,94	9,20	158,521	-	-	42,14	4,60	155,109	-	17,80	3,412	-	-	-	2,978
14.11.13	24	-	60,74	9,20	159,522	-	-	42,90	4,60	155,812	-	17,84	3,709	-	-	-	3,018
15.11.13	24	-	60,45	9,20	160,150	-	-	42,70	4,60	156,270	-	17,74	3,879	-	-	-	3,020
16.11.13	24	-	60,19	9,20	161,940	-	-	42,70	4,60	157,535	-	17,49	4,405	-	-	-	3,034
17.11.13	24	-	61,18	9,20	160,895	-	-	43,35	4,60	156,278	-	17,82	4,616	-	-	-	3,081
18.11.13	24	-	60,78	9,20	159,316	-	-	42,77	4,60	154,735	-	18,01	4,582	-	-	-	3,078
19.11.13	24	-	62,42	9,20	159,638	-	-	43,45	4,60	155,091	-	18,97	4,548	-	-	-	3,239
20.11.13	24	-	62,99	9,20	160,045	-	-	44,02	4,60	155,730	-	18,97	4,315	-	-	-	3,240
21.11.13	24	-	58,46	9,20	164,642	-	-	42,24	4,60	160,005	-	16,22	4,637	-	-	-	2,879
22.11.13	24	-	55,95	9,20	162,227	-	-	40,95	4,60	157,553	-	15,00	4,674	-	-	-	2,639
Среднее	24,03	-	56,93	9,20	159,554	-	-	41,23	4,60	156,092	-	15,69	3,463	-	-	-	2,660
Итого	745,0	-	-	-	4946,188	0,000	-	-	-	4838,841	0,000	-	107,347	0,00	0,00	0,00	82,47

Ориентировочно до конца месяца(+) 1289,947 1253,631 36,316 24,22
 Корректировка за прошлый месяц (-) 1404,441 1380,181 24,260 27,68
Итого за ноябрь 2013 : 4831,694 4712,291 119,404 79,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
01.11.13 02:00	17633,707	-	21150,500	-	-	-	504,448	
18.11.13 14:00	20405,006	-	23859,898	-	-	-	547,541	

Время аварийных ситуаций: -1,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ ____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

____ Гкал

____ Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

Константиновский В.В.

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
 ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА
 ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО по заявке
 до получения АКТ допуск УУ
 Дата 27 НОЯ 2013

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ