

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за ноябрь 2013

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-6
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской обороны 140, ТЦ-3 СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Четырёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-943 № 14728

Приборы УУТЭ поверены до 09.07.2016

Тхв=0 С

расходомер

Gmin

Gmax

Термопреобр.

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 50

КТПТР-05

Обратн.тр. ПРЭМ 50

КТПТР-05

тр-д. ГВС ПРЭМ 40

КТПТР-05

тр.цирк. ГВС ПРЭМ 20

КТПТР-05

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ **лето:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT, С	dG, тонн	G1гвс, тонн	G2гвс, тонн	dGгвс, тонн	Q Гкал
		fg1, %	T1, С	P1, кгс/см	G1, тонн	Q1 Гкал	fg2, %	T2, С	P2, кгс/см	G2, тонн	Q2 Гкал						
23.10.13	24	-	62,13	9,20	198,842	-	-	45,48	4,60	198,162	-	16,65	0,681	-	-	-	3,360
24.10.13	24	-	63,15	9,20	209,046	-	-	47,27	4,60	208,071	-	15,88	0,975	-	-	-	3,385
25.10.13	24	-	62,48	9,20	214,989	-	-	47,45	4,60	214,678	-	15,03	0,355	-	-	-	3,267
26.10.13	24	-	60,52	9,20	218,503	-	-	46,39	4,60	218,952	-	14,13	0,001	-	-	-	3,107
27.10.13	25	-	61,89	9,20	234,294	-	-	47,89	4,60	234,517	-	14,00	0,056	-	-	-	3,302
28.10.13	24	-	63,26	9,20	230,169	-	-	49,41	4,60	230,613	-	13,85	0,000	-	-	-	3,209
29.10.13	24	-	64,44	9,20	234,311	-	-	50,40	4,60	234,600	-	14,04	0,010	-	-	-	3,312
30.10.13	24	-	60,47	9,20	227,680	-	-	47,74	4,60	227,794	-	12,73	0,007	-	-	-	2,914
31.10.13	24	-	51,00	9,20	217,203	-	-	40,96	4,60	217,443	-	10,04	0,000	-	-	-	2,198
01.11.13	24	-	52,34	9,20	210,454	-	-	41,53	4,60	210,574	-	10,81	0,000	-	-	-	2,293
02.11.13	24	-	48,89	9,20	214,453	-	-	39,52	4,60	214,549	-	9,38	0,037	-	-	-	2,031
03.11.13	24	-	48,56	9,20	218,721	-	-	39,47	4,60	218,759	-	9,10	0,009	-	-	-	2,009
04.11.13	24	-	47,38	9,20	216,571	-	-	38,31	4,60	216,615	-	9,07	0,015	-	-	-	1,983
05.11.13	24	-	47,13	9,20	215,938	-	-	38,11	4,60	216,062	-	9,02	0,000	-	-	-	1,965
06.11.13	24	-	47,40	9,20	210,137	-	-	38,02	4,60	210,352	-	9,38	0,000	-	-	-	1,989
07.11.13	24	-	50,29	9,20	213,887	-	-	39,66	4,60	213,975	-	10,63	0,028	-	-	-	2,293
08.11.13	24	-	53,63	9,20	217,431	-	-	41,81	4,60	217,543	-	11,82	0,009	-	-	-	2,589
09.11.13	24	-	52,50	9,20	215,396	-	-	40,97	4,60	215,390	-	11,52	0,072	-	-	-	2,503
10.11.13	24	-	55,01	9,20	214,797	-	-	42,49	4,60	214,623	-	12,52	0,267	-	-	-	2,719
11.11.13	24	-	53,96	9,20	213,980	-	-	41,85	4,60	214,329	-	12,11	0,031	-	-	-	2,611
12.11.13	24	-	57,68	9,20	212,191	-	-	43,60	4,60	211,968	-	14,08	0,224	-	-	-	3,016
13.11.13	24	-	60,09	9,20	212,900	-	-	45,14	4,60	212,689	-	14,96	0,211	-	-	-	3,212
14.11.13	24	-	60,86	9,20	207,275	-	-	45,46	4,60	207,202	-	15,40	0,092	-	-	-	3,213
15.11.13	24	-	60,59	9,20	200,396	-	-	45,01	4,60	200,700	-	15,58	0,023	-	-	-	3,140
16.11.13	24	-	60,35	9,20	203,496	-	-	45,10	4,60	203,710	-	15,25	0,001	-	-	-	3,120
17.11.13	24	-	61,31	9,20	201,598	-	-	45,72	4,60	201,605	-	15,59	0,022	-	-	-	3,162
18.11.13	24	-	60,93	9,20	199,535	-	-	45,10	4,60	199,482	-	15,83	0,063	-	-	-	3,179
19.11.13	24	-	62,56	9,20	199,624	-	-	45,85	4,60	199,460	-	16,71	0,164	-	-	-	3,360
20.11.13	24	-	63,14	9,20	199,523	-	-	46,42	4,60	199,398	-	16,72	0,132	-	-	-	3,360
21.11.13	24	-	58,57	9,20	205,201	-	-	44,37	4,60	205,236	-	14,20	0,037	-	-	-	2,932
22.11.13	24	-	56,17	9,20	179,470	-	-	41,91	4,60	179,524	-	14,27	0,032	-	-	-	2,577
Среднее	24,03	-	57,05	9,20	211,871	-	-	43,82	4,60	211,889	-	13,24	0,115	-	-	-	2,816
Итого	745,0	-			6568,013	0,000				6568,574	0,000		3,552	0,00	0,00	0,00	87,31

Ориентировочно до конца месяца(+)

1586,797

1586,759

0,515

24,79

Корректировка за прошлый месяц (-)

1726,441

1723,123

3,557

29,80

Итого за ноябрь 2013 :

6428,369

6432,210

0,510

82,30

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
22.10.13 23:00	15500,554	-	16564,908	-	-	-	383,030	
25.11.13 08:00	22420,246	-	23485,088	-	-	-	476,236	

Время аварийных ситуаций:

-1,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ °С

____ Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

____ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Константиновский В.В.

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
 ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА
 ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО по заявке
 до получения АКТА допуска УУ
 Дата _____

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ